32006D0673

7.10.2006. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 276/77

ODLUKA KOMISIJE

od 5. listopada 2006.

o izmjeni Odluke 2003/43/EZ o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda u vezi s gipsanim pločama

(priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 4360)

(Tekst značajan za EGP)

(2006/673/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući i obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na građevne proizvode [1], a posebno njezin članak 20. stavak 2.,

budući da:

(1) Odluka Komisije 2003/43/EZ [2] utvrđuje razrede reakcije na požar određenih građevnih proizvoda, i to panela na bazi drveta.

(2) Odluka 2003/43/EZ će se prilagoditi kako bi se vodilo računa o tehničkom napretku u vezi s gipsanim pločama.

(3) Stoga Odluku 2003/43/EZ treba na odgovarajući način izmijeniti.

(4) Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za graditeljstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog Odluci 2003/43/EZ mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. listopada 2006.

Za Komisiju

Günter VERHEUGEN

Potpredsjednik

[1] SL L 40, 11.2.1989., str. 12. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 2006/190/EZ (SL L 66, 8.3.2006., str. 47.).

[2] SL L 13, 18.1.2003., str. 35. Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom 2003/593/EZ (SL L 201, 8.8.2003., str. 25.).

PRILOG

U Prilogu Odluci 2003/43/EZ, Tablica 2. i napomena zamjenjuju se sljedećim:

„TABLICA 2.

Razredi reakcije na požar gipsanih ploča

Gipsana ploča	Nazivna debljina ploče (mm)	Jezgra gipsa		Gramatura papira [1] (g/m^2)	Podloga	Razred [2] (osim podnih obloga)
		Gustoća (kg/m^3)	Razred reakcije na požar			
U skladu s normom E 520 (osim perforiranih ploča)	≥ 6,5 < 9,5	≥ 800	A1	≤ 220	Svaki proizvod na bazi drva gustoće ≥ 400 kg/m^3 ili svaki proizvod razreda barem A2-s1, d0	A2-s1, d0
				> 220 ≤ 320		B-s1, d0
	≥ 9,5	≥ 800		≤ 220	Svaki proizvod na bazi drva gustoće ≥ 400 kg/m^3 ili svaki proizvod razreda barem A2-s1, d0 ili svaki izolacijski proizvod razreda barem E-d2 montiran prema metodi 1	A2-s1, d0
				> 220 ≤ 320		B-s1, d0

([1]) Određena u skladu s normom EN ISO 536 i s ne više od 5 % sadržaja organskih aditiva.
([2]) Razred kako je predviđen u Tablici 1. Priloga Odluci Komisije 2000/147/EZ.

Napomena: **Montaža i učvršćivanje**

Gipsane ploče se montiraju i učvršćuju jednom od tri metode:

Metoda 1 – Mehanički učvršćene na potpornu potkonstrukciju

Gipsane ploče, ili (u slučaju višeslojnih sustava) barem krajnji sloj ploča, mehanički se pričvršćuju na metalnu potkonstrukciju (izrađenu od komponenti koje su precizno utvrđene u normi EN 14195) ili na drvenu potkonstrukciju (u skladu s normom EN 336 i EN 1995-1-1).

Kada potkonstrukcija predviđa potporne dijelove samo u jednom smjeru, najveći raspon između potpornih dijelova ne smije prijeći dimenzije jednake 50 puta debljine gipsanih ploča.

Kada potkonstrukcija uključuje potporne dijelove u dva smjera najveći raspon u oba smjera ne smije prijeći 100 puta debljine gipsanih ploča.

Ploče se mehanički učvršćuju vijcima, spojnicama ili čavlima, koje treba učvrstiti kroz debljinu gipsanih ploča u potkonstrukciju po središnjoj osi, ne prelazeći 300 mm izmjerenih po dužini svakog potpornog dijela.

Iza gipsanih ploča može biti zračni prostor ili neki izolacijski proizvod. Podloga može biti:

(a) svaki proizvod na bazi drva gustoće ≥ 400 kg/m^3 ili svaki proizvod razreda barem A2-s1, d0 u slučaju gipsanih ploča nazivne debljine ≥ 6,5 mm i < 9,5 mm i gustoće jezgre ≥ 800 kg/m^3; ili

(b) svaki proizvod na bazi drva gustoće ≥ 400 kg/m^3 ili svaki proizvod razreda barem A2-s1, d0 u slučaju gipsanih ploča nazivne debljine ≥ 9,5 mm i gustoće jezgre ≥ 600 kg/m^3; ili

(c) svaki izolacijski proizvod razreda barem E-d2 u slučaju gipsanih ploča nazivne debljine ≥ 9,5 mm i gustoće jezgre ≥ 600 kg/m^3.

Svaki spoj između ploča ima razmak širine ≤ 4 mm. Ova se odredba odnosi na svaki spoj bez obzira na to je li spoj izravno poduprt ili nije potpornim dijelom potkonstrukcije i bez obzira na to je li spoj ispunjen materijalom za brtvljenje ili nije.

U slučajevima (a) i (b) svaki spoj između gipsanih ploča, koji nije izravno poduprt potpornim dijelom potkonstrukcije i koji ima razmak širine ≤ 1 mm, u potpunosti se popunjava smjesom za brtvljenje kako je utvrđeno u normi EN 13963 (ostali spojevi mogu ostati nepopunjeni).

U slučaju (c) svi spojevi između ploča u potpunosti se popunjavaju smjesom za brtvljenje kako je utvrđeno u normi EN 13963.

Metoda 2 – Mehanički učvršćene na čvrstu drvenu podlogu

Gipsane ploče se mehanički učvršćuju na čvrstu drvenu podlogu gustoće ≥ 400 kg/m^3.

Između gipsanih ploča i podloge ne smije biti šupljine.

Ploče se mehanički učvršćuju vijcima, spojnicama ili čavlima. Razmak između mehaničkih spojeva odgovara propisima navedenim za metodu 1.

Svaki spoj između ploča ima razmak širine ≤ 4 mm i može ostati nepopunjen.

Metoda 3 – Mehanički učvršćene ili vezane uz čvrstu podlogu (sustav suhih podloga)

Gipsane ploče učvršćuju se izravno na čvrstu podlogu razreda reakcije na požar barem A2-s1, d0.

Gipsane ploče se mogu učvrstiti vijcima ili čavlima kroz debljinu gipsanih ploča u tvrdu podlogu ili se mogu vezati uz podlogu pomoću sloja ljepljive smjese na bazi gipsa kako je utvrđeno u normi EN 14496.

U oba slučaja vijci ili čavli ili sloj ljepljive smjese postavljaju se po središnjoj osi najviše na 600 mm uspravno i vodoravno.

Svi spojevi između gipsanih ploča mogu ostati nepopunjeni.”