# SPRENDIMAI

## KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/679

**2022 m. sausio 19 d.**

**kuriuo sudaromas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2020/2184 numatytas susirūpinimą keliančių medžiagų ir junginių žmonėms vartoti skirtame vandenyje stebėjimo sąrašas**

*(pranešta dokumentu Nr. C(2022) 142)*

**(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės ([1]), ypač į jos 13 straipsnio 8 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) Direktyvoje (ES) 2020/2184 numatyta sudaryti visuomenei arba mokslo bendruomenei susirūpinimą keliančių žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančių medžiagų ir junginių stebėjimo sąrašą (toliau – stebėjimo sąrašas). Stebėjimo sąraše turi būti nurodyta kiekvienos medžiagos ar junginio rekomenduojamoji vertė ir prireikus galimas taikyti analizės metodas, nereikalaujantis pernelyg didelių išlaidų;

(2) pagal Direktyvos (ES) 2020/2184 13 straipsnio 8 dalį, 17-beta-estradiolis ir nonilfenolis, atsižvelgiant į jų endokrininę sistemą ardančias savybes ir keliamą riziką žmonių sveikatai, turi būti įtraukti į pirmąjį stebėjimo sąrašą. Remiantis naujausiomis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis dėl geriamojo vandens parametrų ([2]), šiuo įgyvendinimo sprendimu turėtų būti nustatytos 300 ng/l nonilfenolio ir 1 ng/l 17-beta-estradiolio rekomenduojamosios vertės;

(3) Komisijos direktyvoje 2009/90/EB ([3]) apibrėžtos kiekybinio įvertinimo ribos nustatytos 17-beta-estradioliui ir nonilfenoliui, kad rekomenduojamąsias vertes būtų galima išmatuoti pakankamu tikslumo ir preciziškumo lygiu ir nepatiriant pernelyg didelių išlaidų;

(4) šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Direktyvos (ES) 2020/2184 22 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

([1]) OL L 435, 2020 12 23, p. 1.

([2]) 2017 m. rugsėjo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos „Bendradarbiavimo dėl geriamojo vandens parametrų projekto parama Tarybos direktyvos 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (Geriamojo vandens direktyvos) I priedo persvarstymui. https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/WHO_parameter_report.pdf

([3]) 2009 m. liepos 31 d. Komisijos direktyva 2009/90/EB, kuria pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB nustatomos vandens cheminės analizės ir vandens būklės stebėsenos techninės specifikacijos (OL L 201, 2009 8 1, p. 36).

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

*1 straipsnis*

Direktyvos (ES) 2020/2184 13 straipsnio 8 dalyje numatytas žmonėms vartoti skirtame vandenyje naudojamų susirūpinimą keliančių medžiagų ir junginių stebėjimo sąrašas pateikiamas šio sprendimo priede.

*2 straipsnis*

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2022 m. sausio 19 d.

*Komisijos vardu*
Virginijus SINKEVIČIUS
*Komisijos narys*

*PRIEDAS*

**SUSIRŪPINIMĄ KELIANČIŲ MEDŽIAGŲ IR JUNGINIŲ ŽMONĖMS VARTOTI SKIRTAME VANDENYJE STEBĖJIMO SĄRAŠAS**

| **Cheminės medžiagos/medžiagų grupės arba junginio/junginių grupės pavadinimas** | **CAS numeris** | **ES numeris** | **Rekomenduojamosios vertės (ng/L)** | **Kiekybinio įvertinimo riba** [1] **(ng/L)** | **Galimas analizės metodas** |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-beta-estradiolis | 50–28–2 | 200–023–8 | 1 | ≤ 1 | - |
| Nonilfenolis [2] | 84852–15–3 | 284–325–5 | 300 | ≤ 300 | EN ISO 18857–2 |

[1] Kiekybinio įvertinimo riba, apibrėžta Direktyvos 2009/90/EB 2 straipsnio 2 punkte.
[2] Šios medžiagos anksčiau buvo identifikuotos kaip CAS 25154–52–3 ir 104–40–5.