OPRAVY

Oprava rozhodnutí Komise (EU) 2017/175 ze dne 25. ledna 2017 o stanovení kritérií pro ekoznačku EU pro turistické ubytování

(Úřední věstník Evropské unie L 28 ze dne 2. února 2017)

Strana 20, příloha, tabulka v kritériu č. 6 písm. a) bodě ii):

místo:

„Typ teplovodního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů	Ukazatel účinnosti
Ohřívače s tepelným čerpadlem (pro tepelná čerpadla, která využívají chladiv s GWP ≤ 2 000, platí dvě varianty, 2. varianta je pro tepelná čerpadla, která používají chladiva s GWP ≤ 2 000, povinná)	**1. varianta –** *Minimální sezónní energetická účinnost vytápění*/hodnoty GWP chladiva
	$\eta_s \geq 107$ %/[0 – 500]
	$\eta_s \geq 110$ %/(500 – 1 000]
	$\eta_s \geq 120$ %/(1 000 – 2 000]
	$\eta_s \geq 130$ %/> 2 000
	2. varianta – *Limity emisí skleníkových plynů*
	150 g ekvivalentu CO_2/kWh tepelného výkonu“,

má být:

„Typ teplovodního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů	Ukazatel účinnosti
Ohřívače s tepelným čerpadlem (pro tepelná čerpadla, která využívají chladiv s GWP ≤ 2 000, platí dvě varianty, 2. varianta je povinná pro tepelná čerpadla, která používají chladiva s GWP > 2 000)	**1. varianta** – *Minimální sezónní energetická účinnost vytápění* / hodnoty GWP chladiva
	$\eta_s \geq 107$ %/[0–500]
	$\eta_s \geq 110$ %/(500–1 000]
	$\eta_s \geq 120$ %/(1 000–2 000]
	2. varianta – *Limity emisí skleníkových plynů*
	150 g ekvivalentu CO_2 / kWh tepelného výkonu“.

Strana 23, příloha, kritérium č. 12 písm. a):

místo: „Existují-li v místě ubytovacího zařízení jeden až čtyři dodavatelé, kteří nabízejí individuální ekologické tarify s 50 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo osvědčení o samostatných zárukách původu:“,

má být: „S výjimkou případů, kdy se použije písmeno b), a existují-li v místě ubytovacího zařízení dodavatelé, kteří nabízejí individuální ekologické tarify s 50 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo osvědčení o samostatných zárukách původu:“.