ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στην απόφαση (ΕΕ) 2017/175 της Επιτροπής, της 25ης Ιανουαρίου 2017, για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για τα τουριστικά καταλύματα

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 28 της 2ας Φεβρουαρίου 2017)

Στη σελίδα 20, στο παράρτημα, στο κριτήριο 6 στοιχείο α) σημείο ii), στον πίνακα:

αντί:

«Τύπος υδρονικού θερμαντήρα χώρου	Δείκτης αποδοτικότητας
Θερμαντήρες με αντλία θερμότητας (δύο επιλογές είναι έγκυρες για αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) ≤ 2 000, αλλά η επιλογή 2 είναι υποχρεωτική για αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα με GWP ≤ 2 000)	**Επιλογή 1** — *Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανση* / τιμές GWP του ψυκτικού μέσου
	$\eta_s \geq 107\ \%/(0 - 500)$ $\eta_s \geq 110\ \%/(500 - 1\ 000)$ $\eta_s \geq 120\ \%/(1\ 000 - 2\ 000)$ $\eta_s \geq 130\ \%/> 2\ 000$
	Επιλογή 2 — *Όρια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου*
	150 g ισοδύναμου CO_2/kWh αποδιδόμενης θερμότητας»

διάβαζε:

«Τύπος υδρονικού θερμαντήρα χώρου	Δείκτης αποδοτικότητας
Θερμαντήρες με αντλία θερμότητας [δύο επιλογές είναι έγκυρες για αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) ≤ 2 000, αλλά η επιλογή 2 είναι υποχρεωτική για αντλίες θερμότητας που χρησιμοποιούν ψυκτικά μέσα με GWP > 2 000]	**Επιλογή 1** — *Ελάχιστη ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης* / τιμές GWP του ψυκτικού μέσου
	$\eta_s \geq 107\ \% / (0 - 500)$ $\eta_s \geq 110\ \% / (500 - 1\ 000)$ $\eta_s \geq 120\ \% / (1\ 000 - 2\ 000)$
	Επιλογή 2 — *Όρια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου*
	150 g ισοδύναμου CO_2/kWh αποδιδόμενης θερμότητας»

Στη σελίδα 23, στο παράρτημα, στο κριτήριο 12 στοιχείο α):

αντί: «Στην περίπτωση που υπάρχουν, στον τόπο που βρίσκεται το τουριστικό κατάλυμα, 1 έως 4 προμηθευτές ενέργειας βάσει ατομικών πράσινων τιμολογίων οι οποίοι παρέχουν το 50 % της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή προμηθευτές χωριστών πιστοποιητικών εγγυήσεων προέλευσης (ΕΠ):»

διάβαζε: «Εκτός αν ισχύει το στοιχείο β), στην περίπτωση που υπάρχουν, στον τόπο που βρίσκεται το τουριστικό κατάλυμα, προμηθευτές ενέργειας βάσει ατομικών πράσινων τιμολογίων οι οποίοι παρέχουν τουλάχιστον το 50 % της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή προμηθευτές χωριστών πιστοποιητικών εγγυήσεων προέλευσης (ΕΠ):».