LABOJUMI

Labojums Komisijas Lēmumā (ES) 2017/175 (2017. gada 25. janvāris) par ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanu tūristu mītnēm

(“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 28, 2017. gada 2. februāris)

20. lappusē pielikumā 6. kritērija a) punkta ii) apakšpunkta tabulā:

tekstu:

“Ūdens telpu sildītāja tips	Efektivitātes rādītājs
Siltumsūkņa sildītāji (ja siltumsūknī izmantotā aukstumaģenta GSP ir ≤ 2 000, derīgi ir abi varianti, ja siltumsūknī izmantotā aukstumaģenta GSP ≤ 2 000), tad obligāts ir 2. variants.)	**1. variants** – *Minimālā telpu apsildes sezonas energoefektivitāte* / aukstumaģenta GSP vērtības
	$\eta_s \geq 107$ %/[0 – 500]
	$\eta_s \geq 110$ %/(500 – 1 000]
	$\eta_s \geq 120$ %/(1 000 – 2 000]
	$\eta_s \geq 130$ %/> 2 000
	2. variants – *SEG emisijas limiti*
	150 g CO_2 ekv./kWh sildīšanas jaudas”

lasīt šādi:

“Ūdens telpu sildītāja tips	Efektivitātes rādītājs
Siltumsūkņa sildītāji (ja siltumsūknī izmantotā aukstumaģenta GSP ir ≤ 2 000, derīgi ir abi varianti, ja siltumsūknī izmantotā aukstumaģenta GSP > 2 000), tad obligāts ir 2. variants.)	**1. variants** – *Minimālā telpu apsildes sezonas energoefektivitāte* / aukstumaģenta GSP vērtības
	$\eta_s \geq 107$ %/[0–500]
	$\eta_s \geq 110$ %/(500–1 000]
	$\eta_s \geq 120$ %/(1 000–2 000]
	2. variants – *SEG emisijas limiti*
	150 g CO_2 ekv./kWh sildīšanas jaudas”

23. lappusē pielikumā 12. kritērija a) punktā:

tekstu: “Ja vietā, kur atrodas tūristu mītne, ir 1 līdz 4 individuālo zaļo tarifa plānu piegādātāji, kas piedāvā 50 % no elektroenerģijas no atjaunojamiem energoresursiem vai atsevišķus izcelsmes apliecinājumus:”

lasīt šādi: “Izņemot gadījumus, kad piemēro b) punktu, ja vietā, kur atrodas tūristu mītne, ir individuālo zaļo tarifa plānu piegādātāji, kas piedāvā 50 % no elektroenerģijas no atjaunojamiem energoresursiem vai atsevišķus izcelsmes apliecinājumus”.