RETTIFIKA

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/175 tal-25 ta' Jannar 2017 dwar l-istabbiliment ta' kriterji tal-Ekotikketta tal-UE għall-akkomodazzjoni turistika

(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 28 tat-2 ta' Frar 2017)

F'paġna 20, fl-Anness, fit-tabella tal-kriterju 6(a)(ii):

minflok:

"Tip ta' ħiter tal-post idroniku	Indikatur tal-effiċjenza
Ħiters b'pompa tas-sħana (hemm żewġ possibilitajiet validi għal pompi tas-sħana li jużaw refriġeranti b'GWP ≤ 2 000, l-għażla 2 hija obbligatorja għal pompi tas-sħana li jużaw refriġeranti b'GWP ≤ 2 000)	**Għażla 1** - *Effiċjenza Enerġetika Staġunali Minima tat-Tisħin tal-Post*/ il-valuri GWP tar-refriġerant
	$\eta_s \geq 107$ %/[0 – 500]
	$\eta_s \geq 110$ %/(500 – 1 000]
	$\eta_s \geq 120$ %/(1 000 – 2 000]
	$\eta_s \geq 130$ %/> 2 000
	Għażla 2 - *Limiti tal-emissjonijiet GHG*
	150 g ekwivalenti ta' CO_2/kWh fi produzzjoni ta' sħana"

aqra:

"Tip ta' ħiter tal-post idroniku	Indikatur tal-effiċjenza
Ħiters b'pompa tas-sħana (hemm żewġ possibilitajiet validi għal pompi tas-sħana li jużaw refriġeranti b'GWP ≤ 2 000, l-għażla 2 hija obbligatorja għal pompi tas-sħana li jużaw refriġeranti b'GWP > 2 000)	**Għażla 1** - *Effiċjenza Enerġetika Staġunali Minima tat-Tisħin tal-Post*/ il-valuri GWP tar-refriġerant
	$\eta_s \geq 107$ %/[0 – 500]
	$\eta_s \geq 110$ %/(500 – 1 000]
	$\eta_s \geq 120$ %/(1 000 – 2 000]
	Għażla 2 - *Limiti tal-emissjonijiet GHG*
	150 g ekwivalenti ta' CO_2/kWh fi produzzjoni ta' sħana".

F'paġna 23, fl-Anness, fil-paragrafu (a) tal-Kriterju 12:

minflok: "Fil-każ li jkun hemm bejn wieħed u erba' fornituri ta' tariffi ekoloġiċi individwali li joffru 50 % tal-elettriċità minn sorsi rinovabbli jew ta' ċertifikati GOs separati fil-lokalità tal-akkomodazzjoni"

aqra: "Sakemm ma japplikax il-paragrafu (b), fil-każ li jkun hemm fornituri ta' tariffi ekoloġiċi individwali li joffru 50 % tal-elettriċità minn sorsi rinnovabbli jew ta' ċertifikati GOs separati fil-lokalità tal-akkomodazzjoni".