Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2025/695

22.7.2025

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/695

z dne 9. aprila 2025

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo mejnih vrednosti in razredov lastnosti za trajne sidrne naprave in varnostne kavlje

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS ([1]) ter zlasti člena 27(1) in (3) v povezavi s členom 60, točki (a) in (f), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Harmonizirani standard EN 17235:2024 o trajnih sidrnih napravah in varnostnih kavljih vsebuje mejne vrednosti in sisteme razvrščanja za lastnosti proizvodov, ki jih zajema, kar zadeva bistveno značilnost „mehanska odpornost“.

(2) Primerno je določiti bistveni značilnosti „mehanska odpornost – dinamični preizkus“ in „mehanska odpornost – porušni preizkus“ kot značilnosti, za kateri mora proizvajalec navesti lastnosti sidrnih naprav in varnostnih kavljev, ko so dani na trg. Bistveno značilnost „mehanska odpornost – osnovni preizkus kavlja“ je treba dodati na seznam bistvenih značilnosti, ki jih mora proizvajalec navesti za varnostne kavlje.

(3) Za zagotovitev boljše tehnične uporabnosti standarda EN 17235:2024 za proizvode, ki jih zajema, bi moral standard vključevati mejne vrednosti ravni lastnosti za bistveni značilnosti „mehanska odpornost – dinamični preizkus“ in „mehanska odpornost – osnovni preizkus kavlja“.

(4) Iz varnostnih razlogov je treba opredeliti tudi razrede lastnosti za bistveno značilnost „mehanska odpornost – dinamični preizkus“, tako da so v izjavi o lastnostih navedene podrobne informacije o zmogljivosti naprave za obvladovanje različnih obremenitev.

(5) V skladu s členom 3(3) in členom 27(2) Uredbe (EU) št. 305/2011 lahko Komisija ali evropski organ za standardizacijo na podlagi revidiranega mandata, ki ga izda Komisija, določi razrede in mejne vrednosti lastnosti v zvezi z bistvenimi značilnostmi gradbenih proizvodov. Glede na to, da je treba čim prej določiti razrede in mejne vrednosti lastnosti za trajne sidrne naprave in varnostne kavlje, bi morala Komisija določiti te razrede in mejne vrednosti lastnosti. V skladu s členom 27(2), prvi pododstavek, navedene uredbe se navedeni razredi lastnosti uporabljajo v harmoniziranih standardih –

([1]) UL L 88, 4.4.2011, str. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa pravila za trajne sidrne naprave in varnostne kavlje, zajete v evropskem standardu za proizvode EN 17235:2024. Določa mejne vrednosti in razrede lastnosti za navedene naprave in kavlje ter bistvene značilnosti navedenih proizvodov, ki jih mora proizvajalec navesti v izjavi o lastnostih iz člena 4 Uredbe (EU) št. 305/2011.

Člen 2

Obvezno navajanje bistvenih značilnostih

1. Kadar so taki proizvodi dani na trg, proizvajalec v izjavi o lastnostih za trajne sidrne naprave in varnostne kavlje navede naslednje bistvene značilnosti:

(a) mehanska odpornost– dinamični preizkus;

(b) mehanska odpornost – porušni preizkus.

2. Kadar proizvod vključuje varnostni kavelj, proizvajalec tega proizvoda v izjavi o lastnostih navede tudi bistveno značilnost „mehanska odpornost – osnovni preizkus kavlja“, ko je dan na trg.

Člen 3

Mejne vrednosti

1. Za bistveno značilnost iz člena 2(1), točka (a), je raven za projektne vrednosti vplivov enaka ali večja od 9,0 kN pri preskušanju v skladu s standardom EN 17235:2024, kot je določeno v Prilogi.

2. Kadar proizvod vključuje varnostni kavelj, je vrednost za meritev za bistveno značilnost „preizkus mehanske odpornosti – osnovni preizkus kavlja“ enaka ali manjša od 5 mm pri preizkušanju v skladu s standardom EN 17235:2024, kot je določeno v Prilogi.

Člen 4

Razredi lastnosti

Razredi lastnosti za trajne sidrne naprave in varnostne kavlje v zvezi z bistveno značilnostjo iz člena 2(1), točka (a), so določeni v Prilogi.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. aprila 2025

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Mejne vrednosti in razredi lastnosti trajnih sidrnih naprav in varnostnih kavljev v skladu s standardom EN 17235:2024

Tabela 1

Sklop A – Sidrni sklop z eno sidrno napravo

Bistvena značilnost	Mejna vrednost	Razredi lastnosti ([1])	Projektna vrednost vplivov
mehanska odpornost – dinamični preizkus(1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Številki razreda lastnosti sledi akronim pripadajoče makete.

Tabela 2

Sklop B – Sidrni sklop z varnostnim kavljem

Bistvena značilnost	Mejna vrednost	Razredi lastnosti ([1])	Projektna vrednost vplivov
mehanska odpornost – osnovni preizkus kavlja	≤ 5 mm	—	—
mehanska odpornost – dinamični preizkus(1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN

([1]) Številki razreda lastnosti sledi akronim pripadajoče makete.

Tabela 3

Sklop C – Sidrni sklop s horizontalnim žičnim sidrnim vodilom

Bistvena značilnost	Mejna vrednost	Razredi lastnosti ([1])	Projektna vrednost vplivov
mehanska odpornost – dinamični preizkus(1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Številki razreda lastnosti sledi akronim pripadajoče makete.

Tabela 4

Sklop D – Sidrni sklop s horizontalnim tračnim sidrnim vodilom

Bistvena značilnost	Mejna vrednost	Razredi lastnosti ([1])	Projektna vrednost vplivov
mehanska odpornost – dinamični preizkus(1)	≥ 9,0 kN	1	9 kN
		2	10,5 kN
		3	12,0 kN
		4	13,5 kN

([1]) Številki razreda lastnosti sledi akronim pripadajoče makete.