2026/1975

9.9.2026

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2026/1975

ze dne 8. září 2026,

kterým se povoluje výjimka podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573, pokud jde o použití fluorovaných skleníkových plynů v určitých zařízeních používaných k sušení stlačeného vzduchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014 ([1]), a zejména na čl. 11 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Bod 7 písm. b) přílohy IV nařízení (EU) 2024/573 zakazuje od 1. ledna 2027 uvádět na trh stacionární chladiče kapalin o jmenovitém výkonu do 12 kW včetně, které obsahují fluorované skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování („GWP“) nejméně 150 nebo jejichž provoz je na těchto plynech závislý, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků v místě provozu. Od téhož data zakazuje bod 8 písm. b) a d) přílohy IV uvedeného nařízení uvádět na trh samostatná klimatizační zařízení o jmenovitém výkonu uvedeném ve zmíněných bodech, která obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP nejméně 150 nebo jejichž provoz je na těchto plynech závislý, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků v místě provozu.

(2) V únoru 2026 předložily příslušné německé orgány Komisi podle čl. 11 odst. 5 nařízení (EU) 2024/573 žádost o povolení výjimky (žádost o výjimku), která umožňuje uvádět na trh určitá zařízení používaná k sušení stlačeného vzduchu (kondenzační sušičky stlačeného vzduchu), jejichž uvádění na trh má být podle bodu 7 písm. b) a bodu 8 písm. b) a d) přílohy IV nařízení (EU) 2024/573 od 1. ledna 2027 zakázáno.

(3) Zařízení, na něž se žádost o výjimku vztahuje, jsou i) stacionární chladiče kapalin s chladicím výkonem do 12 kW včetně používané pro sušení stlačeného vzduchu a ii) stacionární samostatná klimatizační zařízení používaná k sušení stlačeného vzduchu. Tato zařízení jsou základními součástmi zařízení na stlačený vzduch široce využívaných v průmyslových odvětvích, kde zajišťují spolehlivé odstranění vlhkosti nezbytné pro řádné fungování výrobních procesů a zařízení.

(4) Podle žádosti o výjimku nejsou v současné době kondenzační sušičky stlačeného vzduchu, které splňují požadavky uvedené v příloze IV nařízení (EU) 2024/573, pro celou řadu průmyslových aplikací komerčně dostupné. Navzdory probíhajícímu úsilí v oblasti výzkumu a vývoje nejsou alternativy využívající chladiva s GWP nižším než 150 dosud dostatečně vyspělé, aby splňovaly požadované normy výkonnosti, bezpečnosti a spolehlivosti pro všechna použití.

(5) V žádosti o výjimku se dále uvádí, že přechod na alternativní technologie vyžaduje vývoj a validaci nových bezpečnostních koncepcí, jakož i konstrukční úpravy ke snížení náplně chladiva, které před příslušnými daty zákazu nelze dokončit. Rovněž se uvádí, že v případě neexistence výjimky by provozovatelé a výrobci čelili nepřiměřeným nákladům a provozním rizikům, včetně potřeby předčasných výměn nebo dočasných řešení, což by ohrozilo investice do dlouhodobě udržitelných technologií.

(6) Komise žádost o výjimku posoudila a domnívá se, že podmínky stanovené v čl. 11 odst. 5 písm. a) a b) nařízení (EU) 2024/573 jsou splněny. Konkrétně jde o to, že vhodné alternativy dosud nejsou technicky proveditelné pro všechna použití a neexistence výjimky by vedla k nepřiměřeným nákladům.

([1]) Úř. věst. L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(7) Za těchto výjimečných okolností je vhodné udělit časově omezenou výjimku s cílem zajistit kontinuitu průmyslových činností a zároveň poskytnout dostatek času na vývoj a zavedení vyhovujících alternativ. Komise se domnívá, že k dosažení těchto cílů je pro zařízení uvedená v bodě 7 písm. b) a bodě 8 písm. b) a d) přílohy IV nařízení (EU) 2024/573 vhodné a přiměřené období čtyř let.

(8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro fluorované skleníkové plyny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Odchylně od bodu 7 písm. b) přílohy IV nařízení (EU) 2024/573 se povoluje uvádět na trh stacionární chladiče kapalin o jmenovitém výkonu do 12 kW včetně, které obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP nejméně 150 nebo které jsou na těchto plynech závislé a které se používají k sušení stlačeného vzduchu (kondenzační sušičky stlačeného vzduchu) za předpokladu, že je tato skutečnost označena na štítku podle čl. 12 odst. 2 uvedeného nařízení.

2. Odchylně od bodu 8 písm. b) přílohy IV nařízení (EU) 2024/573 se povoluje uvádět na trh stacionární samostatná klimatizační zařízení o maximálním jmenovitém výkonu do 12 kW včetně, které obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP nejméně 150 nebo které jsou na těchto plynech závislé a které se používají k sušení stlačeného vzduchu (kondenzační sušičky stlačeného vzduchu) za předpokladu, že je tato skutečnost označena na štítku podle čl. 12 odst. 2 uvedeného nařízení.

3. Odchylně od bodu 8 písm. d) přílohy IV nařízení (EU) 2024/573 se povoluje uvádět na trh stacionární samostatná klimatizační zařízení o maximálním jmenovitém výkonu vyšším než 12 kW, ale nepřevyšujícím 50 kW, které obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP nejméně 150 nebo které jsou na těchto plynech závislé a které se používají k sušení stlačeného vzduchu (kondenzační sušičky stlačeného vzduchu) za předpokladu, že je tato skutečnost označena na štítku podle čl. 12 odst. 2 uvedeného nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Použije se od 1. ledna 2027 do 31. prosince 2030.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2026.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN