Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2026/1975

9.9.2026

# UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2026/1975 VAN DE COMMISSIE

**van 8 september 2026**

**tot goedkeuring van een vrijstelling krachtens Verordening (EU) 2024/573 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen in bepaalde apparatuur die wordt gebruikt voor het drogen van perslucht**

**(Voor de EER relevante tekst)**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2024/573 van het Europees Parlement en de Raad van 7 februari 2024 betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 517/2014 ([1]), en met name artikel 11, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Met ingang van 1 januari 2027 verbiedt punt 7, b), van bijlage IV bij Verordening (EU) 2024/573 het in de handel brengen van stationaire chillers met een nominaal vermogen tot en met 12 kW, die voor hun werking gefluoreerde broeikasgassen met een aardopwarmingsvermogen ("GWP") van 150 of meer bevatten of nodig hebben, behalve indien dat nodig is om aan veiligheidseisen op het bedrijfsterrein te voldoen. Met ingang van dezelfde datum verbieden de punten 8, b) en 8, d), van bijlage IV bij die verordening het in de handel brengen van autonoom opererende klimaatregelingsapparatuur met een in die punten gespecificeerde nominale capaciteit die gefluoreerde broeikasgassen met een GWP van 150 of meer bevat of nodig heeft voor de werking ervan, behalve indien dat nodig is om aan veiligheidseisen op het bedrijfsterrein te voldoen.

(2) Overeenkomstig artikel 11, lid 5, van Verordening (EU) 2024/573 hebben de Duitse bevoegde autoriteiten in februari 2026 een verzoek bij de Commissie ingediend tot goedkeuring van een vrijstelling ("het vrijstellingsverzoek") teneinde het in de handel brengen mogelijk te maken van bepaalde apparatuur voor het drogen van perslucht (koeldrogers voor perslucht), waarvan het in de handel brengen krachtens de punten 7, b), 8, b), en 8, d), van bijlage IV bij Verordening (EU) 2024/573 met ingang van 1 januari 2027 verboden is.

(3) De apparatuur waarop het vrijstellingsverzoek betrekking heeft, betreft i) stationaire chillers met een koelvermogen tot en met 12 kW die worden gebruikt voor het drogen van perslucht en ii) stationaire autonoom opererende klimaatregelingsapparatuur die wordt gebruikt voor het drogen van perslucht. Deze apparatuur is een essentieel onderdeel van persluchtinstallaties die op grote schaal worden gebruikt in industriële sectoren, waar zij zorgen voor de betrouwbare verwijdering van vocht, wat noodzakelijk is voor de werking van productieprocessen en -apparatuur.

(4) Volgens het vrijstellingsverzoek zijn koeldrogers voor perslucht die voldoen aan de vereisten van bijlage IV bij Verordening (EU) 2024/573 momenteel niet voor alle industriële toepassingen in de handel verkrijgbaar. Ondanks de lopende werkzaamheden op het gebied van onderzoek- en ontwikkeling zijn alternatieven waarbij koelmiddelen met een GWP van minder dan 150 worden gebruikt, nog onvoldoende ontwikkeld om voor alle toepassingen aan de vereiste prestatie-, veiligheids- en betrouwbaarheidsnormen te voldoen.

(5) In het vrijstellingsverzoek wordt daarnaast aangegeven dat de voor de transitie naar alternatieve technologieën nieuwe veiligheidsconcepten moeten worden ontwikkeld en gevalideerd, en dat het ontwerp van de apparatuur moet worden aangepast om de koelmiddelvulling te verminderen, hetgeen niet vóór de toepasselijke verbodsdata kan worden voltooid. Daarnaast staat in het vrijstellingsverzoek dat marktdeelnemers en fabrikanten zonder een vrijstelling, te kampen kunnen krijgen met onevenredige kosten en operationele risico's, waaronder de noodzaak van vroegtijdige vervanging of tussentijdse oplossingen, waardoor investeringen in duurzame technologieën op lange termijn kunnen worden ondermijnd.

(6) De Commissie heeft het vrijstellingsverzoek beoordeeld en is van oordeel dat aan de voorwaarden van artikel 11, lid 5, punten a) en b), van Verordening (EU) 2024/573 is voldaan. Geschikte alternatieven zijn met name nog niet voor alle toepassingen technisch haalbaar en het gebrek aan een vrijstelling zou tot onevenredige kosten leiden.

([1]) PB L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(7) Onder deze uitzonderlijke omstandigheden is het passend een tijdelijke vrijstelling te verlenen om de continuïteit van industriële activiteiten te waarborgen en voldoende tijd te bieden voor de ontwikkeling en toepassing van conforme alternatieven. De Commissie is van oordeel dat een periode van vier jaar voor de in punt 7, b), punt 8, b), en punt 8, d), van bijlage IV bij Verordening (EU) 2024/573 vermelde apparatuur passend en evenredig is om de doelstellingen te verwezenlijken.

(8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor gefluoreerde broeikasgassen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

1. In afwijking van punt 7, b), van bijlage IV bij Verordening (EU) 2024/573 is het in de handel brengen van stationaire chillers met een nominale capaciteit tot en met 12 kW die voor hun werking gefluoreerde broeikasgassen met een GWP van 150 of meer bevatten of nodig hebben, die worden gebruikt voor het drogen van perslucht (koeldrogers voor perslucht), toegestaan, mits zij zijn geëtiketteerd overeenkomstig artikel 12, lid 2, van die verordening.

2. In afwijking van punt 8, b), van bijlage IV bij Verordening (EU) 2024/573 is het in de handel brengen van stationaire autonoom opererende klimaatregelingsapparatuur met een nominale capaciteit tot en met 12 kW die voor de werking ervan gefluoreerde broeikasgassen met een GWP van 150 of meer bevat of nodig heeft, die wordt gebruikt voor het drogen van perslucht (koeldrogers voor perslucht), toegestaan, mits deze is geëtiketteerd overeenkomstig artikel 12, lid 2, van die verordening.

3. In afwijking van punt 8, d), van bijlage IV bij Verordening (EU) 2024/573 is het in de handel brengen van stationaire autonoom opererende klimaatregelingsapparatuur met een nominale capaciteit van meer dan 12 kW maar niet meer dan 50 kW die voor de werking ervan gefluoreerde broeikasgassen met een GWP van 150 of meer bevat of nodig heeft, die wordt gebruikt voor het drogen van perslucht (koeldrogers voor perslucht), toegestaan, mits deze is geëtiketteerd overeenkomstig artikel 12, lid 2, van die verordening.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2030.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 september 2026.

*Voor de Commissie*
*De voorzitter*
Ursula VON DER LEYEN