Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL
Seria L

2026/1975

9.9.2026

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2026/1975

z dnia 8 września 2026 r.

zezwalające na zwolnienie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 w odniesieniu do stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych w niektórych urządzeniach stosowanych do osuszania sprężonego powietrza

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014 ([1]), w szczególności jego art. 11 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od dnia 1 stycznia 2027 r. w pkt 7 lit. b) załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2024/573 zakazuje się wprowadzania do obrotu stacjonarnych chillerów o mocy znamionowej do 12 kW włącznie, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, chyba że jest to wymagane do spełnienia wymogów bezpieczeństwa w miejscu eksploatacji. Od tego samego dnia w pkt 8 lit. b) i d) załącznika IV do tego rozporządzenia zakazuje się wprowadzania do obrotu samodzielnych urządzeń klimatyzacyjnych o pojemności znamionowej określonej w tych literach, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, chyba że jest to wymagane do spełnienia wymogów bezpieczeństwa w miejscu eksploatacji.

(2) W lutym 2026 r. właściwe organy Niemiec przedłożyły Komisji, na podstawie art. 11 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2024/573, wniosek o zezwolenie na zwolnienie („wniosek o zwolnienie") umożliwiające wprowadzanie do obrotu niektórych urządzeń stosowanych do suszenia sprężonego powietrza (chłodniczych osuszaczy sprężonego powietrza), których wprowadzanie do obrotu ma być zakazane na podstawie pkt 7 lit. b), pkt 8 lit. b) i d) załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2024/573 od dnia 1 stycznia 2027 r.

(3) Urządzenia, których dotyczy wniosek o zwolnienie, to (i) stacjonarne chillery o wydajności chłodniczej do 12 kW włącznie wykorzystywane do suszenia sprężonego powietrza oraz (ii) stacjonarne, samodzielne urządzenia klimatyzacyjne wykorzystywane do suszenia sprężonego powietrza. Urządzenia te są zasadniczymi elementami instalacji sprężonego powietrza powszechnie stosowanych we wszystkich sektorach przemysłu, w których zapewniają niezawodne usuwanie wilgoci niezbędne do właściwego funkcjonowania procesów produkcyjnych i urządzeń.

(4) Zgodnie z wnioskiem o zwolnienie, chłodnicze osuszacze sprężonego powietrza spełniające wymogi, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia (UE) 2024/573, nie są obecnie dostępne na rynku dla pełnego zakresu zastosowań przemysłowych. Pomimo trwających wysiłków badawczo-rozwojowych rozwiązania alternatywne wykorzystujące czynniki chłodnicze o GWP poniżej 150 nie są jeszcze wystarczająco dojrzałe, aby spełnić wymagane normy wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności dla wszystkich zastosowań.

(5) We wniosku o zwolnienie wskazano ponadto, że przejście na technologie alternatywne wymaga opracowania i walidacji nowych koncepcji bezpieczeństwa, a także dostosowań projektu w celu zmniejszenia ilości czynnika chłodniczego, których nie można zakończyć przed mającymi zastosowanie datami zakazu. Stwierdzono w nim również, że w przypadku braku zwolnienia operatorzy i producenci musieliby ponieść nieproporcjonalne koszty i ryzyko operacyjne, w tym związane z potrzebą przedwczesnej wymiany lub rozwiązań przejściowych, co osłabiłoby inwestycje w długoterminowe zrównoważone technologie.

(6) Komisja oceniła wniosek o wniosek o zwolnienie i uznała, że warunki określone w art. 11 ust. 5 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2024/573 są spełnione. W szczególności odpowiednie rozwiązania alternatywne nie są jeszcze technicznie wykonalne dla wszystkich zastosowań, a brak zwolnienia doprowadziłby do nieproporcjonalnych kosztów.

([1]) Dz.U. L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(7) W tych wyjątkowych okolicznościach należy przyznać ograniczone w czasie zwolnienie, aby zapewnić ciągłość działalności przemysłowej, a jednocześnie zapewnić wystarczająco dużo czasu na opracowanie i wdrożenie zgodnych z przepisami rozwiązań alternatywnych. Komisja uważa, że okres czterech lat w przypadku urządzeń wymienionych w pkt 7 lit. b), pkt 8 lit. b) i lit. d) załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2024/573 jest odpowiedni i proporcjonalny do osiągnięcia tych celów.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu do spraw fluorowanych gazów cieplarnianych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Na zasadzie odstępstwa od pkt 7 lit. b) załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2024/573 niniejszym zezwala się na wprowadzanie do obrotu stacjonarnych chillerów o mocy znamionowej do 12 kW włącznie, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, wykorzystywanych do suszenia sprężonego powietrza (chłodniczych osuszaczy sprężonego powietrza), pod warunkiem że są one opatrzone etykietą zgodnie z art. 12 ust. 2 tego rozporządzenia.

2. Na zasadzie odstępstwa od pkt 8 lit. b) załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2024/573 niniejszym zezwala się na wprowadzanie do obrotu samodzielnych urządzeń klimatyzacyjnych o maksymalnej mocy znamionowej do 12 kW włącznie, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub więcej, lub których działanie jest od nich zależne, wykorzystywanych do suszenia sprężonego powietrza (chłodniczych osuszaczy sprężonego powietrza), pod warunkiem że są one opatrzone etykietą zgodnie z art. 12 ust. 2 tego rozporządzenia.

3. Na zasadzie odstępstwa od pkt 8 lit. d) załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2024/573 niniejszym zezwala się na wprowadzanie do obrotu samodzielnych urządzeń klimatyzacyjnych o maksymalnej mocy znamionowej ponad 12 kW lecz nie przekraczającej 50 kW, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub więcej, lub których działanie jest od nich zależne, wykorzystywanych do suszenia sprężonego powietrza (chłodniczych osuszaczy sprężonego powietrza), pod warunkiem że są one opatrzone etykietą zgodnie z art. 12 ust. 2 tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 31 grudnia 2030 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 września 2026 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN