LABOJUMI

Labojums Komisijas 2016. gada 14. aprīļa Regulā (ES) 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām

("Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" L 112, 2016. gada 27. aprīlis)

6. lappusē 2. panta 27) punktā:

tekstu: "27) "noskaidrots bojājums" ir bojājums, kas sekmīgi novērsts atbilstīgi sistēmas operatora plānošanas kritērijiem;"

lasīt šādi: "27) "nosegts bojājums" ir bojājums, ko sekmīgi novērš atbilstīgi sistēmas operatora plānošanas kritērijiem;".

6. lappusē 2. panta 29) punktā:

tekstu: "29) "bojājumnoturība" ir elektroierīču spēja palikt pieslēgtām tīklam un turpināt darbību periodos, kad spriegums pieslēgumpunktā noskaidrotu bojājumu dēļ ir zems;"

lasīt šādi: "29) "bojājumnoturība" ir elektroierīču spēja palikt pieslēgtām tīklam un turpināt darbību periodos, kad spriegums pieslēgumpunktā nosegtu bojājumu dēļ ir zems;".

6. lappusē 2. panta 31) punktā:

tekstu: "31) "strāva" ir ātrums, kādā plūst elektriskais lādiņš un ko mēra kā fāzes strāvas tiešsecības vidējo kvadrātisko vērtību pie pamatfrekvences;"

lasīt šādi: "31) "strāva" ir elektrisko lādiņu orientētas plūsmas ātrums, ko mēra kā fāzes strāvas tiešsecības vidējo kvadrātisko vērtību pie pamatfrekvences;".

7. lappusē 2. panta 33) punktā:

tekstu: "33) "inerce" ir īpašība, kas raksturo rotējoša stinga ķermeņa (piemēram, maiņstrāvas ģeneratora rotora) spēju saglabāt vienādu rotācijas kustību un impulsa momentu, ja vien netiek pielikts ārējs griezes moments;"

lasīt šādi: "33) "inerce" ir īpašība, kas raksturo rotējoša cieta ķermeņa (piemēram, maiņstrāvas ģeneratora rotora) spēju saglabāt vienādu rotācijas kustību un impulsa momentu, ja vien netiek pielikts ārējs griezes moments;".

18. lappusē 14. panta 3. punkta a) apakšpunkta i) punktā:

tekstu: "i) katrs PSO saskaņā ar 3. attēlu norāda sprieguma un laika attiecības profilu pieslēgumpunktā bojājuma apstākļos, kas apraksta apstākļus, kādos elektroenerģijas ražošanas modulis spēj palikt pieslēgts tīklam un turpināt stabilu darbību pēc tam, kad elektrosistēmas darbību ir iztraucējuši noskaidroti bojājumi pārvades sistēmā;"

lasīt šādi: "i) katrs PSO saskaņā ar 3. attēlu norāda sprieguma un laika attiecības profilu pieslēgumpunktā bojājuma apstākļos, kas apraksta apstākļus, kādos elektroenerģijas ražošanas modulis spēj palikt pieslēgts tīklam un turpināt stabilu darbību pēc tam, kad elektrosistēmas darbību ir iztraucējuši nosegti bojājumi pārvades sistēmā;".

30. lappusē 16. panta 3. punkta a) apakšpunkta i) punktā:

tekstu: "i) elektroenerģijas ražošanas moduļi spēj palikt pieslēgti tīklam un turpināt stabilu darbību pēc tam, kad elektrosistēmas darbību ir iztraucējuši noskaidroti bojājumi. Šī spēja atbilst sprieguma–laika profilam pieslēgumpunktā attiecībā uz bojājuma apstākļiem, ko norādījis attiecīgais PSO."

lasīt šādi: "i) elektroenerģijas ražošanas moduļi spēj palikt pieslēgti tīklam un turpināt stabilu darbību pēc tam, kad elektrosistēmas darbību ir iztraucējuši nosegti bojājumi. Šī spēja atbilst sprieguma–laika profilam pieslēgumpunktā attiecībā uz bojājuma apstākļiem, ko norādījis attiecīgais PSO."