PARERE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1987

relativo alla centrale nucleare di Belleville (Francia)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(87/427/Euratom)

Con lettera pervenuta il 18 novembre 1986, il governo francese ha comunicato alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al progetto di scarico di effluenti radioattivi della centrale nucleare di Belleville, lotti 1 e 2.

Inoltre, il 12 marzo 1987 a Lussemburgo, nel corso della riunione del gruppo di esperti istituito in applicazione del trattato, i rappresentanti del governo francese hanno fornito un certo numero di informazioni e precisazioni complementari.

In base alle indicazioni in tal modo ottenute e, dopo aver consultato i gruppi di esperti, la cui relazione figura in allegato, la Commissione formula il parere di cui in appresso :

1. La distanza tra la centrale di Belleville e il punto più vicino del territorio di un altro Stato membro, ossia il Belgio, è di circa 285 km ; il Granducato di Lussemburgo si trova a 310 km.

2. Durante il normale funzionamento della centrale, gli scarichi previsti di effluenti radioattivi gassosi e liquidi non sono tali da comportare esposizioni significative, sotto il profilo sanitario, per la popolazione di altri Stati membri.

3. I residui radioattivi solidi vengono solo temporaneamente depositati presso la centrale, prima di essere avviati verso l'una delle aree di stoccaggio controllate dallo Stato.

   Gli elementi combustibili irradiati sono depositati presso la centrale prima di essere trasportati in uno stabilimento di trattamento. Non è previsto il trasporto di dette materie fuori dal territorio francese.

4. In caso di scarico non previsto di effluenti radioattivi, che potrebbe prodursi a seguito di circonstanze accidentali del tipo e dell'entità di quelle esaminate nel quadro dei dati generali, le dosi che potrebbero raggiungere altri Stati membri non risulterebbero significative sotto il profilo sanitario.

In conclusione, la Commissione ritiene che l'attuazione del progetto di scarico di effluenti radioattivi della centrale di Belleville non è tale da comportare, sia in condizioni normali, sia nel caso di scarichi non previsti, a seguito di circonstanze accidentali del tipo e dell'entità di quelle esaminate nel quadro dei dati generali, una contaminazione significativa, sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

La Repubblica francese è destinataria del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1987.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione