# AFGØRELSER

## KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2022/1198

**af 16. juni 2022**

**om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 570/2019 for så vidt angår rescEU-kapaciteter til nødforsyning af energi**

*(meddelt under nummer C(2022) 4246)*

**(EØS-relevant tekst)**

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme ([1]), særlig artikel 32, stk. 1, litra g), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved afgørelse nr. 1313/2013/EU oprettes rescEU som en del af EU-civilbeskyttelsesmekanismen. Afgørelsen blev for nylig ændret ([2]) for at sætte EU-civilbeskyttelsesmekanismen bedre i stand til at overvinde begrænsninger, når flere medlemsstater samtidig udsættes for en kompleks, tværsektoriel nødsituation.

(2) I Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 ([3]) fastlægges den indledende sammensætning af rescEU med hensyn til kapaciteter og kvalitetskrav. RescEU-reserven består i øjeblikket af kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande fra luften, kapaciteter til lægelig evakuering ad luftvejen, kapaciteter til medicinsk nødhjælpshold, kapaciteter inden for kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare hændelser, indkvarterings-, transport- og logistikkapaciteter samt mobile laboratoriekapaciteter og kapaciteter til CBRN-sporing, -prøveudtagning, — identificering og -overvågning.

(3) I overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, i afgørelse nr. 1313/2013/EU bør de kapaciteter, som rescEU skal bestå af, defineres under hensyntagen til identificerede og kommende risici, samlede kapaciteter og mangler på EU-plan.

(4) En analyse af identificerede og kommende risici samt af kapaciteter og mangler på EU-plan viser, at der er behov for at støtte civilbeskyttelsesaktiviteter ved at stille kapaciteter til nødforsyning af energi til rådighed med det formål at afbøde negative konsekvenser af strømmangel, der skyldes forskellige årsager, hvad enten de er naturlige eller menneskeskabte.

(5) Navnlig har situationen i Ukraine igen vist, hvor sårbar den kritiske infrastruktur på energiområdet er. Siden begyndelsen af angrebskrigen har Ukraine identificeret nødforsyning af energi i form af brændstof, generatorer, udstyr og reservedele som et primært behov i mange områder. Desuden har Moldova aktiveret EU-civilbeskyttelsesmekanismen og identificeret udstyr til nødforsyning af energi i form af brændstof, generatorer og reservedele.

([1]) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924.

([2]) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/836 af 20. maj 2021 om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 185 af 26.5.2021, s. 1).

([3]) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 af 8. april 2019 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU for så vidt angår rescEU-kapaciteter og om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/762/EU (EUT L 99 af 10.4.2019, s. 41).

(6) For så vidt angår nødforsyning af energi har medlemsstaterne i øjeblikket ikke på forhånd stillet kapaciteter til rådighed for Den Europæiske Civilbeskyttelsespulje. Som følge heraf og for at imødegå identificerede og kommende risici bør nødforsyning af energi være en del af de rescEU-kapaciteter, der er omhandlet i artikel 2 i gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570.

(7) Disse kapaciteter bør oprettes for at imødegå risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser i overensstemmelse med de kategorier, der er omhandlet i artikel 3d, litra e), i gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570.

(8) Den vigtigste opgave for rescEU-kapaciteterne til nødforsyning af energi bør være straks at levere reservestrøm i nødsituationer, når hovedstrømkilden svigter, eller hvis spændingen falder til et utilstrækkeligt niveau eller stiger voldsomt og forårsager strømafbrydelser. Sådanne kapaciteter kan omfatte reservegeneratorer, batterier, udstyr til udnyttelse af energi, konnektivitets- og synkroniseringsudstyr, brændstof, andre typer apparater og dertil knyttede tjenester.

(9) Den påtænkte bistand skal opfylde de betingelser og procedurer, der gælder inden for rammerne af de restriktive foranstaltninger ([4]), der er vedtaget i henhold til artikel 215 i TEUF.

(10) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

*Artikel 1*

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 foretages følgende ændringer:

(1) I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a) I stk. 1 tilføjes følgende ottende led:

»— kapaciteter til nødforsyning af energi.«

b) I stk. 2 tilføjes følgende litra:

»m) kapaciteter til nødforsyning af energi«

(2) Artikel 3a affattes således:

»*Artikel 3a*

**Støtteberettigede omkostninger ved rescEU-kapaciteter til lægelig evakuering ad luftvejen, medicinske nødhjælpshold type 2 og type 3, opbygning af medicinske beredskabslagre, CBRN-dekontaminering, opbygning af CBRN-beredskabslagre, midlertidig indkvartering, transport og logistik, CBRN-sporing, -prøvetagning, -identificering og -overvågning, mobile laboratorier og nødforsyning af energi**

Alle de omkostningskategorier, der er omhandlet i bilag Ia til afgørelse nr. 1313/2013/EU, tages i betragtning ved beregningen af de samlede støtteberettigede omkostninger i forbindelse med rescEU-kapaciteterne."

(3) Artikel 3e, stk. 3 og 4, affattes således:

»3. De rescEU-kapaciteter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra c)-m), oprettes med det formål at håndtere risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser.

4. Når de rescEU-kapaciteter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra c)-m), indsættes under EU-civilbeskyttelsesmekanismen, dækker Unionens finansielle bistand 100 % af driftsomkostningerne, jf. artikel 23, stk. 4b, andet afsnit, i afgørelse nr. 1313/2013/EU.«

(4) Bilaget ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

([4]) www.sanctionsmap.eu. Bemærk, at sanktionskortet er et IT-værktøj til identificering af sanktionsordningerne. Sanktionerne er indført ved retsakter, der er offentliggjort i *Den Europæiske Unions Tidende* (EUT). I tilfælde af uoverensstemmelse har EUT forrang.

*Artikel 2*

**Adressater**

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juni 2022.

*På Kommissionens vegne*
Janez LENARČIČ
*Medlem af Kommissionen*

*BILAG*

I bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 tilføjes følgende afsnit 13:

»13. **Kapaciteter til nødforsyning af energi**

| | |
|---|---|
| Opgaver | Levere reservestrøm i nødsituationer.<br>Stille personale til rådighed til håndtering, montering/demontering, installation/afinstallation, drift og vedligeholdelse af kapaciteten til nødforsyning af energi, når det er nødvendigt. Oplære relevant personale (lokalt og/eller internationalt), inden kapacitetens personale trækkes tilbage i forbindelse med overdragelse. |
| Kapaciteter | Enheder til nødforsyning af energi med henblik på produktion og/eller levering af nødenergi på stedet, om nødvendigt i kombination med andre systemer såsom batterier eller solpanelsystemer, der kan levere strøm i mindst en måned. |
| Hovedbestanddele | Strømgeneratorer af forskellig størrelse for at give mulighed for fleksibilitet og skalerbarhed. Passende konnektivitets-, synkroniserings-, overvågnings- og kraftoverførselssystemer for at gøre det muligt at forbinde kapaciteten til de berørte faciliteter og kontrollere enhederne parallelt.<br>Tilstrækkelig mængde reservedele og andre hjælpematerialer til at sikre kapacitetens funktion, f.eks. batterier, udstyr til udnyttelse af energi, konnektivitets- og synkroniseringsudstyr, brændstof, andre typer apparater og dertil knyttede tjenester.<br>Passende procedurer til sikring af nødforsyning af brændstof til at sikre kapacitetens funktion.<br>Passende procedurer til transport, håndtering, montering/demontering, installation/afinstallation, drift og vedligeholdelse af kapaciteten til nødforsyning af energi.<br>Belysningsudstyr til nødbelysning i det berørte område samt lynafledningssystemer.<br>Passende lagerfaciliteter.<br>Tilstrækkeligt uddannet personale og tilstrækkelige aktiver til håndtering, montering, installation, drift og vedligeholdelse af kapaciteten til nødforsyning af energi. |
| Selvforsyning | Artikel 12, stk. 3, litra a), i gennemførelsesafgørelse 2014/762/EU finder anvendelse ([1]). |
| Deployering | Det tekniske hold og de deployerbare bestanddele skal være klar til udsendelse højst 12 timer efter accept af tilbuddet. |

([1]) Der skal som minimum garanteres selvforsyning i løbet af de første 96 timer af deployeringen, herunder via passende faciliteter og udstyr til opbevaring af brændstof på stedet.«