II.

(Nezakonodavni akti)

UREDBE

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1342

od 14. ožujka 2019.

o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava u vezi sa zrakopropusnosti plastičnih i staklenih krovnih svjetlarnika te krovnih poklopaca

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ ([1]), a posebno njezin članak 27. stavak 1.,

budući da:

(1) Europski odbor za normizaciju (CEN) 2005. donio je europsku normu EN 1873 o zasebnim plastičnim krovnim svjetlarnicima, a 2006. europsku normu EN 14963 o neprekinutim plastičnim svjetlarnicima. Te usklađene norme nisu uključivale klasifikaciju za svojstva proizvoda koji su njima obuhvaćeni u vezi s njihovom bitnom značajkom zrakopropusnosti.

(2) Kako bi se bolje uzele u obzir potrebe tržišta, nove verzije tih normi, EN 1873-1, EN 1873-2 i EN 1873-3, kojima će se obuhvatiti plastični i stakleni krovni svjetlarnici te krovni poklopci, kao i norma EN 14963 trebale bi uključivati klasifikaciju za svojstva proizvoda koji su njima obuhvaćeni u vezi s njihovom bitnom značajkom zrakopropusnosti. Klasifikacijom bi trebalo predvidjeti tri razreda svojstava.

(3) U skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 305/2011 Komisija ili europsko tijelo za normizaciju može utvrditi razrede svojstva u vezi s bitnim značajkama građevnih proizvoda na temelju revidiranog ovlaštenja koje izdaje Komisija. S obzirom na potrebu da se dodatni razredi svojstva utvrde što prije, nove razrede svojstva trebala bi utvrditi Komisija. U skladu s člankom 27. stavkom 2. te Uredbe ti se razredi trebaju upotrebljavati u usklađenim normama,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Utvrđuju se razredi svojstva u vezi sa zrakopropusnosti za plastične i staklene krovne svjetlarnike te krovne poklopce kako je određeno u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

([1]) SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. ožujka 2019.

Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOG

Razredi svojstva u vezi sa zrakopropusnosti za plastične i staklene krovne svjetlarnike te krovne poklopce

Razred	**Donja granična vrijednost unutarnjeg tlaka** (4 Pa)	**Gornja granična vrijednost unutarnjeg tlaka** (100 Pa)
	Zrakopropusnost (u $m^3/(h.m)$)	
A (*)	< 1,4	< 12
B	≥ 1,4	≥ 12
C	≥ 6	≥ 50

(*) Za razred A, osim utvrđivanja razreda, navodi se i najgori rezultat mjerenja za sve razine tlaka upotrebom sljedećeg obrasca: Razred A *(unutarnji tlak (100 Pa), ocijenjena stopa propuštanja)*.

Napomena: granice razreda iz ove tablice mogu se izračunati na temelju sljedeće formule:

$$Q = Q_{100} \cdot \left(\frac{P}{100}\right)^{2/3}$$

Pri čemu:

Q je stopa propuštanja u m^3 na sat po linearnom metru vanjskog ruba svjetlarnika tijekom ispitivanja pod unutarnjim tlakom

P je unutarnji tlak tijekom ispitivanja (u Pa)

Q_{100} je stopa propuštanja u m^3 na sat po linearnom metru vanjskog ruba svjetlarnika pri unutarnjem tlaku od 100 Pa

