II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/1342 VAN DE COMMISSIE

van 14 maart 2019

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van prestatieklassen met betrekking tot luchtdoorlatendheid voor lichtkoepels van kunststof en glas en dakluiken

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad ([1]), en met name artikel 27, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Europese norm EN 1873 inzake lichtkoepels van kunststof is in eerste instantie door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) vastgesteld in 2005 en de Europese norm EN 14963 inzake lichtstraten van kunststof in 2006. Die geharmoniseerde normen bevatten geen indeling voor de prestaties van de producten die eronder vallen met betrekking tot het essentiële kenmerk luchtdoorlatendheid.

(2) Om beter aan de behoeften van de markt tegemoet te komen, moeten de nieuwe versies van die normen, EN 1873-1, EN 1873-2 en EN 1873-3, die betrekking hebben op lichtkoepels van kunststof en glas en dakluiken, alsmede EN 14963 een indeling bevatten voor de prestaties van de producten die eronder vallen met betrekking tot het essentiële kenmerk luchtdoorlatendheid. De indeling moet in drie prestatieklassen voorzien.

(3) Overeenkomstig artikel 27 van Verordening (EU) nr. 305/2011 kunnen de prestatieklassen met betrekking tot de essentiële kenmerken van bouwproducten worden vastgesteld door de Commissie of door een Europese normalisatie-instelling op basis van een herzien mandaat van de Commissie. Aangezien zo spoedig mogelijk aanvullende prestatieklassen moeten worden vastgesteld, moeten de nieuwe prestatieklassen door de Commissie worden vastgesteld. Overeenkomstig artikel 27, lid 2, van die verordening moeten die klassen worden gebruikt in geharmoniseerde normen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Er worden prestatieklassen met betrekking tot luchtdoorlatendheid vastgesteld voor lichtkoepels van kunststof en glas en dakluiken, zoals uiteengezet in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

([1]) PB L 88 van 4.4.2011, blz. 5.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 maart 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER

BIJLAGE

Prestatieklassen met betrekking tot luchtdoorlatendheid voor lichtkoepels van kunststof en glas en dakluiken

Klasse	Laagste grenswaarde van interne druk (4 Pa)	Hoogste grenswaarde van interne druk (100 Pa)
	Luchtdoorlatendheid (in $m^3/(h.m)$)	
A (*)	< 1,4	< 12
B	≥ 1,4	≥ 12
C	≥ 6	≥ 50

(*) Voor klasse A wordt behalve de klasse ook de slechtste meting van alle drukstappen aangegeven met behulp van het volgende model: Klasse A *(interne druk (100 Pa), gemeten lekkagesnelheid)*.

Opmerking: De grenzen van de klassen die in deze tabel worden gebruikt, kunnen aan de hand van de volgende formule worden vastgesteld:

$$Q = Q_{100} \cdot \left(\frac{P}{100}\right)^{2/3}$$

waarbij:

Q de lekkagesnelheid in m^3 per uur per strekkende meter van de omtrek van de lichtkoepel tijdens een test onder interne druk is

P de inwendige druk tijdens een test is (in Pa)

Q_{100} de lekkagesnelheid in m^3 per uur per strekkende meter van de omtrek van de lichtkoepel bij een interne druk van 100 Pa is

