II

(Nezakonodajni akti)

UREDBE

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1342

z dne 14. marca 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo razredov lastnosti glede prepustnosti zraka za plastične in steklene svetlobnike ter strešne lopute

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS ([1]) ter zlasti člena 27(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropski odbor za standardizacijo (CEN) je prvotno leta 2005 sprejel evropski standard EN 1873 o posameznih plastičnih svetlobnikih, leta 2006 pa evropski standard EN 14963 o zveznih plastičnih svetlobnikih. Navedena harmonizirana standarda ne vsebujeta razvrstitve lastnosti proizvodov, ki jih ta standarda zajemata v zvezi z bistveno značilnostjo prepustnost zraka.

(2) Za boljše izpolnjevanje potreb trga bi morale nove različice navedenih standardov, EN 1873-1, EN 1873-2 in EN 1873-3, ki zajemajo plastične in steklene svetlobnike ter strešne lopute, ter standard EN 14963 vključevati razvrstitev lastnosti proizvodov, ki jih ti standardi zajemajo v zvezi z bistveno značilnostjo prepustnost zraka. Razvrstitev bi morala določati tri razrede lastnosti.

(3) V skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 305/2011 lahko Komisija ali evropski organ za standardizacijo določi razrede lastnosti v zvezi z bistvenimi značilnostmi gradbenih proizvodov na podlagi spremenjenega mandata, ki ga izda Komisija. Glede na to, da je treba čim prej vzpostaviti dodatne razrede lastnosti, bi morala Komisija določiti nove razrede lastnosti. V skladu s členom 27(2) navedene uredbe se navedeni razredi uporabljajo v harmoniziranih standardih –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Določijo se razredi lastnosti glede prepustnosti zraka za plastične in steklene svetlobnike ter strešne lopute, kakor je določeno v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

([1]) UL L 88, 4.4.2011, str. 5.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER

PRILOGA

Razredi lastnosti glede na prepustnost zraka za plastične in steklene svetlobnike ter strešne lopute

Razred	**Spodnja meja notranjega tlaka** (4 Pa)	**Zgornja meja notranjega tlaka** (100 Pa)
	Prepustnost zraka (v $m^3/(h.m)$)	
A (*)	< 1,4	< 12
B	≥ 1,4	≥ 12
C	≥ 6	≥ 50

(*) V primeru razreda A se poleg razreda navede tudi najslabša meritev vseh stopenj tlaka po naslednji predlogi: razred A *(notranji tlak (100 Pa), ocenjena stopnja prepuščanja)*.

Opomba: meje razredov, uporabljenih v tej tabeli, se lahko izpeljejo iz naslednje formule:

$$Q = Q_{100} \cdot \left(\frac{P}{100}\right)^{2/3}$$

pri čemer pomeni:

Q stopnja prepuščanja v m^3 na uro na tekoči meter obsega svetlobnika med preskusom pod notranjim tlakom,

P notranji tlak med preskusom (v Pa),

Q_{100} stopnja prepuščanja v m^3 na uro na tekoči meter obsega svetlobnika pri notranjem tlaku 100 Pa.

