31996D0577

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 24. června 1996

o postupu ověřování shody stavebních výrobků ve smyslu čl. 20 odst. 2 směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o stabilní požární systémy

(Text s významem pro EHP)

(96/577/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků [1], ve znění směrnice 93/68/EHS [2], a zejména na čl. 13 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že se na Komisi požaduje, aby mezi dvěma postupy ověřování shody výrobku podle čl. 13 odst. 3 směrnice 89/106/EHS zvolila „v souladu s bezpečností co nejméně obtížný postup"; že to znamená, že je nutné rozhodnout, zda je pro daný výrobek nebo skupinu výrobků systém řízení výroby, za nějž je odpovědný výrobce, nezbytnou a postačující podmínkou ověření shody, nebo zda se z důvodů spojených s plněním kritérií uvedených v čl. 13 odst. 4 požaduje účast schváleného certifikačního orgánu;

vzhledem k tomu, že se v čl. 13 odst. 4 požaduje, aby byl takto stanovený postup uveden v pověřeních a v technických specifikacích; že je tedy žádoucí stanovit výrobky nebo skupiny výrobků, které budou základem pověření a technických specifikací;

vzhledem k tomu, že jsou oba postupy podle čl. 13 odst. 3 podrobně popsány v příloze III směrnice 89/106/EHS; že je tedy nezbytné jasně specifikovat metody, kterými se musí tyto dva postupy provádět podle přílohy III pro každý výrobek nebo skupinu výrobků, neboť příloha III dává určitým systémům přednost;

vzhledem k tomu, že postup uvedený v čl. 13 odst. 3 písm. a) odpovídá systémům stanoveným v první možnosti bez průběžného dozoru a v druhé a třetí možnosti bodu ii) oddílu 2 přílohy III a postup uvedený v čl. 13 odst. 3 písm. b) odpovídá systémům stanoveným v bodu i) oddílu 2 přílohy III a v první možnosti s průběžným dozorem bodu ii) oddílu 2 přílohy III;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro stavebnictví,

[1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 12.
[2] Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Shoda výrobků stanovených v příloze I se ověřuje postupem, při němž je kromě systému řízení výroby do posuzování a dozoru nad řízením výroby nebo samotným výrobkem zapojen schválený certifikační orgán.

Článek 2

Postup ověřování shody stanovený v příloze II musí být uveden v pověřeních pro harmonizované normy.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. června 1996.

Za Komisi

Martin BANGEMANN

člen Komise

PŘÍLOHA I

VÝROBKY PRO POŽÁRNÍ POPLACH/DETEKCI, STABILNÍ HAŠENÍ POŽÁRU, ŘÍZENÍ POŽÁRU A KOUŘE A PRO POTLAČOVÁNÍ VÝBUCHU

— Požární detekční a požární poplachové systémy-sestavy: kombinované požární detekční a poplachové systémy-sestavy, požární poplachové systémy-sestavy, požární hlásicí systémy-sestavy.

— Součásti požárních detekčních a požárních poplachových systémů: kouřové, tepelné a optické hlásiče, ovládací a indikační zařízení, zařízení pro přenos poplachu, zkratové odpojovače, poplachová zařízení, elektrické napájení, vstupní a výstupní jednotky, ručně ovládané hlásiče.

— Samočinné kouřové hlásiče/poplachová zařízení.

— Systémy-sestavy pro potlačení a hašení požáru: požární hadice pro první zásah, suché a zavodněné požární hydrantové systémy, sprinklerové a vodní sprchové systémy-sestavy, pěnové hasicí systémy-sestavy, práškové hasicí systémy-sestavy, plynové hasicí systémy-sestavy (včetně sněhových - CO_2).

— Součásti systémů pro potlačení a hašení požáru: požární hydranty, detektory/spínače průtoku vody, detektory/spínače tlaku, stavěcí ventily, uzávěry přívodu, požární čerpadla a čerpací soustavy, proudnice/sprinklery/výtoky.

— Systémy-sestavy pro potlačení výbuchu.

— Součásti systémů pro potlačení výbuchu: hlásiče, potlačovací zařízení, čidla výbuchu, výrobky pro odlehčení výbuchu.

— Zařízení-sestavy pro řízení požáru a kouře: ventilační systémy-sestavy pro odvádění kouře a tepla, přetlakové systémy-sestavy.

— Součásti zařízení pro řízení požáru a kouře: kouřové clony, klapky, potrubí, ventilátory s nuceným tahem, ventilátory s přirozeným tahem, ovládací panely, nouzové ovládací panely, elektrické napájení.

PŘÍLOHA II

SKUPINA VÝROBKŮ

VÝROBKY PRO POŽÁRNÍ POPLACH/DETEKCI, STABILNÍ HAŠENÍ POŽÁRU, ŘÍZENÍ POŽÁRU A KOUŘE A PRO POTLAČOVÁNÍ VÝBUCHU (1/1)

Systémy ověřování shody

Pro níže uvedený výrobek (uvedené výrobky) a určené (určená) použití se na Evropském výboru pro normalizaci, Evropském výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CEN/Cenelec) požaduje, aby v příslušné harmonizované normě (příslušných harmonizovaných normách) specifikovaly následující systém (systémy) ověřování shody:

Výrobek (výrobky)	Určené použití (určená použití)	Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) (Požární odolnost) (1)	Systém (systémy) ověřování shody
Instalační sestavy	Požární bezpečnost		1 (2)
Požární detekce/požární poplach			
Kombinované požární detekční a požární poplachové systémy-sestavy		—	
Systémy-sestavy pro detekci požáru		—	
Systémy-sestavy pro požární poplach		—	
Systémy-sestavy pro hlášení požáru		—	
Potlačení a hašení požáru			
Požární hadice pro první zásah		—	
Suché a zavodněné požární hydrantové systémy		—	
Sprinklerové a vodní sprchové systémy-sestavy		—	
Pěnové systémy-sestavy		—	
Práškové systémy-sestavy		—	
Plynové systémy-sestavy (včetně CO_2)		—	
Potlačení výbuchu			
Systémy-sestavy pro potlačení výbuchu		—	
Zařízení pro řízení požáru			
Systémy-sestavy pro odvod kouře a tepla		—	
Přetlakové systémy-sestavy		—	
Samočinné kouřové hlásiče/poplachová zařízení		—	
Součásti	Požární bezpečnost		1
Požární detekce/požární poplach			
Kouřové, tepelné a optické hlásiče		—	
Ovládací a indikační zařízení		—	
Zařízení pro přenos poplachu		—	
Zkratové odpojovače		—	
Poplachové zařízení		—	
Elektrické napájení		—	
Vstupní/výstupní jednotky		—	
Ručně ovládané hlásiče		—	
Stabilní potlačování a hašení			
Požární hydranty		—	
Detektory/spínače průtoku vody		—	
Detektory/spínače tlaku		—	
Stavěcí ventily		—	
Uzávěry přívodu		—	
Požární čerpadla a čerpací soustavy		—	
Proudnice/sprinklery/výtoky		—	

Výrobek (výrobky)	Určené použití (určená použití)	Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) (Požární odolnost) (1)	Systém (systémy) ověřování shody
Potlačování výbuchu			
Hlásiče		—	
Potlačovací zařízení		—	
Čidla výbuchu		—	
Výrobky pro odlehčení výbuchu		—	
Řízení požáru			
Kouřové clony		—	
Klapky		viz ID 2	
Potrubí		viz ID 2	
Ventilátory s nuceným tahem		—	
Ventilátory s přirozeným tahem		—	
Ovládací panely a nouzové ovládací panely		—	
Elektrické napájení		—	

(1) Viz ustanovení interpretačního dokumentu č. 2 a/nebo „Horizontální doplněk k pověřením s ohledem na požární odolnost".
(2) Systém 1: Viz bod i) oddílu 2 přílohy III směrnice 89/106/EHS, bez kontrolních zkoušek vzorků.

Specifikace systému má být taková, aby mohl být zaveden i tam, kde není nutné stanovit ukazatel vlastnosti výrobku pro určitou vlastnost, protože na ni neexistuje nejméně v jednom členském státě vůbec žádný právní požadavek (viz čl. 2 odst. 1 směrnice 89/106/EHS a popřípadě bod 1.2.3 interpretačních dokumentů). V těchto případech se ověření takové vlastnosti nesmí výrobci ukládat, pokud si nepřeje tento ukazatel výrobku uvádět.