31996D0577

KOMISJONI OTSUS,

24. juuni 1996,

nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ artikli 20 lõike 2 kohase ehitustoodete vastavustõendamismenetluse kohta paiksete tulekustutussüsteemide nõuetele vastavuse tõendamisel

(EMPs kohaldatav tekst)

(96/577/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/106/EMÜ [1] ehitustooteid käsitlevate liikmesriikide õigusnormide ühtlustamise kohta, mida on muudetud direktiiviga 93/68/EMÜ, [2] eriti selle artikli 13 lõiget 4,

ning arvestades, et:

komisjon peab valima direktiivi 89/106/EMÜ artikli 13 lõike 3 kohase kahe ehitustoodete vastavuse tõendamise korra hulgast "kõige vähem koormava võimaliku korra kooskõlas ohutusnõuetega", see tähendab, et on vaja otsustada, kas antud ehitustoote või tooterühma puhul on tootja vastutusel toimiv tehase tootmisohje süsteem vajalik ja küllaldane nõuetele vastavuse tõendamise tingimus või artikli 13 lõikes 4 mainitud kriteeriumidele vastavusega seotud põhjustel on vaja teavitatud sertifitseerimisasutuse sekkumist;

artikli 13 lõike 4 kohaselt tuleb selliselt kindlaksmääratud kord märkida mandaatides ja tehnospetsifikaatides; seetõttu on soovitav määratleda toodete või tooterühma mõiste mandaatides ja tehnospetsifikaatides kasutatavas tähenduses;

artikli 13 lõikes 3 ettenähtud kahte korda on üksikasjalikult kirjeldatud direktiivi 89/106/EMÜ III lisas; seega on vaja iga toote või tooterühma puhul III lisale viitamise teel selgelt kindlaks määrata kahe kõnesoleva korra rakendamise viisid, kuna III lisas eelistatakse teatavaid süsteeme;

artikli 13 lõike 3 punktis a mainitud kord vastab III lisa 2. jao punktis ii mainitud esimese võimaluse puhul sätestatud pideva järelevalveta süsteemidele ja teisele ja kolmandale võimalusele; artikli 13 lõike 3 punktis b mainitud kord vastab III lisa 2. jao punktis i sätestatud ja III lisa 2. jao punkti ii esimese pideva järelevalvega võimaluse puhul ettenähtud süsteemidele;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise ehituskomitee arvamusega,

[1] EÜT L 40, 11.2.1989, lk 12.
[2] EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

I lisas kindlaksmääratud toodete nõuetele vastavust tõendatakse korra kohaselt, mille puhul lisaks tootja poolt rakendatavale süsteemile osaleb tootmisohje või toodangu hindamisel ja järelevalves teavitatud sertifitseerimisasutus.

Artikkel 2

II lisas sätestatud nõuetele vastavuse tõendamise kord märgitakse ühtlustatud standardite mandaatides.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. juuni 1996

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Martin BANGEMANN

I LISA

TOOTED, MIDA KASUTATAKSE TULEKAHJUHÄIRE/TULEKAHJU AVASTAMISE JA PAIKSETES TULEKUSTUTUS-, TULEKAHJU KONTROLLI ALL HOIDMISE JA SUITSUTÕRJESÜSTEEMIDES NING PLAHVATUST SUMMUTAVAD TOOTED

— Tulekahju avastamise ja tulekahjuhäire süsteemid-komplektid: tulekahju avastamise ja tulekahjuhäire liitsüsteemid-komplektid, tulekahju avastamise süsteemid-komplektid, tulekahjuhäire süsteemid-komplektid, suulise tulekahjuteate edastamise süsteemid-komplektid.

— Tulekahju avastamise ja tulekahjuhäire süsteemide osad: suitsu-, termo- ja leegiandurid, kontroll- ja indikaatorseadmed, häireedastusseadmed, lühisekaitse seadmed, häireseadmed, toiteallikad, sisend-/väljundseadmed, tulekahjuteate nupplülitid.

— Autonoomsed suitsuandurid/häireseadmed

— Tulesummutamise ja tulekustutamise süsteemid-komplektid: paiksed kiirkustutusseadmed, kuiv- ja märgtulekustutusventiilsüsteemid, sprinkler- ja veepihustussüsteemid-komplektid, vahtkustutussüsteemid-komplektid, pulberkustutussüsteemid-komplektid, gaaskustutussüsteemid-komplektid (kaasa arvatud CO_2-kustutussüsteemid).

— Tulesummutamise ja tulekustutamise süsteemi osad: tuletõrjehüdrandid, veevoolu andurid/lülitid, surveandurid/-lülitid, seinahüdrandid, veesisendseadmed, tuletõrjepumbad ja -pumbakomplektid, pihustid/sprinklerid/otsakud.

— Plahvatuse summutamise süsteemid-komplektid.

— Plahvatuse summutamise süsteemi osad: andurid, summutid, plahvatuse sensorid, plahvatuse toimet vähendavad tooted.

— Tulekahju kontrolli all hoidmise ja suitsutõrje seadmed-komplektid: suitsuärastus- ja jahutusventilatsiooni süsteemid-komplektid, diferentsiaalsurvesüsteemid-komplektid.

— Tulekahju kontrolli all hoidmise ja suitsutõrje seadmete osad: suitsukardinad, tulesiibrid, suitsukanalid, sundventilatsiooni seadmed, loomuliku ventilatsiooni seadmed, juhtimispuldid, hädaolukorra puhul kasutatavad juhtimispuldid.

II LISA

TOOTERÜHM

TOOTED, MIDA KASUTATAKSE TULEKAHJUHÄIRE/TULEKAHJU AVASTAMISE JA PAIKSETES TULEKUSTUTUS-, TULEKAHJU KONTROLLI ALL HOIDMISE JA SUITSUTÕRJESÜSTEEMIDES NING PLAHVATUST SUMMUTAVAD TOOTED (1/1)

Vastavuse tõendamise süsteemid

Järgnevalt loetletud toodete ja kavandatud kasutuste puhul tuleb Euroopa Standardikomiteel/Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteel asjakohastes ühtlustatud standardites kindlaks määrata järgmised nõuetele vastavuse tõendamise süsteemid.

Toode	Kavandatud kasutus	Tase või klass (tulekindlus) (1)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem
Paigaldatavad komplektid	Tuleohutus		1 (2)
Tulekahju avastamine/tulekahjuhäire			
Tulekahju avastamise ja tulekahjuhäire liitsüsteemid-komplektid		—	
Tulekahju avastamise süsteemid-komplektid		—	
Tulekahjuhäire süsteemid-komplektid		—	
Suulise tulekahjuteate edastamise süsteemid-komplektid		—	
Tule summutamine ja kustutamine			
Paiksed kiirkustutusseadmed-komplektid		—	
Kuiv- ja märgtulekustutusventiilsüsteemid		—	
Sprinkler- ja veepihustussüsteemid-komplektid		—	
Vahtkustutussüsteemid-komplektid		—	
Pulberkustutussüsteemid-komplektid		—	
Gaaskustutussüsteemid-komplektid (kaasa arvatud CO_2-kustutussüsteemid)		—	
Plahvatuse summutamine			
Plahvatuse summutamise süsteemid-komplektid		—	
Tulekahju kontrolli all hoidmise seadmed			
Suitsuärastus- ja jahutusventilatsiooni süsteemid-komplektid		—	
Diferentsiaalsurvesüsteemid-komplektid		—	
Autonoomsed suitsuandurid/häireseadmed		—	
Osad	Tuleohutus		1
Tulekahju avastamine/tulekahjuhäire			
Suitsu-, termo- ja leegiandurid		—	
Kontroll- ja indikaatorseadmed		—	
Häireedastusseadmed		—	
Lühisekaitse seadmed		—	
Häireseadmed		—	
Toiteallikad		—	
Sisend-/väljundseadmed		—	
Tulekahjuteate nupplülitid		—	
Paiksed summutamise ja kustutamise seadmed			
Tuletõrjehüdrandid		—	
Veevoolu andurid/lülitid		—	
Surveandurid/-lülitid		—	
Seinahüdrandid		—	
Veesisendseadmed		—	
Tuletõrjepumbad ja -pumbakomplektid		—	
Pihustid/sprinklerid/otsakud		—	

Toode	Kavandatud kasutus	Tase või klass (tulekindlus) (1)	Nõuetele vastavuse tõendamise süsteem
Plahvatuse summutamine			
Andurid		—	
Summutid		—	
Plahvatuse sensorid		—	
Plahvatust summutavad tooted		—	
Tulekahju kontrolli all hoidmise vahendid			
Suitsukardinad		—	
Tulesiibrid		vt DI2	
Suitsukanalid		vt DI2	
Sundventilatsiooni seadmed		—	
Loomuliku ventilatsiooni seadmed		—	
Juhtimispuldid ja hädaolukorra puhul kasutatavad juhtimispuldid		—	
Toiteallikad		—	

(1) Vt tõlgendusdokumendi nr 2 ja/või "Tulekindlust käsitleva mandaatide horisontaallisa" sätteid.
(2) Süsteem 1: vt direktiiv 89/106/EMÜ, III lisa, 2. jaotis, punkt i, ilma näidiste kontrollkatsetamiseta.

Süsteemi spetsifikaat peab olema selline, et seda saaks rakendada ka siis, kui teatavate karakteristikute järgi ei ole vaja toimivust määrata, kuna vähemalt ühes liikmesriigis ei esitata nende karakteristikute suhtes juriidilisi nõudeid (vt direktiiv 89/106/EMÜ, artikkel 2, lõige 1 ja vajaduse korral tõlgendusdokumentide punkt 1.2.3). Nendel juhtudel ei kohustata tootjat kõnesolevaid karakteristikuid kontrollima, kui ta ei soovi deklareerida toote toimivust nende karakteristikute järgi.