31996D0577

L 254/44 *AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA* 1996.10.8.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1996. június 24.)

az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a rögzített tűzoltó rendszerekre vonatkozó igazolási eljárásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(96/577/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 93/68/EGK ([1]) irányelvvel módosított, az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre ([2]) és különösen annak 13. cikke (4) bekezdésére,

mivel a Bizottságnak egy termék megfelelőségének igazolását tekintve a 89/106/EGK irányelv 13. cikkének (3) bekezdése szerinti két eljárás közül azt kell választania, „amelyiknek a legkisebb a költségigénye, és emellett megfelel a biztonsági követelményeknek is"; mivel ez azt jelenti, hogy egy adott termék vagy termékcsalád tekintetében el kell dönteni azt, hogy a gyártó felelősségi körébe tartozó üzemi gyártás-ellenőrzési rendszer szükséges és elégséges feltétele-e a megfelelőség igazolásának, vagy pedig a 13. cikk (4) bekezdésében említett kritériumok teljesítésével összefüggő okoknál fogva szükségessé válik egy elismert tanúsító szerv bevonása;

mivel a 13. cikk (4) bekezdése előírja, hogy az így meghatározott eljárást meg kell jelölni a megbízásokban és a műszaki előírásokban; mivel ezért kívánatos a termékek vagy termékcsaládok a megbízásokban és a műszaki előírásokban használt fogalmának a meghatározása;

mivel a 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott két eljárás részletes leírása a 89/106/EGK irányelv III. mellékletében megtalálható; mivel ezért minden egyes termék vagy termékcsalád tekintetében szükséges azon módszereknek a III. mellékletre való hivatkozás mellett történő egyértelmű előírása, amelyekkel a két eljárást meg kell valósítani, tekintve, hogy a III. melléklet bizonyos rendszereket előnyben részesít;

mivel a 13. cikk (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első (folyamatos felügyelet nélküli) lehetőségben, valamint a második és harmadik lehetőségekben meghatározott rendszereknek, míg a 13. cikk (3) bekezdésének b) pontjában leírt eljárás megfelel a III. melléklet 2. szakaszának i. pontjában és a III. melléklet 2. szakaszának ii. pontjában leírt első lehetőségben (folyamatos felügyelettel) meghatározott rendszereknek;

mivel az e határozatban foglalt intézkedések összhangban állnak az Építésügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. mellékletben meghatározott termékek megfelelőségét a gyártó által működtetett üzemi gyártás-ellenőrzési rendszeren túlmenően egy olyan eljárással kell igazolni, amelyben egy elismert tanúsító szerv részt vesz a gyártásellenőrzésnek vagy magának a terméknek az értékelésében és felügyeletében.

([1]) HL L 220., 1993.8.30., 1. o.
([2]) HL L 40., 1989.2.11., 12. o.

2. cikk

A II. mellékletben meghatározott megfelelőségi igazolási eljárást a harmonizált szabványok kidolgozására vonatkozó megbízásban meg kell jelölni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. június 24-én.

a Bizottság részéről

Martin BANGEMANN

a Bizottság tagja

I. MELLÉKLET

TŰZRIASZTÓ/-ÉSZLELŐ, RÖGZÍTETT TŰZOLTÓ, TŰZ- ÉS FÜSTÉRZÉKELŐ ÉS ROBBANÁSELFOJTÓ TERMÉKEK

– Tűzészlelő- és tűzriasztórendszer-készletek: kombinált tűzészlelő- és tűzriasztórendszer-készletek, tűzészlelőrendszer-készletek, tűzriasztórendszer-készletek, tűzhívórendszer-készletek.

– Tűzészlelő- és tűzriasztórendszer-alkotóelemek: füst, hő- és lángdetektorok, vezérlő- és jelzőkészülékek, riasztástovábbító irányító készülékek, zárlatleválasztók, riasztókészülékek, tápegységek, input/output készülékek, kézi hívópontok.

– Önálló füstdetektorok/-riasztók.

– Tűzelfojtó- és tűzoltórendszer-készletek: elsősegélynyújtótömlő-rendszerek, száraz és nedves tűzoltó hidráns rendszerek, sprinkler- és vízpermetrendszer-készletek, haboltórendszer-készletek, szárazporraloltórendszer-készletek, gázosoltórendszer (ideértve a CO_2-oltórendszereket) -készletek.

– Tűzelfojtó- és tűzoltórendszer-elemek: tűzoltócsapok, vízáramlás-érzékelők/-kapcsolók, nyomásérzékelők/-kapcsolók, lépcsőházi tűzcsapok, tömlőcsatlakozó-csapok, tűzoltószivattyúk és -szivattyúkészletek, fúvókák/sprinklerek/kiömlőcsatlakozók.

– Robbanáselfojtórendszer-készletek.

– Robbanáselfojtórendszer-alkotóelemek: detektorok, elfojtók, robbanásérzékelők, robbanásenyhítő termékek.

– Tűz- és füstvédelmi berendezések: füst- és hőelszívó ventillációsrendszer-készletek, nyomáskülönbségrendszer-készletek.

– Tűz- és füstvédelmi berendezések: füst- és hőelszívóventillációsrendszer-alkotóelemek: füstfüggönyök, csappantyúk, csatornák, motoros ventilátorok, természetes ventilátorok, vezérlőpanelek, tartalék vezérlőpanelek, tápegységek.

II. MELLÉKLET

TERMÉKCSALÁD

TŰZRIASZTÓ/-ÉSZLELŐ, RÖGZÍTETT TŰZOLTÓ, TŰZ- ÉS FÜSTÉRZÉKELŐ ÉS ROBBANÁSELFOJTÓ TERMÉKEK (1/1)

Megfelelőségi igazolási rendszerek

Az alábbiakban felsorolt termék(ek) és tervezett felhasználási terület(ek) tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottság/az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CEN/Cenelec) felkérést kap a vonatkozó harmonizált szabvány(ok)ban a következő megfelelőségi igazolási rendszer(ek) előírására:

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzállóság) (1)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Beépítési készletek	Tűzbiztonság		1 (2)
Tűzészlelés/tűzriasztás			
Kombinált tűzészlelő és tűzriasztó rendszerek		–	
Tűzészlelőrendszer-készletek		–	
Tűzriasztórendszer-készletek		–	
Tűzbejelentőrendszer-készletek		–	
Tűzelfojtás és oltás			
Elsősegélytömlőrendszer-készletek		–	
Száraz- és nedvestűzcsap-rendszerek		–	
Sprinklerek és záporoztatórendszer-készletek		–	
Habbaloltórendszer-készletek		–	
Porraloltórendszer-készletek		–	
Gázzaloltórendszer (ideértve a CO_2-rendszert is) -készletek		–	
Robbanáselfojtás			
Robbanáselfojtórendszer-készletek		–	
Tűzvédelmi létesítmények			
Füst- és hőelszívó- szellőztetőrendszer-készletek		–	
Nyomáskülönbségrendszer-készletek		–	
Önálló füstdetektorok/riasztóberendezések		–	
Alkotóelemek	Tűzbiztonság		1
Tűzészlelés/tűzriasztás			
Füst, hő- és lángdetektorok		–	
Ellenőrző és jelzőkészülékek		–	
Riasztástovábbítás-irányító készülékek		–	
Zárlatleválasztók		–	
Riasztókészülékek		–	
Tápegységek		–	
Input/output készülékek		–	
Kézi bejelentőpontok		–	
Rögzített elfojtás és oltás			
Tűzcsapok		–	
Vízáramlás-érzékelők/-kapcsolók		–	
Nyomásérzékelők/-kapcsolók		–	
Lépcsőházi tűzcsapok		–	
Tömlőcsatlakozók		–	
Tűzoltószivattyúk és -szivattyúkészletek		–	

Termék(ek)	Tervezett felhasználási terület(ek)	Szint(ek) vagy osztály(ok) (tűzállóság) (1)	Megfelelőségi igazolási rendszer(ek)
Fúvókák/sprinklerek/csatlakozók		–	
Robbanáselfojtás			
Detektorok		–	
Elfojtók		–	
Robbanásérzékelők		–	
Robbanásenyhítő termékek		–	
Tűzvédelem			
Füstfüggönyök		–	
Csappantyúk		Lásd D1,2	
Csatornák		Lásd D1,2	
Motoros ventilátorok		–	
Természetes ventilátorok		–	
Vezérlőpanelek és tartalék-ellenőrző panelek		–	
Tápegységek		–	

(1) Lásd a 2. sz. értelmező dokumentum rendelkezéseit és/vagy a „Horizontális kiegészítés a megbízásokhoz tűzállóság tekintetében" című dokumentumot.
(2) 1 rendszer: Lásd a 89/106/EGK irányelv III. mellékletének 2. i. pontját, a minták szúrópróbaszerű vizsgálata nélkül.

A rendszerre vonatkozó előírásnak akkor is alkalmazhatónak kell lennie, ha a teljesítményt nem kell egy bizonyos tulajdonság tekintetében meghatározni, mivel legalább egy tagállam egyáltalán nem rendelkezik az ilyen tulajdonságra vonatkozó jogi követelménnyel (lásd a 89/106/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését, valamint, ha alkalmazható, az értelmező dokumentumok 1.2.3. záradékát). Ilyen esetekben a gyártó – amennyiben nem kívánja a termék ilyen tekintetben vett teljesítményét közölni – az ilyen tulajdonság ellenőrzésére nem kötelezhető.