31996D0577

DECYZJA KOMISJI

z dnia 24 czerwca 1996 r.

w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w zakresie stałych systemów przeciwpożarowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(96/577/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych [1], zmienioną dyrektywą 93/68/EWG [2], w szczególności jej art. 13 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja jest zobowiązana wybrać między dwoma procedurami zaświadczania zgodności wyrobu przewidzianymi w art. 13 ust. 3 dyrektywy 89/106/EWG, „możliwie najmniej uciążliwą procedurę zgodną z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa"; oznacza to, że niezbędne jest podjęcie decyzji dla danego wyrobu lub rodziny wyrobów, czy obecność systemu fabrycznej kontroli produkcji, za który odpowiedzialność ponosi producent, jest koniecznym i wystarczającym warunkiem do zaświadczenia zgodności oraz, czy z przyczyn dotyczących zachowania zgodności z kryteriami wspomnianymi w art. 13 ust. 4, wymagana jest interwencja zatwierdzonej jednostki certyfikującej;

artykuł 13 ust. 4 wymaga, aby określona w ten sposób procedura była wskazana w mandatach i w specyfikacjach technicznych; z tego powodu wymagane jest zdefiniowanie wyrobu lub rodziny wyrobów w sposób wykorzystywany w mandatach i specyfikacjach technicznych;

obie procedury przewidziane w art. 13 ust. 3 są opisane szczegółowo w załączniku III do dyrektywy 89/106/EWG; dlatego też niezbędne jest jasne zdefiniowanie metod, za pomocą których te dwie procedury muszą być wprowadzane w życie dla każdego wyrobu lub rodziny wyrobów, w odniesieniu do załącznika III, z uwagi na fakt, że załącznik III daje preferencje niektórym systemom;

procedura określona w art. 13 ust. 3 lit. a) odpowiada systemom przedstawionym w pierwszej możliwości, bez stałego nadzoru, oraz w możliwości drugiej i trzeciej przedstawionej w załączniku III sekcja 2 ii), a procedura, określona w art. 13 ust. 3 lit. b), odpowiada systemom przedstawionym w załączniku III sekcja 2 i) oraz w pierwszej możliwości, z nadzorem stałym, w załączniku III sekcja 2 ii);

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zgodność wyrobów wymienionych w załączniku I zaświadcza się zgodnie z procedurą, zgodnie z którą, oprócz fabrycznego

[1] Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12.
[2] Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1.

systemu kontroli produkcji przez producenta, w ocenę i nadzór nad kontrolą produkcji lub samym wyrobem zaangażowana jest upoważniona jednostka certyfikująca.

Artykuł 2

Procedurę zaświadczania zgodności określoną w załączniku II wskazuje się w mandatach dotyczących zharmonizowanych norm.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 1996 r.

W imieniu Komisji

Martin BANGEMANN

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK I

SYSTEMY WYKRYWANIA POŻARU LUB ALARMU POŻAROWEGO, STAŁY SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY, SYSTEMY SŁUŻĄCE DO OPANOWYWANIA OGNIA I DYMU ORAZ WYROBY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED WYBUCHEM

— Zestawy systemów wykrywania pożaru i alarmu pożarowego: łączone zestawy systemów wykrywania pożaru i alarmu pożarowego, zestawy systemów wykrywania pożaru, zestawy alarmu pożarowego, zestawy systemów łączności przeciwpożarowej.

— Części składowe systemów wykrywania pożaru i alarmu pożarowego: czujniki dymowe, cieplne i płomieniowe, przyrządy kontrolne i alarmowe, urządzenia przekazujące sygnał alarmowy, izolatory zwarcia, urządzenia alarmowe, źródła energii, urządzenia wejścia/wyjścia ostrzegające przed pożarem, ręczne ostrzegacze pożarowe.

— Samodzielne czujniki dymowe/alarmowe.

— Zestawy systemów tłumienia/gaszenia ognia: zestawy wężowych instalacji hydrantowych pierwszej pomocy, zestawy systemów przeciwpożarowych instalacji hydrantowych suchych i nawodnionych, zestawy deszczowni i systemów instalacji zraszaczowych, zestawy systemów instalacji gaśniczych pianowych, zestawy instalacji gaśniczych proszkowych, zestawy systemów gaśniczych gazowych (w tym urządzenia gaśnicze z CO_2).

— Części składowe systemów tłumienia/gaszenia pożaru: hydranty przeciwpożarowe, czujniki przepływu wody/przełączniki, czujniki ciśnienia/przełączniki, zawory pożarowe, łączniki wlotowe, pompy i zestawy pomp przeciwpożarowych, dysze/deszczownie/łączniki wylotowe.

— Zestawy systemów zabezpieczających przez wybuchem.

— Części składowe systemów zabezpieczających przed wybuchem: wykrywacze, elementy tłumiące, czujniki wybuchu, wyroby przeciwwybuchowe.

— Zestawy instalacji systemów opanowania dymu i ognia: zestawy systemów wyciągowych instalacji odprowadzających dym i ciepło, zestawy systemów różnicowania ciśnienia.

— Części składowe instalacji systemów opanowania dymu i ognia: kurtyny dymowe, klapy przeciwpożarowe, przewody dymowe, wentylatory mechaniczne, wentylatory naturalne, tablice sterownicze i awaryjne tablice sterownicze, źródła energii.

ZAŁĄCZNIK II

RODZINA WYROBÓW

SYSTEMY WYKRYWANIA POŻARU LUB DO ALARMU POŻAROWEGO, STAŁY SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY, SYSTEMY SŁUŻĄCE DO OPANOWYWANIA OGNIA I DYMU ORAZ WYROBY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED WYBUCHEM (1/1)

Systemy zaświadczania zgodności

Dla wyrobu(-ów) i jego/ich zamierzonego(-ych) zastosowania(-ań) wnosi się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego/Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CEN/CENELEC) o wyszczególnienie następujących systemów zaświadczania zgodności w stosownych normach zharmonizowanych:

Wyroby	Zamierzone zastosowanie	Poziom i klasa (odporność ogniowa) [1]	System zaświadczania zgodności
Zestawy elementów	Bezpieczeństwo pożarowe		1 [2]
Wykrywanie pożaru/alarm pożarowy			
Zestawy systemów wykrywania ognia i alarmu pożarowego		—	
Zestawy systemów wykrywania pożaru		—	
Zestawy systemów alarmu pożarowego		—	
Zestawy systemów łączności przeciwpożarowej		—	
Tłumienie/gaszenie ognia			
Zestawy wężowych instalacji hydrantowych pierwszej pomocy		—	
Zestawy systemów przeciwpożarowych instalacji hydrantowych suchych i nawodnionych		—	
Zestawy deszczowni i systemów instalacji zraszaczowych		—	
Zestawy systemów instalacji gaśniczych pianowych		—	
Zestawy systemów instalacji gaśniczych proszkowych		—	
Zestawy systemów gaśniczych gazowych (w tym urządzenia gaśnicze z CO_2)		—	
Zabezpieczanie przed wybuchem			
Zestawy systemów zabezpieczających przed wybuchem		—	
Instalacje systemów opanowania pożaru			
Zestawy systemów wyciągowych instalacji odprowadzających dym i ciepło		—	
Zestawy systemów różnicowania ciśnienia		—	
Samodzielne czujniki dymowe/alarmowe		—	
Części	Bezpieczeństwo pożarowe		1
Wykrywanie pożaru/alarm pożarowy			
Czujniki dymowe, cieplne i płomieniowe		—	
Urządzenia kontrolne i alarmowe		—	
Urządzenia przekazujące sygnał alarmowy		—	
Izolatory zwarcia		—	
Urządzenia alarmowe		—	
Źródła energii		—	
Urządzenia wejścia/wyjścia		—	
Ręczne ostrzegacze pożarowe		—	
Stałe systemy tłumienia i gaszenia pożaru			
Hydranty przeciwpożarowe		—	
Czujniki przepływu wody/przełączniki		—	
Czujniki ciśnienia/przełączniki		—	
Zawory pożarowe		—	
Łączniki wlotowe		—	
Pompy i zespoły pomp przeciwpożarowych		—	
Dysze/deszczownie/łączniki wylotowe		—	

Wyroby	Zamierzone zastosowanie	Poziom i klasa (odporność ogniowa) (1)	System zaświadczania zgodności
Zabezpieczenie przed wybuchem			
Wykrywacze		—	
Elementy tłumiące		—	
Czujniki wybuchu		—	
Wyroby przeciwwybuchowe		—	
Opanowanie pożaru			
Kurtyny dymowe		—	
Klapy przeciwpożarowe		patrz DI2	
Przewody dymowe		patrz DI2	
Wentylatory mechaniczne		—	
Wentylatory naturalne		—	
Tablice sterownicze i awaryjne tablice sterownicze		—	
Źródła energii		—	

(1) Patrz przepisy dokumentu wyjaśniającego nr 2 i/lub „Uzupełnienie do mandatów z uwagi na odporność ogniową".
(2) System 1: patrz załącznik III sekcja 2 i) do dyrektywy 89/106/EWG bez badań sondażowych próbek.

Specyfikacja systemu zaświadczania zgodności powinna być tak dobrana, aby system ten mógł być wprowadzany w życie nawet wówczas, gdy ustalenie niektórych właściwości użytkowych wyrobu nie jest konieczne, z uwagi na fakt, że co najmniej jedno Państwo Członkowskie w ogóle nie ma wymogów prawnych dotyczących właściwości wyrobu (patrz art. 2 ust. 1 dyrektywy 89/106/EWG oraz, gdy to właściwe, pkt 1.2.3 dokumentów interpretacyjnych). W tych przypadkach nie wolno nakładać na producenta obowiązku sprawdzenia charakterystyki wyrobu, jeśli nie życzy on sobie przedkładać deklaracji dotyczących właściwości produktu w tym zakresie.