2023/2519

14.11.2023

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2519

ze dne 30. října 2023

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie ([1]), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ([2]), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3) Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4) Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

([1]) Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.
([2]) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2023.

Za Komisi,
jménem předsedkyně,
Gerassimos THOMAS
generální ředitel
Generální ředitelství pro daně a celní unii

PŘÍLOHA

Popis zboží	Zařazení (kód KN)	Odůvodnění
(1)	(2)	(3)
Radiátor o rozměrech přibližně 520 x 700 x 3 500 mm, sestávající ze 2 až 32 (podle modelu) obdélníkových panelů vyrobených z galvanizovaného plechu s drážkovanou strukturou, které jsou k sobě navzájem svařeny. Je konstruován tak, aby mohl být namontován na výkonový transformátor ponořený v oleji za účelem chlazení izolačního oleje transformátoru při průtoku radiátorem. Přenosem přebytečného tepla do vzduchu radiátor zabraňuje přehřátí transformátoru. Radiátor je vybaven přírubovým vstupem (umístěným na horní straně) a přírubovým výstupem (umístěným na spodní straně), které jsou (pomocí šroubů a těsnění) připojeny k odpovídajícímu výstupu a vstupu transformátoru. Chlazení může, ale nemusí být podporováno chladicími ventilátory (pro rychlejší průtok vzduchu) a/nebo chladicími čerpadly (pro rychlejší oběh oleje) podle individuálních požadavků. Čerpadla a ventilátory nejsou součástí dovozu. Viz obrázek (*)	8504 90 17	Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 b) ke třídě XVI a na znění kódů KN 8504, 8504 90 a 8504 90 17. Zařazení do čísla 8419 jako zařízení pro zpracování materiálů výrobními postupy, které spočívají ve změně teploty, je vyloučeno, neboť do tohoto čísla nepatří přístroje, které provádějí pouze výměnu teploty s okolním vzduchem. Přebytečné teplo izolačního oleje protékajícího radiátorem jednoduše přechází přes stěny radiátoru do okolního vzduchu. (Viz také stanovisko k sazebnímu zařazení do harmonizovaného systému 8431.49/2.). Vzhledem ke svým objektivním charakteristikám a vlastnostem, zejména konstrukci, rozměrům a umístění vstupu a výstupu, je radiátor vhodný pro použití výhradně nebo hlavně s elektrickým transformátorem čísla 8504, a to pro chlazení a udržování provozní teploty transformátoru. Radiátor je pro řádné fungování transformátoru nezbytný (aby se zabránilo jeho přehřátí). Radiátor je proto třeba zařadit do kódu KN 8504 90 17 jako ostatní části a součásti transformátorů a induktorů.

(*) Fotografie slouží pouze pro informaci.



Radiátor



Radiátory na transformátoru