Den Europæiske Unions
Tidende

DA
L-udgaven

2026/2486

11.11.2026

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2026/2486

af 10. november 2026

om tilladelse til en undtagelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/573 for så vidt angår markedsføring af fluorholdige drivhusgasser i visse former for indendørs monoblock-varmepumper

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/573 af 7. februar 2024 om fluorholdige drivhusgasser, om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 517/2014 ([1]), særlig artikel 11, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Fra den 1. januar 2027 er det i henhold til punkt 8, litra d), i bilag IV til forordning (EU) 2024/573 forbudt at markedsføre stationære monoblock-varmepumper og andre selvstændige varmepumper, som har nominel kapacitet på over 12 kW, men ikke over 50 kW, og som indeholder fluorholdige drivhusgasser med et globalt opvarmningspotentiale (GWP) på 150 eller derover, undtagen hvis det er påkrævet for at opfylde sikkerhedskravene på anvendelsesstedet. Fra samme dato er det i henhold til punkt 9, litra b), i bilag IV til nævnte forordning forbudt at markedsføre splitanlæg med luft til vand-systemer med en nominel kapacitet på op til og med 12 kW, som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 150 eller derover, undtagen hvis det er påkrævet for at opfylde sikkerhedskravene på anvendelsesstedet.

(2) I henhold til artikel 11, stk. 5, i forordning (EU) 2024/573 indgav de tyske kompetente myndigheder den 6. juli 2026 en anmodning til Kommissionen om at godkende en undtagelse (anmodningen om undtagelse), der tillader markedsføring i Unionen af i) visse monoblock-varmepumper og andre selvstændige varmepumper og ii) visse splitanlæg med luft til vand-systemer, hvis markedsføring skal forbydes fra den 1. januar 2027 i henhold til henholdsvis punkt 8, litra d), og punkt 9, litra b), i bilag IV til forordning (EU) 2024/573.

(3) Det udstyr, der er omfattet af anmodningen om undtagelse, er i) indendørs væske-til-vand- og vand-til-vand-monoblock-varmepumper med en maksimal nominel kapacitet på over 20 kW, men ikke over 50 kW, og ii) visse indendørs luft-til-vand-monoblock-varmepumpesystemer med dobbeltkanaler (indblæsning af udeluft og luftudsugning), som med henblik på forordning (EU) 2024/573 betragtes som splitanlæg med en nominel kapacitet på højst 12 kW. Den første kategori anvendes navnlig i større enfamiliehuse eller flerfamiliehuse, i større beboelsesejendomme, til lette erhvervsanvendelser, lokale varmenet, genvinding af overskudsvarme, renoveringsprojekter, eller hvor der er tekniske eller juridiske begrænsninger på udendørs luftkildeudstyr. Den anden kategori er beregnet til indendørs installation i bygninger, hvor hele kølekredsløbet er placeret inde i bygningen, og udskiftning af udendørs luft opnås gennem dedikeret dobbeltkanalisering, og hvor bygningsspecifikke installationsbegrænsninger øger installationens kompleksitet.

(4) Ifølge anmodningen om undtagelse udgør indendørs installerede væske-til-vand- og vand-til-vand-varmepumper i intervallet 20-50 kW et teknisk krævende og relativt begrænset markedssegment. Selv om der er ved at opstå alternativer, der anvender kølemidler med et GWP på under 150, i form af modeller med mindre kapacitet, fremgår det af anmodningen, at der endnu ikke findes markedsklare indendørs løsninger i intervallet 20-50 kW i tilstrækkeligt omfang til at dække de relevante anvendelser senest den 1. januar 2027. Det fremgår også af anmodningen om undtagelse, at de indendørs luft-til-vand-monoblok-varmepumpesystemer med kanalbaseret indblæsning og udsugning kræver specifik integration i bygningsstrukturen, herunder tokanalsføring, akustisk styring og ventilationsdesign. Desuden kræver overgangen til kølemidler med et GWP på under 150, at der udvikles yderligere sikkerhedskoncepter samt tilsvarende valideringsaktiviteter og, hvor det er relevant, lækagedetektionssystemer, inden udstyr, der overholder kravene, kan bringes i omsætning.

([1]) EUT L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(5) Det fremgår endvidere af anmodningen om undtagelse, at disse systemer er en niche på markedet for varmepumper, og at overgangen til alternative teknologier kræver yderligere tid til udvikling og validering af alternative teknologier, der opfylder kravene. Hvis der ikke foreligger en undtagelse, vil fabrikanterne skulle foretage en dobbelt omstilling parallelt, hvilket vil medføre omkostninger, der anses for at være uforholdsmæssige.

(6) Kommissionen har vurderet anmodningen om undtagelse og finder, at betingelserne i artikel 11, stk. 5, litra a), i forordning (EU) 2024/573 er opfyldt. Navnlig findes der endnu ikke tilstrækkeligt med varianter, som udgør egnede alternativer til det pågældende udstyr og anvendelserne.

(7) Under disse ekstraordinære omstændigheder mener Kommissionen, at der bør indrømmes en tidsbegrænset undtagelse for det omhandlede udstyr for at sikre kontinuiteten i industrielle aktiviteter, samtidig med at der gives tilstrækkelig tid til udvikling og anvendelse af alternativer, der opfylder kravene. En periode på et år er berettiget og forholdsmæssig for at nå disse mål.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Fluorholdige Drivhusgasser, der er nedsat ved artikel 34, stk. 1, i forordning (EU) 2024/573 –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1. Uanset punkt 8, litra d), i bilag IV til forordning (EU) 2024/573 er markedsføring af væske-til-vand- og vand-til-vand-monoblock-varmepumper med en maksimal nominel kapacitet på over 20 kW, men ikke over 50 kW, som er beregnet til indendørs installation og indeholder fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 150 eller derover, hermed tilladt, forudsat at de er mærket i henhold til artikel 12, stk. 2, i forordning (EU) 2024/573.

2. Uanset punkt 9, litra b), i bilag IV til forordning (EU) 2024/573 er markedsføring af luft-til-vand-monoblock-varmepumpesystemer med dobbeltkanaler til indblæsning af udeluft, som er beregnet til indendørs installation og har en nominel kapacitet på højst 12 kW, og som indeholder, eller hvis funktion er afhængig af, fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 150 eller derover, hermed tilladt, forudsat at de er mærket i henhold til artikel 12, stk. 2, i forordning (EU) 2024/573.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2027 til den 31. december 2027.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2026.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand