Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

HU
L sorozat

2026/2486

2026.11.11.

A BIZOTTSÁG (EU) 2026/2486 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2026. november 10.)

az (EU) 2024/573 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázoknak a bizonyos beltéri monoblokkos hőszivattyúk forgalomba hozatala tekintetében biztosított mentesség engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fluortartalmú üvegházhatású gázokról, az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról és az 517/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2024. február 7-i (EU) 2024/573 európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 11. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) Az (EU) 2024/573 rendelet IV. mellékletének 8. d) pontja 2027. január 1-jétől megtiltja az olyan, 12 kW-nál nagyobb, de legfeljebb 50 kW névleges teljesítményű, helyhez kötött monoblokkos és egyéb önálló hőszivattyúk forgalomba hozatalát, amelyek 150-es vagy annál nagyobb globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak, kivéve, ha erre az üzemelés helyén a biztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében van szükség. Ugyanettől az időponttól kezdve az említett rendelet IV. mellékletének 9. b) pontja megtiltja az olyan, legfeljebb 12 kW névleges teljesítményű levegő-víz típusú osztott rendszerek forgalomba hozatalát, amelyek 150-es vagy annál nagyobb GWP-vel rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak, vagy amelyeket ilyen gázokkal működtetnek, kivéve, ha erre az üzemelés helyén a biztonsági követelményeknek való megfelelés érdekében van szükség.

(2) Az (EU) 2024/573 rendelet 11. cikkének (5) bekezdésével összhangban Németország illetékes hatóságai 2026. július 6-án mentesség engedélyezése iránti kérelmet (a továbbiakban: mentesség iránti kérelem) nyújtottak be a Bizottsághoz, hogy lehetővé váljon egyes olyan i. helyhez kötött monoblokkos és egyéb önálló hőszivattyúk, valamint ii. levegő-víz típusú osztott rendszerek uniós piacon történő forgalomba hozatala, amelyek forgalomba hozatalát az (EU) 2024/573 rendelet IV. mellékletének 8. d) és 9. b) pontja értelmében 2027. január 1-jétől meg kell tiltani.

(3) A mentesség iránti kérelem által érintett berendezések a következők: i. 20 kW-nál nagyobb, de legfeljebb 50 kW maximális névleges teljesítményű, beltéri monoblokkos sóoldat-víz és víz-víz típusú hőszivattyúk, valamint ii. egyes két légcsatornás (kültérilevegő-ellátás és -kivezetés), beltéri monoblokkos levegő-víz típusú hőszivattyúrendszerek, amelyek az (EU) 2024/573 rendelet alkalmazásában legfeljebb 12 kW névleges teljesítményű osztott rendszereknek tekintendők. Az első kategóriát különösen nagyobb egy- vagy többcsaládos házakban, nagyobb lakóépületekben, könnyű kereskedelmi alkalmazásokban, helyi hőhálózatokban, hulladékhő-visszanyeréshez, felújítási projektekben használják, vagy ahol a kültéri levegő alapú berendezések használata műszaki vagy jogi okokból korlátozott. A második kategória olyan épületekben történő beltéri telepítésre szolgál, ahol a teljes hűtőkör teljes mértékben az épületen belül található, és a kültéri levegő cseréje egy külön erre a célra szolgáló két légcsatornás rendszer révén valósul meg, továbbá ahol az épületspecifikus telepítési korlátok komplikáltabbá teszik a telepítést.

(4) A mentesség iránti kérelem szerint a 20–50 kW-os tartományba tartozó beltéri, sóoldat-víz és víz-víz típusú hőszivattyúk egy műszakilag összetett és viszonylag korlátozott piaci szegmenst jelentenek. Bár a kisebb teljesítménytartományokban egyre több, 150 alatti GWP-vel rendelkező hűtőközegeket használó alternatív berendezés jelenik meg, a kérelem szerint a 20–50 kW-os tartományba tartozó, piacképes beltéri megoldások 2027. január 1-jéig még nem állnak elegendő mennyiségben rendelkezésre az érintett alkalmazások lefedéséhez. A mentesség iránti kérelem szerint továbbá a beltéri, levegő-víz típusú monoblokkos hőszivattyú-rendszerek légcsatornás kültérilevegő-ellátással és -kivezetéssel rendelkeznek, és egyedi beépítést igényelnek az épület szerkezetébe, beleértve a két légcsatornás vezetést, az akusztikai szabályozást és a szellőztetés tervezését. Emellett a 150 alatti GWP-vel rendelkező hűtőközegekre való átálláshoz további biztonsági koncepciók, valamint megfelelő validálási tevékenységek és adott esetben szivárgásészlelő rendszerek kidolgozására van szükség, mielőtt a megfelelő berendezések forgalomba hozhatók lennének.

([1]) HL L, 2024/573, 2024.2.20., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(5) A mentesség iránti kérelem szerint továbbá ezek a rendszerek réspiacot alkotnak a hőszivattyúk piacán, és az alternatív technológiákra való átálláshoz további időre van szükség a megfelelő alternatív technológiák kifejlesztéséhez és validálásához. Mentesség hiányában a gyártóknak párhuzamosan kettős átalakítást kellene végrehajtaniuk, ami aránytalannak tekintett költségeket eredményezne.

(6) A Bizottság megvizsgálta a mentesség iránti kérelmet, és úgy ítéli meg, hogy az (EU) 2024/573 rendelet 11. cikke (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek. Nevezetesen nem áll még rendelkezésre elegendő választékban megfelelő alternatíva az érintett berendezés és alkalmazások esetében.

(7) E kivételes körülmények között a Bizottság úgy véli, hogy indokolt határozott időre szóló mentességet biztosítani az érintett berendezés tekintetében annak érdekében, hogy az ipari műveletek folytonossága biztosított legyen, ugyanakkor elegendő idő álljon rendelkezésre a megfelelő alternatívák kifejlesztésére és alkalmazására. Az egyéves időszak indokolt és arányos e célkitűzések eléréséhez.

(8) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2024/573 rendelet 34. cikkének (1) bekezdésével létrehozott, a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az (EU) 2024/573 rendelet IV. mellékletének 8. d) pontjától eltérve engedélyezett azon 20 kW-nál nagyobb, de legfeljebb 50 kW maximális névleges teljesítményű, beltéri telepítésre szánt monoblokkos sóoldat-víz és víz-víz típusú hőszivattyúk forgalomba hozatala, amelyek 150-es vagy annál nagyobb globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak, feltéve, hogy azokat az (EU) 2024/573 rendelet 12. cikkének (2) bekezdése szerint címkézték.

(2) Az (EU) 2024/573 rendelet IV. mellékletének 9. b) pontjától eltérve engedélyezett azon legfeljebb 12 kW névleges teljesítményű, beltéri telepítésre szánt, két légcsatornás, monoblokkos levegő-víz típusú hőszivattyúrendszerek forgalomba hozatala, amelyek 150-es vagy annál nagyobb globális felmelegedési potenciállal (GWP) rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak, vagy amelyeket ilyen gázokkal működtetnek, feltéve, hogy azokat az (EU) 2024/573 rendelet 12. cikkének (2) bekezdése szerint címkézték.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2027. január 1-jétől 2027. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2026. november 10-én.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN