Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2026/2486

2026 11 11

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/2486

2026 m. lapkričio 10 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 leidžiama taikyti išimtį dėl patalpose įrengiamuose tam tikrų tipų vieno bloko šilumos siurbliuose naudojamų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pateikimo rinkai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2024 m. vasario 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 517/2014 ([1]), ypač į jo 11 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1) Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 8 punkto d papunkčiu nuo 2027 m. sausio 1 d. draudžiama rinkai pateikti stacionarius vieno bloko ir kitokius autonominius šilumos siurblius, kurių vardinė galia didesnė kaip 12 kW, bet neviršija 50 kW ir kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių visuotinio atšilimo potencialas (VAP) yra 150 arba didesnis, išskyrus atvejus, kai jų reikia, kad būtų laikomasi veiklos vietos saugos reikalavimų. Nuo tos pačios dienos to reglamento IV priedo 9 punkto b papunkčiu draudžiama rinkai pateikti atskirų blokų „oras–vanduo“ sistemas, kurių vardinė galia yra iki 12 kW imtinai ir kuriose yra arba kurių veikimas priklauso nuo fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių VAP yra 150 arba didesnis, išskyrus atvejus, kai jų reikia, kad būtų laikomasi veiklos vietos saugos reikalavimų;

(2) 2026 m. liepos 6 d. Vokietijos kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) 2024/573 11 straipsnio 5 dalį Komisijai pateikė prašymą leisti taikyti išimtį, kad būtų galima Sąjungos rinkai pateikti i) tam tikrus vieno bloko ir autonominius šilumos siurblius ir ii) tam tikras atskirų blokų „oras–vanduo“ sistemas, nors juos pateikti rinkai atitinkamai Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 8 punkto d papunkčiu ir 9 punkto b papunkčiu draudžiama nuo 2027 m. sausio 1 d.;

(3) prašyme leisti taikyti išimtį nurodyta įranga yra i) patalpose įrengiami vieno bloko šilumos siurbliai „druskos tirpalas–vanduo“ ir „vanduo–vanduo“, kurių didžiausia vardinė galia didesnė kaip 20 kW, bet neviršija 50 kW, ir ii) patalpose įrengiamos dviejų ortakių (lauko orui tiekti ir patalpų orui išleisti), vieno bloko šilumos siurblio „oras–vanduo“ sistemos, kurių didžiausia vardinė galia yra iki 12 kW imtinai ir kurios pagal Reglamentą (ES) 2024/573 laikytinos atskirų blokų sistemomis. Pirmoji kategorija visų pirma naudojama didesniuose vienbučiuose ar daugiabučiuose namuose, didesniuose gyvenamuosiuose pastatuose, nedidelio masto komercinėms reikmėms, vietos šilumos tinkluose, atliekinės šilumos panaudojimo, renovacijos projektuose arba tais atvejais, kai lauko oro reikalaujanti įranga yra techniškai ar teisiškai apribota. Antroji kategorija yra skirta įrengti patalpose, kai visa šaldymo grandinė yra pastato viduje, o lauko oro kaita užtikrinama dviem specialiais ortakiais ir kai įrengimas yra sudėtingesnis dėl konkrečiam pastatui būdingų įrengimo apribojimų;

(4) kaip nurodyta prašyme leisti taikyti išimtį, patalpose įrengiami 20–50 kW šilumos siurbliai „druskos tirpalas–vanduo“ ir „vanduo–vanduo“ yra techniškai sudėtingas ir gana ribotas rinkos segmentas. Nors mažesnės galios alternatyvų, kurioms naudojami aušalai, kurių VAP yra mažesnis nei 150, jau randasi, prašyme nurodyta, kad rinkai parengtų patalpose įrengiamų 20–50 kW galios sprendimų įvairovė iki 2027 m. sausio 1 d. dar nebus pakankama, kad apimtų atitinkamas reikmes. Prašyme leisti taikyti išimtį taip pat nurodyta, kad patalpose įrengiamos vieno bloko šilumos siurblio „oras–vanduo“ sistemos su ortakiais lauko orui tiekti ir patalpų orui išleisti turi būti specialiai integruotos į pastato struktūrą, be kita ko, tam reikia išvedžioti tuos ortakius, suprojektuoti garso izoliaciją ir ventiliaciją. Be to, norint pereiti prie aušalų, kurių VAP yra mažesnis nei 150, reikia sukurti papildomas saugos koncepcijas, taip pat jas atitinkamai patvirtinti ir, kai aktualu, įdiegti nuotėkio aptikimo sistemas, kad rinkai būtų galima pateikti reikalavimus atitinkančią įrangą;

([1]) OL L, 2024/573, 2024 2 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(5) prašyme leisti taikyti išimtį taip pat nurodyta, kad šios sistemos yra nišinė šilumos siurblių rinka ir norint pereiti prie alternatyvių technologijų reikia papildomai laiko reikalavimus atitinkančioms alternatyvioms technologijoms sukurti ir patvirtinti. Nesant išimties, gamintojai būtų priversti lygiagrečiai atlikti dvigubą konversiją ir dėl to patirtų neproporcingomis laikytinų išlaidų;

(6) įvertinusi prašymą leisti taikyti išimtį, Komisija mano, kad Reglamento (ES) 2024/573 11 straipsnio 5 dalies a punkte nustatytos sąlygos yra tenkinamos. Visų pirma dar nėra pakankamos susijusiai įrangai ir susijusioms taikymo reikmėms tinkamų alternatyvų įvairovės;

(7) šiomis išskirtinėmis aplinkybėmis, Komisijos nuomone, tikslinga leisti taikyti ribotos trukmės išimtį susijusiai įrangai, kad būtų užtikrintas pramoninės veiklos tęstinumas ir kartu suteikta pakankamai laiko reikalavimus atitinkančioms alternatyvoms sukurti ir įdiegti. Pagrįstas ir proporcingas laikotarpis šiems tikslams pasiekti yra vieni metai;

(8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (ES) 2024/573 34 straipsnio 1 dalį įsteigto Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 8 punkto d papunkčio, leidžiama rinkai pateikti patalpose įrengti skirtus vieno bloko šilumos siurblius „druskos tirpalas–vanduo“ ir „vanduo–vanduo“, kurių didžiausia vardinė galia didesnė kaip 20 kW, bet neviršija 50 kW ir kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių VAP yra 150 arba didesnis, jei tokia įranga paženklinta pagal Reglamento (ES) 2024/573 12 straipsnio 2 dalį.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 9 punkto b papunkčio, leidžiama rinkai pateikti patalpose įrengti skirtas dviejų lauko orui tiekti skirtų ortakių, vieno bloko šilumos siurblio „oras–vanduo“ sistemas, kurių didžiausia vardinė galia yra iki 12 kW imtinai ir kuriose yra arba kurių veikimas priklauso nuo fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių VAP yra 150 arba didesnis, jei tokia įranga paženklinta pagal Reglamento (ES) 2024/573 12 straipsnio 2 dalį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2027 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN