Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/2486

11.11.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/2486

(2026. gada 10. novembris),

ar kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/573 piešķir atbrīvojumu, ar ko atļauj laist tirgū fluorētas siltumnīcefekta gāzes, kuras iepildītas noteiktu veidu iekštelpās uzstādāmos monobloka siltumsūkņos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2024/573 (2024. gada 7. februāris) par fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm, ar kuru groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un atceļ Regulu (ES) Nr. 517/2014 ([1]), un jo īpaši tās 11. panta 5. punktu,

tā kā:

(1) No 2027. gada 1. janvāra Regulas (ES) 2024/573 IV pielikuma 8. punkta d) apakšpunkts aizliedz laist tirgū stacionārus monobloka siltumsūkņus un citus autonomus siltumsūkņus, kuru nominālā jauda ir lielāka par 12 kW, bet nepārsniedz 50 kW un kuri satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kā globālās sasilšanas potenciāls (GSP) ir 150 vai lielāks, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams drošības prasību izpildei ekspluatācijas vietā. No tās pašas dienas minētās regulas IV pielikuma 9. punkta b) apakšpunkts aizliedz laist tirgū dalītā tipa gaisa–ūdens sistēmas, kuru nominālā jauda ir līdz 12 kW (ieskaitot) un kuras satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kā GSP ir 150 vai lielāks, vai kuru darbība ir atkarīga no šādām gāzēm, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams drošības prasību izpildei ekspluatācijas vietā.

(2) 2026. gada 6. jūlijā saskaņā ar Regulas (ES) 2024/573 11. panta 5. punktu Vācijas kompetentās iestādes Komisijai iesniedza pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu (atbrīvojuma pieprasījums), ar ko atļautu laist Savienības tirgū i) noteiktus monobloka un autonomos siltumsūkņus un ii) noteiktas dalītā tipa gaisa–ūdens sistēmas, kuru laišana tirgū saskaņā ar attiecīgi Regulas (ES) 2024/573 IV pielikuma 8. punkta d) apakšpunktu un 9. punkta b) apakšpunktu no 2027. gada 1. janvāra būs aizliegta.

(3) Aprīkojums, uz kuru atbrīvojuma pieprasījums attiecas, ir i) iekštelpās uzstādāmi sālsūdens–ūdens un ūdens–ūdens monobloka siltumsūkņi, kuru maksimālā nominālā jauda ir lielāka par 20 kW, bet nepārsniedz 50 kW, un ii) noteiktas iekštelpās uzstādāmas divkanālu (āra gaisa padeve un izplūde) gaisa–ūdens monobloka siltumsūkņu sistēmas, kuras Regulas (ES) 2024/573 vajadzībām uzskata par dalītā tipa sistēmām un kuru nominālā jauda ir līdz 12 kW (ieskaitot). Pirmās kategorijas siltumsūkņus parasti izmanto lielās vieņģimenes vai daudzģimeņu mājās, lielās dzīvojamās ēkās, mazas noslodzes komerciālajos lietojumos, vietējos siltumtīklos, atlikumsiltuma atgūšanā, renovācijas projektos vai tad, ja ir tehniski vai juridiski ierobežojumi, kuri apgrūtina tāda aprīkojuma uzstādīšanu ārā, kas izmanto gaisu. Otrās kategorijas siltumsūkņi ir paredzēti uzstādīšanai iekštelpās ēkās, kurās viss dzesēšanas kontūrs pilnībā atrodas ēkas iekšpusē un gaisa apmaiņa ar āra gaisu tiek panākta, izmantojot specializētu divkanālu sistēmu, un uzstādīšanas sarežģītību palielina ēkai specifiski uzstādīšanas ierobežojumi.

(4) Saskaņā ar atbrīvojuma pieprasījumu iekštelpās uzstādāmie sālsūdens–ūdens un ūdens–ūdens siltumsūkņi ar nominālo jaudu 20–50 kW diapazonā veido tehniski sarežģītu un salīdzinoši nelielu tirgus segmentu. Lai gan mazākos nominālās jaudas diapazonos parādās alternatīvi risinājumi, kas izmanto aukstumaģentus, kuru GSP ir mazāks par 150, pieprasījumā norādīts, ka iekštelpās uzstādāmi risinājumi 20–50 kW diapazonā, kas būtu gatavi laišanai tirgū, līdz 2027. gada 1. janvārim vēl nebūs pieejami pietiekami plašā klāstā tā, lai tiktu aptverti relevantie lietojumi. Atbrīvojuma pieprasījumā arī norādīts, ka iekštelpās uzstādāmās gaisa–ūdens monobloka siltumsūkņu sistēmas ar āra gaisa padeves un izplūdes kanālu ir īpaši jāintegrē ēkas konstrukcijā, proti, te ietilpst divkanālu trasēšana, akustiskā pārvaldība un ventilācijas sistēmas projektēšana. Turklāt pāreja uz aukstumaģentiem, kuru GSP ir mazāks par 150, nozīmē, ka pirms prasībām atbilstoša aprīkojuma laišanas tirgū ir jāizstrādā papildu drošības koncepcijas, kā arī attiecīgas validācijas darbības un attiecīgā gadījumā noplūžu atklāšanas sistēmas.

([1]) OV L, 2024/573, 20.2.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(5) Atbrīvojuma pieprasījumā arī norādīts, ka šīs sistēmas siltumsūkņu tirgū ir nišas segments un pārejai uz alternatīvām tehnoloģijām ir vajadzīgs papildu laiks izstrādāt un validēt prasībām atbilstošas alternatīvas tehnoloģijas. Ja nebūs piešķirts atbrīvojums, ražotājiem vienlaikus būs jāveic dubulta pārveidošana, kas radīs izmaksas, kuras uzskatāmas par nesamērīgām.

(6) Komisija atbrīvojuma pieprasījumu ir novērtējusi un uzskata, ka Regulas (ES) 2024/573 11. panta 5. punkta a) apakšpunkta nosacījumi ir izpildīti. Proti, attiecīgajam aprīkojumam un lietojumiem piemērotas alternatīvas vēl nav pieejamas pietiekami plašā klāstā.

(7) Komisija uzskata, ka šādā izņēmuma situācijā ir lietderīgi attiecīgajam aprīkojumam atbrīvojumu piešķirt uz ierobežotu laiku, lai nodrošinātu rūpniecisko darbību nepārtrauktību, vienlaikus atvēlot pietiekami daudz laika prasībām atbilstošu alternatīvu izstrādei un ieviešanai. Viens gads ir pamatots un samērīgs laika periods šo mērķu sasniegšanai.

(8) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (ES) 2024/573 34. panta 1. punktu izveidotā komiteja fluorēto siltumnīcefekta gāzu jautājumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1. Atkāpjoties no Regulas (ES) 2024/573 IV pielikuma 8. punkta d) apakšpunkta, ar šo atļauj laist tirgū iekštelpās uzstādāmus sālsūdens–ūdens un ūdens–ūdens monobloka siltumsūkņus, kuru maksimālā nominālā jauda ir lielāka par 20 kW, bet nepārsniedz 50 kW un kuri satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kā GSP ir 150 vai lielāks, ar nosacījumu, ka tie marķēti saskaņā ar Regulas (ES) 2024/573 12. panta 2. punktu.

2. Atkāpjoties no Regulas (ES) 2024/573 IV pielikuma 9. punkta b) apakšpunkta, ar šo atļauj laist tirgū iekštelpās uzstādāmas divkanālu gaisa–ūdens monobloka siltumsūkņu sistēmas, kuru maksimālā nominālā jauda ir līdz 12 kW (ieskaitot) un kuras satur fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kā GSP ir 150 vai lielāks, ar nosacījumu, ka tās marķētas saskaņā ar Regulas (ES) 2024/573 12. panta 2. punktu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

To piemēro no 2027. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN