Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
L-serie

2026/2486

11.11.2026

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2026/2486 VAN DE COMMISSIE

van 10 november 2026

tot goedkeuring van een vrijstelling krachtens Verordening (EU) 2024/573 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het in de handel brengen van gefluoreerde broeikasgassen in bepaalde soorten in binnenruimten geïnstalleerde monoblokwarmtepompen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2024/573 van het Europees Parlement en de Raad van 7 februari 2024 betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 517/2014 ([1]), en met name artikel 11, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Met ingang van 1 januari 2027 verbiedt punt 8, d), van bijlage IV bij Verordening (EU) 2024/573 het in de handel brengen van stationaire monoblok- en andere autonoom opererende warmtepompen met een nominale capaciteit van meer dan 12 kW maar niet meer dan 50 kW die gefluoreerde broeikasgassen met een aardopwarmingsvermogen (global warming potential, "GWP") van 150 of meer bevatten, behalve indien dat nodig is om aan veiligheidseisen op het bedrijfsterrein te voldoen. Met ingang van dezelfde datum verbiedt punt 9, b), van bijlage IV bij die verordening het in de handel brengen van lucht-water-splitsystemen met een nominaal vermogen tot en met 12 kW die gefluoreerde broeikasgassen met een GWP van 150 of meer bevatten of nodig hebben voor hun werking, behalve indien dat nodig is om aan veiligheidseisen op het bedrijfsterrein te voldoen.

(2) Overeenkomstig artikel 11, lid 5, van Verordening (EU) 2024/573 hebben de Duitse bevoegde autoriteiten op 6 juli 2026 bij de Commissie een verzoek ingediend tot goedkeuring van een vrijstelling ("het vrijstellingsverzoek") op grond waarvan i) bepaalde monoblok- en autonoom opererende warmtepompen en ii) bepaalde lucht-water-splitsystemen, waarvan het in de handel brengen krachtens respectievelijk punt 8, d), en punt 9, b), van bijlage IV bij Verordening (EU) 2024/573 met ingang van 1 januari 2027 moet worden verboden, in de Unie in de handel mogen worden gebracht.

(3) De apparatuur waarop het vrijstellingsverzoek betrekking heeft, betreft i) in binnenruimten geïnstalleerde pekel-water- en water-water-monoblokwarmtepompen met een nominale capaciteit van meer dan 20 kW maar niet meer dan 50 kW, en ii) bepaalde in binnenruimten geïnstalleerde lucht-water-monoblokwarmtepompsystemen met twee luchtkanalen (toevoer van buitenlucht en afvoer van lucht), die voor de toepassing van Verordening (EU) 2024/573 worden beschouwd als splitsystemen met een nominale capaciteit van maximaal 12 kW. De eerste categorie wordt met name gebruikt in grotere eengezins- of meergezinswoningen, in grotere woongebouwen, voor lichte commerciële toepassingen, in lokale verwarmingsnetwerken, voor de terugwinning van afvalwarmte, bij renovatie-projecten of wanneer er technische of juridische beperkingen zijn die de installatie van apparatuur die buitenlucht als warmtebron gebruikt, bemoeilijken. De tweede categorie is bedoeld voor installatie in binnenruimten van gebouwen, waarbij het volledige koelcircuit zich binnen het gebouw bevindt, de uitwisseling van buitenlucht via een speciaal systeem met twee luchtkanalen plaatsvindt en gebouwspecifieke installatiebeperkingen de installatie complexer maken.

(4) Volgens het vrijstellingsverzoek vormen in binnenruimten geïnstalleerde pekel-water- en water-water-warmtepompen met een capaciteit tussen 20 en 50 kW een technisch veeleisend en relatief beperkt marktsegment. Er komen steeds meer alternatieven met een lagere capaciteit op de markt waarbij koelmiddelen met een GWP van minder dan 150 worden gebruikt, maar uit het verzoek blijkt dat er nog onvoldoende marktklare oplossingen voor installatie in binnenruimten met een capaciteit tussen 20 en 50 kW beschikbaar zullen zijn om de betreffende toepassingen te dekken tegen 1 januari 2027. In het vrijstellingsverzoek wordt ook aangegeven dat in binnenruimten geïnstalleerde lucht-water-monoblokwarmtepompsystemen met toevoer- en afvoerkanalen voor buitenlucht specifiek in de structuur van het gebouw moeten worden geïntegreerd, met inbegrip van een systeem met twee kanalen, akoestisch beheer en ventilatieontwerp. Daarnaast vereist de transitie naar koelmiddelen met een GWP van minder dan 150 de ontwikkeling van aanvullende veiligheidsconcepten en de bijbehorende valideringsactiviteiten en, in voorkomend geval, lekdetectiesystemen voordat conforme apparatuur in de handel kan worden gebracht.

([1]) PB L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(5) In het vrijstellingsverzoek wordt voorts aangegeven dat deze systemen een niche zijn binnen de markt voor warmtepompen en dat de transitie naar alternatieve technologieën extra tijd vergt voor de ontwikkeling en validering van conforme alternatieve technologieën. Zonder vrijstelling zouden fabrikanten tegelijkertijd een dubbele omzetting moeten doorvoeren, wat zou leiden tot kosten die als onevenredig worden beschouwd.

(6) De Commissie heeft het vrijstellingsverzoek beoordeeld en is van oordeel dat aan de voorwaarden van artikel 11, lid 5, punt a), van Verordening (EU) 2024/573 is voldaan. Er zijn met name nog niet voldoende verschillende soorten geschikte alternatieven beschikbaar voor de betrokken apparatuur en toepassingen.

(7) Onder deze uitzonderlijke omstandigheden is de Commissie van oordeel dat het passend is een tijdelijke vrijstelling voor de desbetreffende apparatuur te verlenen om de continuïteit van industriële activiteiten te waarborgen en voldoende tijd te bieden voor de ontwikkeling en toepassing van conforme alternatieven. Een periode van één jaar is gerechtvaardigd en evenredig aan de verwezenlijking van die doelstellingen.

(8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 34, lid 1, van Verordening (EU) 2024/573 opgerichte comité voor gefluoreerde broeikasgassen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. In afwijking van punt 8, d), van bijlage IV bij Verordening (EU) 2024/573 is het in de handel brengen van voor installatie in binnenruimten bedoelde pekel-water- en water-water-monoblokwarmtepompen met een nominale capaciteit van meer dan 20 kW maar niet meer dan 50 kW die gefluoreerde broeikasgassen met een GWP van 150 of meer bevatten, toegestaan, mits deze zijn geëtiketteerd overeenkomstig artikel 12, lid 2, van Verordening (EU) 2024/573.

2. In afwijking van punt 9, b), van bijlage IV bij Verordening (EU) 2024/573 is het in de handel brengen van voor installatie in binnenruimten bedoelde lucht-water-monoblokwarmtepompsystemen met twee kanalen voor de toevoer van buitenlucht met een nominaal vermogen tot en met 12 kW die gefluoreerde broeikasgassen met een GWP van 150 of meer bevatten of nodig hebben voor hun werking, toegestaan, mits deze zijn geëtiketteerd overeenkomstig artikel 12, lid 2, van Verordening (EU) 2024/573.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Zij is van toepassing van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2027.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 november 2026.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN