Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL
Seria L

2026/2486

11.11.2026

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2026/2486

z dnia 10 listopada 2026 r.

zezwalające na zwolnienie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 w odniesieniu do wprowadzenia do obrotu fluorowanych gazów cieplarnianych w niektórych typach monoblokowych pomp ciepła instalowanych w pomieszczeniach

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014 ([1]), w szczególności jego art. 11 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od dnia 1 stycznia 2027 r. w pkt 8 lit. d) załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2024/573 zakazuje się wprowadzania do obrotu stacjonarnych monoblokowych i innych samodzielnych pomp ciepła o mocy znamionowej ponad 12 kW, ale nie przekraczającej 50 kW, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) równym co najmniej 150, chyba że jest to wymagane do spełnienia wymogów bezpieczeństwa w miejscu eksploatacji. Od tego samego dnia w pkt 9 lit. b) załącznika IV do tego rozporządzenia zakazuje się wprowadzania do obrotu układów typu split powietrze-woda o maksymalnej mocy znamionowej do 12 kW włącznie, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, chyba że jest to wymagane do spełnienia wymogów bezpieczeństwa w miejscu eksploatacji.

(2) Na podstawie art. 11 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2024/573 w dniu 6 lipca 2026 r. właściwe organy Niemiec przedłożyły Komisji wniosek o udzielenie autoryzacji na zwolnienie („wniosek o zwolnienie") umożliwiające wprowadzanie do obrotu w Unii (i) niektórych monoblokowych i samodzielnych pomp ciepła oraz (ii) niektórych układów typu split powietrze-woda, których wprowadzanie do obrotu ma być zakazane na podstawie pkt 8 lit. d) i pkt 9 lit. b) załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2024/573 od dnia 1 stycznia 2027 r.

(3) Urządzenia, których dotyczy wniosek o zwolnienie, to (i) zainstalowane wewnątrz pomieszczeń monoblokowe pompy ciepła typu solanka/woda i woda/woda o maksymalnej mocy znamionowej powyżej 20 kW, ale nieprzekraczającej 50 kW oraz (ii) niektóre zainstalowane wewnątrz pomieszczeń monoblokowe dwukanałowe pompy ciepła typu powietrze-woda (zewnętrzny odpływ i dopływ powietrza), które do celów rozporządzenia (UE) 2024/573 uznaje się za układy typu split o mocy znamionowej do 12 kW włącznie. Pierwszą kategorię stosuje się w szczególności w większych domach jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w większych budynkach mieszkalnych, lekkich zastosowaniach komercyjnych, lokalnych sieciach ciepłowniczych, odzyskiwaniu ciepła odpadowego, projektach renowacji lub w przypadku gdy stosowanie urządzeń zewnętrznych jest ograniczone pod względem technicznym lub prawnym. Druga kategoria jest przeznaczona do instalacji wewnętrznych w budynkach, w których cały obieg chłodniczy znajduje się w całości wewnątrz budynku, a wymiana powietrza zewnętrznego odbywa się za pomocą specjalnego podwójnego kanału i w przypadku gdy ograniczenia instalacji specyficzne dla budynku zwiększają złożoność instalacji.

(4) Zgodnie z wnioskiem o zwolnienie zainstalowane w pomieszczeniach pompy ciepła typu solanka-woda i woda-woda o mocy 20–50 kW stanowią wymagający pod względem technicznym i stosunkowo ograniczony segment rynku. Chociaż w mniejszych zakresach pojemności pojawiają się rozwiązania alternatywne wykorzystujące czynniki chłodnicze o GWP poniżej 150, we wniosku wskazano, że gotowe do wprowadzenia na rynek rozwiązania wewnątrz budynków o zakresie 20–50 kW nie są jeszcze dostępne w wystarczającej różnorodności, aby objąć odpowiednie zastosowania do dnia 1 stycznia 2027 r. We wniosku o zwolnienie wskazano również, że zainstalowane w pomieszczeniach monoblokowe systemy pomp ciepła typu powietrze/woda z kanałowym dopływem powietrza na zewnątrz i układem wydechowym wymagają szczególnej integracji z konstrukcją budynku, w tym dwukanałowego przebiegu, zarządzania akustycznego i projektowania wentylacji. Ponadto przejście na czynniki chłodnicze o GWP poniżej 150 wymaga opracowania dodatkowych koncepcji bezpieczeństwa, a także odpowiednich działań walidacyjnych oraz, w stosownych przypadkach, systemów wykrywania nieszczelności przed wprowadzeniem do obrotu urządzeń zgodnych z wymogami.

([1]) Dz.U. L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(5) We wniosku o zwolnienie wskazano ponadto, że systemy te stanowią niszę na rynku pomp ciepła oraz że przejście na technologie alternatywne wymaga dodatkowego czasu na opracowanie i walidację zgodnych z wymogami technologii alternatywnych. W przypadku braku zwolnienia producenci musieliby równolegle dokonywać podwójnej konwersji, co skutkowałoby kosztami, które uznaje się za nieproporcjonalne.

(6) Komisja oceniła wniosek o zwolnienie i uznała, że warunki określone w art. 11 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (UE) 2024/573 są spełnione. W szczególności odpowiednie rozwiązania alternatywne nie są jeszcze dostępne w wystarczającej różnorodności dla danego sprzętu i zastosowań.

(7) W tych wyjątkowych okolicznościach Komisja uważa, że należy przyznać ograniczone w czasie zwolnienie dla wspomnianego sprzętu, aby zapewnić ciągłość działalności przemysłowej, a jednocześnie zapewnić wystarczająco dużo czasu na opracowanie i wdrożenie zgodnych z przepisami rozwiązań alternatywnych. Okres jednego roku jest uzasadniony i proporcjonalny do osiągnięcia tych celów.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu do spraw fluorowanych gazów cieplarnianych ustanowionego na podstawie art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2024/573,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Na zasadzie odstępstwa od pkt 8 lit. d) załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2024/573 niniejszym zezwala się na wprowadzanie do obrotu monoblokowych pomp ciepła typu solanka-woda i woda-woda o maksymalnej mocy znamionowej większej niż 20 kW, ale nieprzekraczającej 50 kW, przeznaczonych do instalacji wewnątrz pomieszczeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym, pod warunkiem że są one opatrzone etykietą zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2024/573.

2. Na zasadzie odstępstwa od pkt 9 lit. b) załącznika IV do rozporządzenia (UE) 2024/573 niniejszym zezwala się na wprowadzanie do obrotu monoblokowych dwukanałowych pomp ciepła typu powietrze-woda przeznaczonych do instalacji wewnątrz pomieszczeń, o maksymalnej mocy znamionowej do 12 kW, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 150 lub większym lub których działanie jest od nich zależne, pod warunkiem że są one opatrzone etykietą zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2024/573.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2026 r.

W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN