Úradný vestník
Európskej únie

SK
Séria L

2026/2486

11.11.2026

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/2486

z 10. novembra 2026,

ktorým sa povoľuje výnimka podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/573, pokiaľ ide o uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov v určitých typoch monoblokových tepelných čerpadiel inštalovaných v interiéri na trh

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/573 zo 7. februára 2024 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2019/1937 a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 517/2014 ([1]), a najmä na jeho článok 11 ods. 5,

keďže:

(1) V bode 8 písm. d) prílohy IV k nariadeniu (EÚ) 2024/573 sa zakazuje uvádzať od 1. januára 2027 na trh stacionárne monoblokové a ostatné samostatné tepelné čerpadlá s maximálnou nominálnou kapacitou viac než 12kW, ale nie viac než 50 kW, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny s potenciálom globálneho otepľovania (GWP) 150 alebo viac, s výnimkou prípadov, keď je ich použitie nevyhnutné na splnenie bezpečnostných požiadaviek v mieste prevádzky. Od toho istého dátumu sa v bode 9 písm. b) prílohy IV k uvedenému nariadeniu zakazuje uvádzať na trh rozdelené systémy vzduch-voda s nominálnou kapacitou až 12 kW vrátane, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny s GWP 150 alebo viac alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, s výnimkou prípadov, keď je ich použitie nevyhnutné na splnenie bezpečnostných požiadaviek v mieste prevádzky.

(2) Nemecké príslušné orgány 6. júla 2026 v súlade s článkom 11 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2024/573 predložili Komisii žiadosť o povolenie výnimky (ďalej len „žiadosť o výnimku“) umožňujúcej uvádzať na trh Únie i) určité monoblokové a samostatné tepelné čerpadlá a ii) určité rozdelené systémy vzduch-voda, ktorých uvádzanie na trh sa má od 1. januára 2027 podľa bodu 8 písm. d) a bodu 9 písm. b) prílohy IV k nariadeniu (EÚ) 2024/573 zakázať.

(3) Zariadenie, na ktoré sa žiadosť o výnimku vzťahuje, predstavuje i) monoblokové tepelné čerpadlá typu soľanka-voda a voda-voda inštalované v interiéri s maximálnou nominálnou kapacitou viac než 20 kW, ale maximálne 50 kW, a ii) určité monoblokové tepelné čerpadlá typu vzduch-voda s dvomi potrubiami (prívod vzduchu z exteriéru a odvod vzduchu) inštalované v interiéri, ktoré sa na účely nariadenia (EÚ) 2024/573 majú považovať za rozdelené systémy s nominálnou kapacitou do 12 kW vrátane. Prvá kategória sa využíva predovšetkým vo veľkých jedno- alebo viacrodinných domoch, vo väčších obytných budovách, ľahkých úžitkových spotrebičoch, miestnych tepelných sieťach, pri rekuperácii odpadového tepla, renovačných projektoch alebo v prípadoch, keď zariadenie na prívod vzduchu z exteriéru je z technického alebo právneho hľadiska obmedzené. Druhá kategória je určená na inštaláciu v interiéri budov, v ktorých je celý chladiaci obeh umiestnený vo vnútri budovy a výmenu vzduchu z exteriéru zabezpečuje osobitné dvojité potrubie a kde obmedzenia inštalácie v danej budove zvyšujú mieru komplexnosti inštalácie.

(4) Podľa žiadosti o výnimku tepelné čerpadlá typu soľanka -voda a voda-voda inštalované v interiéri s rozsahom 20 – 50 kW predstavujú technicky náročný a pomerne obmedzený trhový segment. Hoci sa alternatívy využívajúce chladivá s GWP pod 150 objavujú v nižších rozmedziach kapacity, zo žiadosti vyplýva, že interiérové riešenia pripravené na trh s rozsahom 20 – 50 kW ešte nie sú dostupné v dostatočnej rozmanitosti, aby do 1. januára 2027 pokryli relevantné aplikácie. Takisto zo žiadosti vyplýva, že monoblokové tepelné čerpadlá typu vzduch-voda inštalované v interiéri s potrubím na prívod vzduchu z exteriéru a jeho odvod si vyžadujú osobitné začlenenie do štruktúry budovy vrátane dvojitého potrubia, regulácie hluku a dizajnu ventilácie. Navyše si prechod na chladivá s GWP pod 150 vyžaduje zostavenie dodatočných bezpečnostných koncepcií, ako aj zodpovedajúce kroky na ich schválenie a prípadne systémy odhaľovania únikov, kým bude možné vyhovujúce zariadenie uviesť na trh.

([1]) Ú. v. EÚ L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(5) Ďalej zo žiadosti vyplýva, že tieto systémy sú špecializovaným segmentom na trhu s tepelnými čerpadlami a že prechod na alternatívne technológie si vyžaduje viac času na vývoj a schválenie vyhovujúcich alternatívnych technológií. Bez výnimky by výrobcovia museli vykonať dve paralelné zmeny, čo by viedlo k nákladom, ktoré sa považujú za neprimerané.

(6) Komisia posúdila žiadosť o výnimku a konštatuje, že podmienky stanovené v článku 11 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) 2024/573 sú splnené. Konkrétne ide o skutočnosť, že pri dotknutých zariadeniach a použitiach ešte vhodné alternatívy nie sú dostupné v dostatočnej rozmanitosti.

(7) Komisia sa domnieva, že za týchto výnimočných okolností je vhodné na dotknuté zariadenia udeliť časovo obmedzenú výnimku, aby sa zabezpečila kontinuita priemyselných činností a zároveň sa poskytol dostatočný čas na vývoj a zavedenie vyhovujúcich alternatív. Obdobie jedného roka je opodstatnené a primerané na dosiahnutie uvedených cieľov.

(8) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre fluórované skleníkové plyny zriadeného podľa článku 34 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2024/573,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Odchylne od bodu 8 písm. d) prílohy IV k nariadeniu (EÚ) 2024/573 sa týmto povoľuje uvádzať na trh monoblokové tepelné čerpadlá typu soľanka-voda a voda-voda s maximálnou nominálnou kapacitou viac než 20 kW, ale maximálne 50 kW určené na inštaláciu v interiéri a obsahujúce fluórované skleníkové plyny s GWP 150 alebo viac, za predpokladu, že sa dané čerpadlá označia štítkom podľa článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2024/573.

2. Odchylne od bodu 9 písm. b) prílohy IV k nariadeniu (EÚ) 2024/573 sa týmto povoľuje uvádzať na trh monoblokové tepelné čerpadlá typu vzduch-voda s dvomi potrubiami na prívod vzduchu z exteriéru určené na inštaláciu v interiéri, s nominálnou kapacitou do 12 kW vrátane, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny s GWP 150 alebo viac, alebo ktorých fungovanie od týchto plynov závisí, za predpokladu, že sa dané čerpadlá označia štítkom podľa článku 12 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2024/573.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Uplatňuje sa od 1. januára 2027 do 31. decembra 2027.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2026

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN