Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2026/2486

11.11.2026

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2026/2486

av den 10 november 2026

om godkännande av ett undantag i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/573 vad gäller utsläppande på marknaden av fluorerade växthusgaser i vissa typer av inomhusvärmepumpar av monoblockstyp

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/573 av den 7 februari 2024 om fluorerade växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014 ([1]), särskilt artikel 11.5, och

av följande skäl:

(1) Från och med den 1 januari 2027 förbjuds, enligt punkt 8 d i bilaga IV till förordning (EU) 2024/573, utsläppande på marknaden av stationära värmepumpar av monoblockstyp och andra fristående värmepumpar, med en nominell kapacitet på mer än 12 kW men högst 50 kW som innehåller fluorerade växthusgaser med en global uppvärmningspotential (GWP) på 150 eller mer, utom om detta krävs för att uppfylla säkerhetskrav på platsen för driften. Från och med samma datum förbjuds enligt punkt 9 b i bilaga IV till den förordningen utsläppande på marknaden av delade luft-till-vatten-system med en nominell kapacitet på upp till och med 12 kW och som innehåller, eller vars funktion är beroende av, fluorerade växthusgaser med en GWP på 150 eller mer, utom om detta krävs för att uppfylla säkerhetskrav på platsen för driften.

(2) I enlighet med artikel 11.5 i förordning (EU) 2024/573 lämnade Tysklands behöriga myndigheter den 6 juli 2026 in en begäran till kommissionen om godkännande av ett undantag (*begäran om undantag*) som tillåter utsläppande på marknaden i unionen av i) vissa värmepumpar av monoblockstyp och fristående värmepumpar och ii) vissa delade luft-till-vatten-system, vars utsläppande på marknaden kommer att förbjudas enligt punkterna 8 d respektive 9 b i bilaga IV till förordning (EU) 2024/573 från och med den 1 januari 2027.

(3) Den utrustning som berörs av begäran om undantag är i) inomhusvärmepumpar av monoblockstyp av typen brinevätska-till-vatten och vatten-till-vatten med en nominell maxkapacitet på mer än 20 kW men högst 50 kW, och ii) vissa inomhusvärmepumpsystem av monoblockstyp av typen luft-till-vatten med dubbla kanaler (tilluft och frånluft), som för tillämpningen av förordning (EU) 2024/573 anses vara delade system, med en nominell kapacitet på upp till och med 12 kW. Den första kategorin används främst i större enfamiljshus eller flerfamiljshus, i större bostadshus, lätta kommersiella tillämpningar, lokala värmenät, spillvärmeåtervinning, renoveringsprojekt eller när luftvärmepumputrustning är tekniskt eller rättsligt begränsad. Den andra kategorin är avsedd för inomhusinstallation i byggnader där hela kylkretsen finns inuti byggnaden, och luftväxling uppnås genom ett särskilt dubbelkanalsystem, och där byggnadsspecifika installationsbegränsningar gör installationen mer komplex.

(4) Enligt begäran om undantag utgör inomhusvärmepumpar av typen brinevätska-till-vatten och vatten-till-vatten i intervallet 20–50 kW ett relativt begränsat marknadssegment med höga tekniska krav. Alternativ som använder köldmedier med en GWP under 150 håller på att växa fram i lägre kapacitetsintervall, men enligt begäran finns det ännu inte tillräckligt många olika typer av marknadsmogna inomhuslösningar i intervallet 20–50 kW för att täcka de relevanta tillämpningarna till den 1 januari 2027. I begäran om undantag anges också att inomhusvärmepumpssystem av monoblockstyp av typen luft-till-vatten med kanaler för tilluft och frånluft måste integreras särskilt i byggnadens struktur, inbegripet dragning av de dubbla kanalerna, hantering av akustik och utformning av ventilering. För att gå över till köldmedier med en GWP under 150 krävs dessutom utveckling av ytterligare säkerhetskoncept och tillhörande validering och, i förekommande fall, läckagedetekteringssystem innan utrustning som uppfyller kraven kan släppas ut på marknaden.

([1]) EUT L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

(5) I begäran om undantag anges vidare att dessa system är ett nischsegment på värmepumpsmarknaden och att en övergång till alternativ teknik kräver ytterligare tid för utveckling och validering av nya alternativ som uppfyller kraven. Utan ett undantag skulle tillverkarna behöva göra en dubbel omställning parallellt vilket skulle leda till kostnader som anses vara oproportionerliga.

(6) Kommissionen har bedömt begäran om undantag och anser att de villkor som anges i artikel 11.5 a i förordning (EU) 2024/573 är uppfyllda. Framför allt finns det ännu inte tillräckligt många olika lämpliga alternativ för den berörda utrustningen och de berörda tillämpningarna.

(7) Under dessa extraordinära omständigheter anser kommissionen att det är lämpligt att bevilja ett tidsbegränsat undantag för den berörda utrustningen för att säkerställa kontinuitet i den industriella verksamheten och samtidigt ge tillräckligt med tid för utveckling och ibruktagande av alternativ som uppfyller kraven. En period på ett år är motiverad och proportionerlig för att uppnå dessa mål.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté för fluorerade växthusgaser som inrättats enligt artikel 34.1 i förordning (EU) 2024/573.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Genom undantag från punkt 8 d i bilaga IV till förordning (EU) 2024/573 tillåts härmed utsläppande på marknaden av värmepumpar av monoblockstyp av typen brinevätska-till-vatten och vatten-till-vatten med en nominell maxkapacitet på mer än 20 kW men högst 50 kW avsedda för inomhusinstallation, som innehåller fluorerade växthusgaser med en GWP på 150 eller mer, förutsatt att de är märkta i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EU) 2024/573.

2. Genom undantag från punkt 9 b i bilaga IV till förordning (EU) 2024/573 tillåts härmed utsläppande på marknaden av värmepumpsystem av monoblockstyp av typen luft-till-vatten med dubbla kanaler för tilluft, avsedda för inomhusinstallation, med en nominell kapacitet på upp till och med 12 kW som innehåller, eller var funktion är beroende av, fluorerade växthusgaser med en GWP på 150 eller mer, förutsatt att de är märkta i enlighet med artikel 12.2 i förordning (EU) 2024/573.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2027 till och med den 31 december 2027.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2026.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande