2026/286

11.2.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/286 НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2026 година

за разрешаване на освобождаване в съответствие с Регламент (ЕС) 2024/573 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на флуорсъдържащи парникови газове в някои охладители, използвани за производството на полупроводници

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2024/573 на Европейския парламент и на Съвета от 7 февруари 2024 г. за флуорсъдържащите парникови газове, за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 517/2014 ([1]), и по-специално член 11, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1) Считано от 1 януари 2027 г., с точка 7, буква б) от приложение IV към Регламент (ЕС) 2024/573 се забранява пускането на пазара на стационарни охладители, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с потенциал за глобално затопляне (ПГЗ), равен на 150 или по-голям, за охладители с номинална мощност до 12 kW включително, освен ако това е необходимо за спазване на изискванията за безопасност на мястото на експлоатация. Освен това, считано от 1 януари 2027 г., с точка 7, буква г) от приложение IV към посочения регламент се забранява пускането на пазара на стационарни охладители, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ, равен на 750 или по-голям, за охладители с номинална мощност над 12 kW, освен ако това е необходимо за спазване на изискванията за безопасност на мястото на експлоатация.

(2) В съответствие с член 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2024/573 на 18 юли 2025 г. компетентните органи на Германия подадоха до Комисията искане за разрешаване на освобождаване („искането за освобождаване“), с което да се разреши пускането на пазара на два вида стационарни охладители, използвани за осигуряване на производството на полупроводници, чието пускане на пазара ще бъде забранено, считано от 1 януари 2027 г., в съответствие съответно с точка 7, букви б) и г) от приложение IV към Регламент (ЕС) 2024/573. Въпросните видове охладители са: i) стационарни охладители с охладителна мощност под 12 kW, чието функциониране понастоящем зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ, равен на 150 или по-голям, и ii) стационарни охладители с охладителна мощност над 12 kW, работещи при температура под – 50 °C, чието функциониране понастоящем зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ, равен на 750 или по-голям. Тези стационарни охладители са неразделна част от повечето заводи за производство на полупроводници и са от съществено значение за регулирането на температурата на полупроводниковите пластини и критичните части на оборудването по време на производството на посоченото оборудване.

(3) Според искането за освобождаване понастоящем на пазара не се предлагат стационарни охладители за използване в производството на полупроводници, които отговарят на изискванията на точка 7, букви б) и г) от приложение IV към Регламент (ЕС) 2024/573. Въпреки постоянните инвестиции и напредъка в разработването на алтернативни решения, включително алтернативи, основани на CO_2, и други алтернативи с нисък ПГЗ, понастоящем не съществува решение, което би могло да отговори на всички изисквания за температура, безопасност и експлоатационни показатели за всички приложения, свързани с полупроводниците. В искането за освобождаване също така се твърди, че поради сложните технически, регулаторни и икономически ограничения, пред които е изправен секторът, би било неосъществимо преходът да бъде завършен в определения срок, без да се застраши непрекъснатостта на работата и да се понесат несъразмерни разходи.

(4) Комисията направи оценка на искането за удължаване и реши, че условията, определени в член 11, параграф 5, букви а) и б) от Регламент (ЕС) 2024/573, са изпълнени. Комисията също така смята, че при такива извънредни обстоятелства следва да се предостави достатъчно време, за да се избегнат смущения на пазара при доставките на такова важно оборудване. Комисията намира, че срок от 3 години би бил достатъчен за завършване на прехода към алтернативи, като същевременно се избягват несъразмерни разходи.

(5) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по флуорсъдържащите парникови газове,

([1]) ОВ L, 2024/573, 20.2.2024 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1. Чрез дерогация от точка 7, буква б) от приложение IV към Регламент (ЕС) 2024/573 се разрешава пускането на пазара на стационарни охладители, съдържащи или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ, равен на 150 или по-голям, с охладителна мощност до 12 kW включително, използвани за осигуряване на производството на полупроводници, при условие че са етикетирани съгласно член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2024/573.

2. Чрез дерогация от точка 7, буква г) от приложение IV към Регламент (ЕС) 2024/573 се разрешава пускането на пазара на стационарни охладители, съдържащи или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове с ПГЗ, равен на 750 или по-голям, с охладителна мощност над 12 kW, работещи при температура под -50 °C, използвани за осигуряване на производството на полупроводници, при условие че са етикетирани съгласно член 12, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2024/573.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага от 1 януари 2027 г. до 31 декември 2029 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN