Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2026/286

11.2.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/286,

10. veebruar 2026,

millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2024/573 teha erand fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamiseks teatavates pooljuhtide valmistamiseks kasutatavates jahutites

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. veebruari 2024. aasta määrust (EL) 2024/573, milles käsitletakse fluoritud kasvuhoonegaase ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 517/2014, ([1]) eriti selle artikli 11 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1) Alates 1. jaanuarist 2027 on määruse (EL) 2024/573 IV lisa punkti 7 alapunktiga b keelatud lasta turule paikseid jahuteid, mis sisaldavad või mille käitamiseks on vaja fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse soojendamise potentsiaal on 150 või enam ning mis on ette nähtud jahutitetele nimivõimsusega kuni 12 kW (kaasa arvatud), välja arvatud juhul, kui see on vajalik käitamiskohas ohutusnõuete järgimiseks. Lisaks on alates 1. jaanuarist 2027 kõnealuse määruse IV lisa punkti 7 alapunktiga d keelatud lasta turule paikseid jahuteid, mis sisaldavad või mille käitamiseks on vaja fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse soojendamise potentsiaal on 750 või enam ning mis on ette nähtud jahutitetele nimivõimsusega üle 12 kW, välja arvatud juhul, kui see on vajalik käitamiskohas ohutusnõuete järgimiseks.

(2) Kooskõlas määruse (EL) 2024/573 artikli 11 lõikega 5 esitasid Saksamaa pädevad asutused 18. juulil 2025 komisjonile taotluse erandi tegemiseks (edaspidi „eranditaotlus“), millega lubatakse lasta turule kahte tüüpi paikseid jahuteid, mida kasutatakse pooljuhtide tootmise toetamiseks ja mille turule laskmine keelatakse kooskõlas määruse (EL) 2024/573 IV lisa punkti 7 alapunktidega b ja d alates 1. jaanuarist 2027. Asjaomased jahutid on i) paiksed jahutid, mille jahutusvõimsus on alla 12 kW ja mille käitamiseks on praegu vaja fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse soojendamise potentsiaal on 150 või enam, ning ii) paiksed jahutid, mille jahutusvõimsus on üle 12 kW ja mis töötavad temperatuuril alla −50 °C ning mille käitamiseks on praegu vaja fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse soojendamise potentsiaal on 750 või enam. Need paiksed jahutid on enamiku pooljuhtide tootmise tehaste lahutamatu osa ning olulised plaatide ja seadmete kriitiliste osade temperatuuri kontrollimiseks tootmisprotsessi ajal.

(3) Eranditaotluse kohaselt ei ole sellised pooljuhtide tootmisel kasutatavad paiksed jahutid, mis vastaksid määruse (EL) 2024/573 IV lisa punkti 7 alapunktidele b ja d, praegu kaubanduslikult kättesaadavad. Hoolimata pidevatest investeeringutest ja edusammudest alternatiivsete lahenduste, sealhulgas CO_2-l põhinevate ja muude madala globaalse soojendamise potentsiaaliga alternatiivide väljatöötamisel, ei ole praegu ühtegi lahendust, mis vastaks kõigile pooljuhtrakendustes nõutavatele temperatuuri-, ohutus- ja toimivustingimustele. Eranditaotluses väidetakse ka, et sektori ees seisvate keerukate tehniliste, regulatiivsete ja majanduslike piirangute tõttu ei oleks võimalik üleminekut kindlaksmääratud tähtajaks lõpule viia ilma tegevuse järjepidevust ohustamata ja ebaproportsionaalsete kuludeta.

(4) Komisjon on eranditaotlust hinnanud ja leiab, et määruse (EL) 2024/573 artikli 11 lõike 5 punktides a ja b esitatud tingimused on täidetud. Samuti leiab komisjon, et sellistel erandlikel asjaoludel tuleks anda piisavalt aega, et ära hoida turuhäireid selliste oluliste seadmete tarnimisel. Komisjon leiab, et kolmeaastane periood oleks piisav aeg alternatiividele ülemineku lõpuleviimiseks, hoides samal ajal ära ebaproportsionaalsed kulud.

(5) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas fluoritud kasvuhoonegaaside komitee arvamusega,

([1]) ELT L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Erandina määruse (EL) 2024/573 IV lisa punkti 7 alapunktist b lubatakse pooljuhtide tootmise toetamiseks turule lasta paikseid jahuteid, mis sisaldavad või mille käitamiseks on vaja fluoritud kasvuhoonegaase globaalse soojendamise potentsiaaliga 150 või enam ning mille jahutusvõimsus on kuni 12 kW (kaasa arvatud), tingimusel et need on märgistatud vastavalt määruse (EL) 2024/573 artikli 12 lõikele 2.

2. Erandina määruse (EL) 2024/573 IV lisa punkti 7 alapunktist d lubatakse pooljuhtide tootmise toetamiseks turule lasta paikseid jahuteid, mis sisaldavad või mille käitamiseks on vaja fluoritud kasvuhoonegaase globaalse soojendamise potentsiaaliga 750 või enam ning mille jahutusvõimsus on üle 12 kW ja mis töötavad temperatuuril alla −50 °C, tingimusel et need on märgistatud vastavalt määruse (EL) 2024/573 artikli 12 lõikele 2.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2027 kuni 31. detsembrini 2029.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. veebruar 2026

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN