Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2026/286

2026 2 11

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/286

2026 m. vasario 10 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 leidžiama taikyti išimtį dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimo tam tikruose puslaidininkių gamybos aušintuvuose

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2024 m. vasario 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2024/573 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937 ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 517/2014 ([1]), ypač į jo 11 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1) Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 7 punkto b papunktyje nuo 2027 m. sausio 1 d. uždrausta rinkai tiekti stacionarius aušintuvus, kuriuose naudojamos ne mažiau kaip 150 visuotinio atšilimo potencialo (VAP) fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos arba kurių veikimas priklauso nuo tokių dujų, jei aušintuvų vardinė galia yra iki 12 kW imtinai, išskyrus, kai jų reikia, kad būtų laikomasi veiklos vietos saugos reikalavimų. To reglamento IV priedo 7 punkto d papunktyje nuo 2027 m. sausio 1 d. uždrausta rinkai tiekti stacionarius aušintuvus, kuriuose naudojamos ne mažiau kaip 750 VAP fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos arba kurių veikimas priklauso nuo tokių dujų, jei aušintuvų vardinė galia yra didesnė kaip 12 kW imtinai, išskyrus, kai jų reikia, kad būtų laikomasi veiklos vietos saugos reikalavimų;

(2) Vokietijos kompetentingos institucijos 2025 m. liepos 18 d. pagal Reglamento (ES) 2024/573 11 straipsnio 5 dalį Komisijai pateikė prašymą leisti taikyti išimtį, kad būtų galima rinkai pateikti puslaidininkių gamybai reikalingus dviejų tipų stacionarius aušintuvus, nors jų pateikimas rinkai Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 7 punkto atitinkamai b ir d papunkčiuose uždraustas nuo 2027 m. sausio 1 d. Šio tipo aušintuvai yra: i) mažesnės kaip 12 kW aušinimo galios stacionarūs aušintuvai, kurių veikimas šiuo metu priklauso nuo ne mažiau kaip 150 VAP fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ir ii) žemesne kaip – 50 °C temperatūra veikiantys didesnės kaip 12 kW aušinimo galios stacionarūs aušintuvai, kurių veikimas šiuo metu priklauso nuo ne mažiau kaip 750 VAP fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Tokie stacionarūs aušintuvai yra neatsiejama daugumos puslaidininkių gamyklų dalis ir yra būtini siekiant kontroliuoti plokštelių ir svarbiausių įrangos dalių temperatūrą gamybos proceso metu;

(3) prašymo leisti taikyti išimtį duomenimis, rinkoje šiuo metu nėra puslaidininkių gamybai naudojamų stacionarių aušintuvų, atitinkančių Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 7 punkto b ir d papunkčių reikalavimus. Alternatyviems sprendiniams sukurti nuolat skiriamos investicijos ir daroma tokių sprendinių, įskaitant pagrįstų CO_2 ir kitomis visuotinio atšilimo potencialo alternatyvomis, kūrimo pažanga, tačiau dabar nėra jokio sprendinio, kuris atitiktų visus temperatūros, saugos ir eksploatacinius reikalavimus, keliamus visose puslaidininkių taikymo srityse. Prašyme leisti taikyti išimtį taip pat teigiama, kad atsižvelgiant į sudėtingus techninius, reguliavimo ir ekonominius apribojimus, su kuriais susiduriama sektoriuje, pereiti prie kitokių sprendinių iki nustatyto termino būtų neįmanoma nepakenkus veiklos tęstinumui ir nepatyrus neproporcingų išlaidų;

(4) įvertinusi prašymą leisti taikyti išimtį, Komisija mano, kad Reglamento (ES) 2024/573 11 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose nustatytos sąlygos yra tenkinamos. Ji taip pat mano, kad tokiomis išskirtinėmis aplinkybėmis turėtų būti suteikta pakankamai laiko, kad rinkoje būtų išvengta tokios svarbios įrangos tiekimo sutrikimų. Komisija mano, kad visiškai pereiti prie alternatyvių sprendinių išvengiant neproporcingų išlaidų būtų galima per trejus metus;

(5) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų komiteto nuomonę,

([1]) OL L, 2024/573, 2024 2 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1. Taikoma Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 7 punkto b papunkčio išimtis – leidžiama rinkai pateikti puslaidininkių gamybai reikalingus iki 12 kW imtinai aušinimo galios stacionarius aušintuvus, kuriuose naudojamos ne mažiau kaip 150 VAP fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos arba kurių veikimas priklauso nuo tokių dujų, jei tokie aušintuvai paženklinti pagal Reglamento (ES) 2024/573 12 straipsnio 2 dalį.

2. Taikoma Reglamento (ES) 2024/573 IV priedo 7 punkto d papunkčio išimtis – leidžiama rinkai pateikti puslaidininkių gamybai reikalingus žemesne kaip – 50 °C temperatūra veikiančius didesnės kaip 12 kW aušinimo galios stacionarius aušintuvus, kuriuose naudojamos ne mažiau kaip 750 VAP fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos arba kurių veikimas priklauso nuo tokių dujų, jei tokie aušintuvai paženklinti pagal Reglamento (ES) 2024/573 12 straipsnio 2 dalį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2027 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. vasario 10 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN