KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1291/2014,

16. juuli 2014,

seina- ja laekattematerjalina kasutatavate ühtlustatud standardiga EN 13986 hõlmatud puidupõhiste paneelide ja ühtlustatud standardiga EN 14915 hõlmatud täispuit-tahveldise ja -vooderdise liigitamise tingimuste kohta tulekaitsevõime järgi ilma katsetamiseta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, ([1]) eriti selle artikli 27 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1) Komisjoni otsusega 2000/367/EÜ ([2]) kehtestati ehitustoodete tulekindlustoimivuse järgi liigitamise süsteem. Ühtlustatud standardiga EN 13986 hõlmatud puidupõhised paneelid ning ühtlustatud standardiga EN 14915 hõlmatud täispuit-tahveldis ja -vooderdis kuuluvad nende ehitustoodete hulka, mille suhtes otsust kohaldatakse.

(2) Katsetest on selgunud, et nendel toodetel on stabiilne ja prognoositav tulekaitsevõime, kui neid kasutatakse seina- ja laekattematerjalina, tingimusel et tooted vastavad teatud nõuetele puidu tiheduse ja paneelide, tahveldise ja vooderdise paksuse osas.

(3) Ühtlustatud standardiga EN 13986 hõlmatud puidupõhiseid paneele ning ühtlustatud standardiga EN 14915 hõlmatud täispuit-tahveldist ja -vooderdist tuleb seega lugeda vastavaks otsuses 2000/367/EÜ kehtestatud tulekaitsevõime toimivusklassidele nendel tingimustel ilma täiendava katsetamiseta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ühtlustatud standardiga EN 13986 hõlmatud puidupõhiseid paneele ja ühtlustatud standardiga EN 14915 hõlmatud täispuit-tahveldist ja -vooderdist, mis vastavad lisas esitatud tingimustele, loetakse ilma katsetamiseta vastavaks lisas osutatud toimivusklassidele, kui neid kasutatakse lae- ja seinakattematerjalina.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. juuli 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO

([1]) ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.

([2]) Komisjoni otsus 2000/367/EÜ, 3. mai 2000, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 89/106/EMÜ ehitustoodete ja ehitiste ning nende osade liigitamise puhul tulekindlustoimivuse järgi (EÜT L 133, 6.6.2000, lk 26).

LISA

Toode (1)	EN-toote-standard	Toote andmed (2)	Väikseim keskmine tihedus (kg/m³)	Väikseim paksus (mm)	Klass K (3)
kõva puitkiudplaat	EN 13986	tapikeele ja soonega või ilma (5)	800	9	K_2 10 (4)
orienteeritud kihtidega plaat (OSB)	EN 13986	tapikeele ja soonega või ilma (6)	600	10	K_2 10 (4)
puitlaastplaat	EN 13986	tapikeele ja soonega (7)	600	10	K_2 10 (4)
puitlaastplaat	EN 13986	tapikeele ja soonega või ilma (6)	600	12	K_2 10 (4)
vineer	EN 13986	tapikeele ja soonega või ilma (6)	450	12	K_2 10 (4)
täispuitpaneel	EN 13986	tapikeele ja soonega või ilma (6)	450	12	K_2 10 (4)
puitlaastplaat	EN 13986	tapikeele ja soonega (8)	600	25	K_2 30
orienteeritud kihtidega plaat (OSB)	EN 13986	tapikeele ja soonega (8)	600	30	K_2 30
vineer	EN 13986	tapikeele ja soonega (8)	450	26	K_2 30
täispuitpaneel	EN 13986	tapikeele ja soonega (8)	450	26	K_2 30
täispuitpaneel	EN 13986	tapikeele ja soonega (9)	450	53	K_2 60
täispuit-tahveldis ja -vooderdis	EN 14915	tapikeele ja soonega (10)	450	15	K_2 10 (4)
täispuit-tahveldis ja -vooderdis	EN 14915	tapikeele ja soonega (10)	450	27	K_2 30
täispuit-tahveldis ja -vooderdis	EN 14915	tapikeele ja soonega (11)	450	2 × 27 (12)	K_2 60

(1) Paigaldatakse otse aluskihile ilma õhuvaheta.
(2) Kandiliste servadega või tapikeele ja soonega ühendused, sama paksusega nagu puidutoode ja ilma piludeta.
(3) Otsuses 2000/367/EÜ kehtestatud klass.
(4) K_1 10, mille aluskihi tihedus on ≥ 300 kg/m³.
(5) Naelte pikkus vähemalt 40 mm ja vahekaugus kuni 100 mm.
(6) Kruvide pikkus vähemalt 30 mm ja vahekaugus kuni 200 mm.
(7) Kruvide pikkus vähemalt 30 mm ja vahekaugus kuni 150 mm.
(8) Kruvide pikkus vähemalt 50 mm ja vahekaugus kuni 200 mm.
(9) Kruvide pikkus vähemalt 75 mm ja vahekaugus kuni 200 mm.
(10) Naelte pikkus vähemalt 60 mm (igas kihis) ja vahekaugus kuni 600 mm.
(11) Naelte pikkus vähemalt 50 mm (igas kihis) ja vahekaugus kuni 600 mm.
(12) Kaks kihti paigaldatakse pikisuunaliselt ja üksteisega risti.