REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1291/2014 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2014

relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei pannelli a base di legno oggetto della norma EN 13986 e dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio oggetto della norma EN 14915 per quanto riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2000/367/CE della Commissione ([2]) è stato adottato un sistema per classificare la prestazione dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi per quanto riguarda la loro resistenza al fuoco. I pannelli a base di legno oggetto della norma armonizzata EN 13986 e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio oggetto della norma armonizzata EN 14915 rientrano tra i prodotti da costruzione ai quali si applica tale decisione.

(2) Le prove hanno dimostrato stabilità e prevedibilità di prestazione per quanto riguarda la capacità di protezione dal fuoco di questi prodotti se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti, purché i prodotti in questione soddisfino determinate condizioni di densità del legno e di spessore dei pannelli e dei rivestimenti.

(3) I pannelli a base di legno oggetto della norma armonizzata EN 13986 e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio oggetto della norma armonizzata EN 14915 dovrebbero pertanto essere ritenuti conformi alle classi di prestazione per capacità di protezione dal fuoco di cui alla decisione n. 2000/367/CE sulla base di dette condizioni senza prove ulteriori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I pannelli a base di legno oggetto della norma armonizzata EN 13986 e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio oggetto della norma armonizzata EN 14915 che soddisfano le condizioni di cui all'allegato sono considerati conformi alle classi di prestazione indicate nell'allegato senza prove ulteriori quando sono impiegati come rivestimento per pareti e soffitti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

([1]) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

([2]) Decisione 2000/367/CE della Commissione del 3 maggio 2000 che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi (GU L 133 del 6.6.2000, pag. 26).

ALLEGATO

Prodotto (1)	Norma EN	Descrizione del prodotto (2)	Densità media minima (kg/m³)	Spessore minimo (mm)	Classe K (3)
Pannelli duri (hardboard)	EN 13986	Con e senza incastro a linguetta (5)	800	9	K_2 10 (4)
Pannelli OSB («oriented strand board»)	EN 13986	Con e senza incastro a linguetta (6)	600	10	K_2 10 (4)
Pannelli di truciolato	EN 13986	Con incastro a linguetta (7)	600	10	K_2 10 (4)
Pannelli di truciolato	EN 13986	Con e senza incastro a linguetta (6)	600	12	K_2 10 (4)
Compensato	EN 13986	Con e senza incastro a linguetta (6)	450	12	K_2 10 (4)
Pannelli in legno massiccio	EN 13986	Con e senza incastro a linguetta (6)	450	12	K_2 10 (4)
Pannelli di truciolato	EN 13986	Con incastro a linguetta (8)	600	25	K_2 30
Pannelli OSB («oriented strand board»)	EN 13986	Con incastro a linguetta (8)	600	30	K_2 30
Compensato	EN 13986	Con incastro a linguetta (8)	450	26	K_2 30
Pannelli in legno massiccio	EN 13986	Con incastro a linguetta (8)	450	26	K_2 30
Pannelli in legno massiccio	EN 13986	Con incastro a linguetta (9)	450	53	K_2 60
Rivestimenti e pannelli in legno massiccio	EN 14915	Con incastro a linguetta (10)	450	15	K_2 10 (4)
Rivestimenti e pannelli in legno massiccio	EN 14915	Con incastro a linguetta (10)	450	27	K_2 30
Rivestimenti e pannelli in legno massiccio	EN 14915	Con incastro a linguetta (11)	450	2 × 27 (12)	K_2 60

(1) Classe stabilita a norma della decisione 2000/367/CE.
(2) Montati direttamente su qualsiasi substrato senza intercapedine d'aria.
(3) Giunti a spigolo vivo o a linguetta, dello stesso spessore del prodotto e senza spazi vuoti.
(4) K_1 10 per substrati ≥ 300 kg/m³
(5) Chiodi senza testa: lunghezza minima 40 mm e spaziatura massima 100 mm
(6) Viti: lunghezza minima 30 mm e spaziatura massima 200 mm
(7) Viti: lunghezza minima 30 mm e spaziatura massima 150 mm
(8) Viti: lunghezza minima 50 mm e spaziatura massima 200 mm
(9) Viti: lunghezza minima 75 mm e spaziatura massima 200 mm
(10) Chiodi: lunghezza minima 60 mm e spaziatura massima 600 mm
(11) Chiodi: lunghezza minima 50 mm (in ogni strato) e spaziatura massima di 600 mm
(12) I due strati sono montati perpendicolarmente l'uno all'altro.