KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1291/2014

(2014. gada 16. jūlijs)

par standartam EN 13986 atbilstošu kokmateriāla plātņu un standartam EN 14915 atbilstošu masīvkoksnes paneļu apšuvumu ugunsdrošības klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas, ja tie izmantoti sienu un griestu segumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK ([1]), un jo īpaši tās 27. panta 5. punktu,

tā kā:

(1) Ar Komisijas Lēmumu 2000/367/EK ([2]) tika pieņemta sistēma, kas klasificē būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsizturību. Kokmateriāla plātnes, uz kurām attiecas harmonizētais standarts EN 13986, kā arī masīvkoksnes paneļu apšuvumi, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14915, ir starp tiem būvizstrādājumiem, uz kuriem attiecas minētais Lēmums.

(2) Testu rezultāti liecina, ka minētajiem ražojumiem ir stabilas un paredzamas ugunsdrošības īpašības, ja tie ir izmantoti sienu un griestu segumiem un atbilst noteiktiem koka blīvuma un plātņu un paneļu apšuvuma biezuma nosacījumiem.

(3) Tādēļ kokmateriāla plātnes, uz kurām attiecas harmonizētais standarts EN 13986, un masīvkoksnes paneļu apšuvumi, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14915, pastāvot minētajiem nosacījumiem, bez turpmākas testēšanas nepieciešamības būtu uzskatāmi par atbilstīgiem ar Lēmumu 2000/367/EK noteiktajām ugunsdrošības klasēm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kokmateriāla plātnes, uz kurām attiecas harmonizētais standarts EN 13986, un masīvkoksnes paneļu apšuvumi, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14915, kas atbilst pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, bez testēšanas ir uzskatāmi par atbilstīgiem pielikumā norādītajām ekspluatācijas īpašību klasēm, ja tos izmanto sienu un griestu segumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 16. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO

([1]) OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.

([2]) Komisijas 2000. gada 3. maija Lēmums 2000/367/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 89/106/EEK attiecībā uz būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un to daļu ugunsizturības klasifikāciju (OV L 133, 6.6.2000., 26. lpp.).

PIELIKUMS

Ražojums (1)	Ražojuma standarts EN	Sīkāka informācija par ražojumu (2)	Minimālais vidējais blīvums (kg/m³)	Minimālais biezums (mm)	K klase (3)
Kokšķiedru plātne	EN 13986	Ar un bez gropēm un ierievjiem (5)	800	9	K_2 10 (4)
OSB	EN 13986	Ar un bez gropēm un ierievjiem (6)	600	10	K_2 10 (4)
Kokskaidu plātne	EN 13986	Ar gropēm un ierievjiem (7)	600	10	K_2 10 (4)
Kokskaidu plātne	EN 13986	Ar un bez gropēm un ierievjiem (6)	600	12	K_2 10 (4)
Saplāksnis	EN 13986	Ar un bez gropēm un ierievjiem (6)	450	12	K_2 10 (4)
Masīvkoksnes plātnes	EN 13986	Ar un bez gropēm un ierievjiem (6)	450	12	K_2 10 (4)
Kokskaidu plātne	EN 13986	Ar gropēm un ierievjiem (8)	600	25	K_2 30
OSB	EN 13986	Ar gropēm un ierievjiem (8)	600	30	K_2 30
Saplāksnis	EN 13986	Ar gropēm un ierievjiem (8)	450	26	K_2 30
Masīvkoksnes plātnes	EN 13986	Ar gropēm un ierievjiem (8)	450	26	K_2 30
Masīvkoksnes plātnes	EN 13986	Ar gropēm un ierievjiem (9)	450	53	K_2 60
Masīvkoksnes paneļu apšuvums	EN 14915	Ar gropēm un ierievjiem (10)	450	15	K_2 10 (4)
Masīvkoksnes paneļu apšuvums	EN 14915	Ar gropēm un ierievjiem (10)	450	27	K_2 30
Masīvkoksnes paneļu apšuvums	EN 14915	Ar gropēm un ierievjiem (11)	450	2 × 27 (12)	K_2 60

(1) Uzklāts uz jebkura pamata bez gaisa spraugas.
(2) Savienojumi ar taisnstūra malām vai gropju un ierievju profiliem, ar tādu pašu biezumu kā koksnes produkts, bez spraugām.
(3) Klase, kā noteikts Lēmumā 2000/367/EK.
(4) K_1 10 pamatam ≥ 300 kg/m³.
(5) Tapas garums vismaz 40 mm un atstatums starp tapām ne vairāk par 100 mm.
(6) Skrūves garums vismaz 30 mm un atstatums starp skrūvēm ne vairāk par 200 mm.
(7) Skrūves garums vismaz 30 mm un atstatums starp skrūvēm ne vairāk par 150 mm.
(8) Skrūves garums vismaz 50 mm un atstatums starp skrūvēm ne vairāk par 200 mm.
(9) Skrūves garums vismaz 75 mm un atstatums starp skrūvēm ne vairāk par 200 mm.
(10) Naglu garums vismaz 60 mm un atstatums starp naglām ne vairāk par 600 mm.
(11) Naglu garums vismaz 50 mm (katrā slānī) un atstatums starp naglām ne vairāk par 600 mm.
(12) Abus montē garenvirziena kārtās perpendikulāri vienu otrai.