DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1291/2014

zo 16. júla 2014

o podmienkach klasifikácie, bez skúšania, dosiek na báze dreva podľa normy EN 13986, ako aj vnútorných a vonkajších obkladov stien a stropov z rastlého dreva podľa normy EN 14915, pokiaľ ide o ich schopnosť požiarnej ochrany, ak sa používajú na obklady stien a stropov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS ([1]), a najmä na jeho článok 27 ods. 5,

keďže:

(1) Systém klasifikácie parametrov stavebných výrobkov, stavebných prác a ich častí vzhľadom na ich požiarnu odolnosť bol prijatý rozhodnutím Komisie 2000/367/ES ([2]). Dosky na báze dreva, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 13986, ako aj vnútorné a vonkajšie obklady stien a stropov z rastlého dreva, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14915, patria medzi stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje uvedené rozhodnutie.

(2) Skúšky preukázali, že tieto výrobky majú stabilné a predvídateľné parametre, pokiaľ ide o schopnosť ich požiarnej ochrany, ak sa používajú na obklady stien a stropov za predpokladu, že výrobky spĺňajú určité podmienky, ktoré sa týkajú hustoty dreva a hrúbky dosiek, ako aj vnútorných a vonkajších obkladov stien a stropov.

(3) Dosky na báze dreva, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 13986, ako aj ako aj vnútorné a vonkajšie obklady stien a stropov z rastlého dreva, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14915 by sa preto mali považovať za spĺňajúce triedy parametrov týkajúcich sa schopnosti požiarnej ochrany stanovených v rozhodnutí 2000/367/ES o uvedených podmienkach bez toho, aby bolo potrebné ďalšie skúšanie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dosky na báze dreva, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 13986, ako aj vnútorné a vonkajšie obklady stien a stropov z rastlého dreva, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14915, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe, sa bez skúšania považujú za spĺňajúce triedy parametrov uvedené v prílohe, ak sa používajú na obklady stien a stropov.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO

([1]) Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5.

([2]) Rozhodnutie Komisie 2000/367/ES z 3. mája 2000, ktoré vykonáva smernicu Rady 89/106/EHS s ohľadom na klasifikáciu požiarnej odolnosti stavebných výrobkov, stavebných prác a ich častí (Ú. v. ES L 133, 6.6.2000, s. 26).

PRÍLOHA

Výrobok (1)	Norma EN na výrobky	Podrobnosti o výrobku (2)	Minimálna priemerná hustota (v kg/m³)	Minimálna hrúbka (v mm)	Trieda K (3)
Lisovaná drevitá doska	EN 13986	s perom a drážkou alebo bez nich (5)	800	9	K_2 10 (4)
Doska OSB	EN 13986	s perom a drážkou alebo bez nich (6)	600	10	K_2 10 (4)
Drevotriesková doska	EN 13986	s perom a drážkou (7)	600	10	K_2 10 (4)
Drevotriesková doska	EN 13986	s perom a drážkou alebo bez nich (6)	600	12	K_2 10 (4)
Preglejka	EN 13986	s perom a drážkou alebo bez nich (6)	450	12	K_2 10 (4)
Dosky z masívneho dreva	EN 13986	s perom a drážkou alebo bez nich (6)	450	12	K_2 10 (4)
Drevotriesková doska	EN 13986	s perom a drážkou (8)	600	25	K_2 30
Doska OSB	EN 13986	s perom a drážkou (8)	600	30	K_2 30
Preglejka	EN 13986	s perom a drážkou (8)	450	26	K_2 30
Dosky z masívneho dreva	EN 13986	s perom a drážkou (8)	450	26	K_2 30
Dosky z masívneho dreva	EN 13986	s perom a drážkou (9)	450	53	K_2 60
Drevené podlahoviny a dosky a obklady z prírodného dreva	EN 14915	s perom a drážkou (10)	450	15	K_2 10 (4)
Drevené podlahoviny a dosky a obklady z prírodného dreva	EN 14915	s perom a drážkou (10)	450	27	K_2 30
Drevené podlahoviny a dosky a obklady z prírodného dreva	EN 14915	s perom a drážkou (11)	450	2 × 27 (12)	K_2 60

(1) Namontované priamo na akýkoľvek podklad bez vzduchovej medzery.
(2) Spoje s pravouhlými stranami alebo spoje na pero a drážku, s rovnakou hrúbkou, akú má drevený výrobok, a bez medzier.
(3) Trieda stanovená v rozhodnutí 2000/367/ES.
(4) K_1 10 pre podklady ≥ 300 kg/m³
(5) Minimálna dĺžka klinca bez hlavičky 40 mm a rozostup maximálne 100 mm.
(6) Minimálna dĺžka skrutky 30 mm a rozostup maximálne 200 mm.
(7) Minimálna dĺžka skrutky 30 mm a rozostup maximálne 150 mm.
(8) Minimálna dĺžka skrutky 50 mm a rozostup maximálne 200 mm.
(9) Minimálna dĺžka skrutky 75 mm a rozostup maximálne 200 mm.
(10) Minimálna dĺžka klinca 60 mm a rozostup maximálne 600 mm.
(11) Minimálna dĺžka klinca 50 mm (v každej vrstve) a rozostup maximálne 600 mm.
(12) Obe vrstvy sa montujú v pozdĺžnom smere vrstiev, ktoré sú navzájom kolmé.