ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Ιουλίου 1988

σχετικά με τον πυρηνικό σταθμό του Neckar II (GKN II) (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας)

(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(88/428/Ευρατόμ)

Η γερμανική κυβέρνηση, με επιστολή της που παρελήφθη στις 5 Ιανουαρίου 1988, διαβίβασε στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 37 της συνθήκης Ευρατόμ, τα γενικά δεδομένα σχετικά με το σχέδιο απόρριψης των ραδιενεργών αποβλήτων του ηλεκτροπαραγωγού πυρηνικού σταθμού του Neckar Block II (GNK II).

Κατά τη συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 1988 στις Βρυξέλλες, της ομάδας εμπειρογνωμόνων που συστήθηκε δυνάμει της συνθήκης, οι εκπρόσωποι της γερμανικής κυβέρνησης έδωσαν πρόσθετα στοιχεία και λεπτομέρειες.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και αφού έλαβε υπόψη της τη γνώμη της ομάδας εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή διατυπώνει την ακόλουθη γνώμη:

1. Η απόσταση μεταξύ του πυρηνικού σταθμού και του πιο κοντινού εδάφους άλλου κράτους μέλους, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Γαλλίας, είναι περίπου 70 km.

2. Κατά τη συνήθη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού, οι απορρίψεις υγρών και αερίων ραδιενεργών αποβλήτων δεν συνεπάγονται αξιόλογη έκθεση για τον πληθυσμό άλλων κρατών μελών.

3. Προβλέπεται, ότι τα στερεά ραδιενεργά κατάλοιπα θα αποθηκεύονται προσωρινά στο χώρο του πυρηνικού σταθμού και κατόπιν θα μεταφέρονται σε ομοσπονδιακό χώρο οριστικής αποθήκευσης.

   Επίσης, τα ακτινοβολημένα στοιχεία καυσίμου θα αποθηκεύονται προσωρινά στο χώρο του πυρηνικού σταθμού ώσπου να μεταφερθούν σε εργοστάσιο για ανακατεργασία.

4. Σε περίπτωση απρόβλεπτης απόρριψης ραδιενεργών ουσιών, που θα μπορούσε να σημειωθεί λόγω ατυχήματος, του τύπου και της σοβαρότητας που αναφέρονται στα γενικά δεδομένα, οι δόσεις που θα απορροφούσε ενδεχομένως ο πληθυσμός σε άλλα κράτη μέλη δεν είναι σημαντικές από την άποψη της υγείας.

   Μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλίας υπάρχουν συμφωνίες για την ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος. Οι συμφωνίες αυτές επιτρέπουν να λαμβάνονται υπόψη τα υποθετικά ατυχήματα, οι ακτινολογικές επιπτώσεις των οποίων είναι πιο σημαντικές από τις επιπτώσεις που αναφέρονται στα γενικά δεδομένα.

Συμπερασματικά, η Επιτροπή έχει τη γνώμη ότι η εφαρμογή του σχεδίου για την απόρριψη των ραδιενεργών καταλοίπων του ηλεκτροπαραγωγού πυρηνικού σταθμού Neckar II δεν πρόκειται — τόσο κάτω από συνθήκες ομαλής λειτουργίας, όσο και σε περιπτώσεις απρόβλεπτων απορρίψεων που θα μπορούσαν να σημειωθούν λόγω ατυχήματος του τύπου και της σοβαρότητας που αναφέρονται στα γενικά δεδομένα — να προκαλέσει αξιόλογη, από την άποψη της υγείας, ραδιενεργή μόλυνση των νερών, του εδάφους ή του εναέριου χώρου άλλου κράτους μέλους.

Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 1988.

Για την Επιτροπή

Stanley CLINTON DAVIS

Μέλος της Επιτροπής