NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1188

ze dne 14. března 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 zavedením tříd vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u vnějších clon a markýz

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS ([1]), a zejména na čl. 27 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská norma EN 13561 o vnějších clonách a markýzách byla původně přijata Evropským výborem pro normalizaci (CEN) v roce 2004 a změněna v roce 2008. Obsahuje čtyři třídy vlastností u vnějších clon a markýz, zejména ve vztahu k odolnosti těchto výrobků proti zatížení větrem.

(2) Třídy zavedené v normě EN 13561 nejsou dostačující pro všechny výrobky, které jsou v současnosti dostupné na trhu. Nejnovější výrobky představují vyšší odolnost proti zatížení větrem než dříve. Používání stávajících tříd může v některých případech vést k bezpečnostním problémům spojeným s připevněním těchto výrobků.

(3) Je proto nezbytné ke klasifikaci uvedené v normě EN 13561 přidat další tři třídy vlastností pro odolnost proti zatížení větrem. Rovněž je nezbytné rozlišovat používání tříd mezi podskupinami výrobků, na něž se tato norma vztahuje, zejména u markýz s kloubovým ramenem, u vnějších clon s látkou pevně vedenou v bočních vodicích lištách (postranních kolejnicích) a u markýz pro pergoly.

(4) V souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 305/2011 mohou být třídy vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebních výrobků stanoveny buď Komisí, nebo evropským normalizačním orgánem na základě revidovaného mandátu. Vzhledem k tomu, že je třeba stanovit další třídy vlastností co nejdříve, měla by nové třídy vlastností stanovit Komise. Podle čl. 27 odst. 2 uvedeného nařízení se mají tyto třídy používat v harmonizovaných normách,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zavádí se třídy vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u vnějších clon a markýz stanovené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

([1]) Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. března 2019.

Za Komisi
předseda
Jean-Claude JUNCKER

PŘÍLOHA

Tabulka 1

Třídy vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u vnějších clon s látkou pevně vedenou v bočních vodicích lištách (postranních kolejnicích) a u markýz pro pergoly

Třídy	0	1	2	3
Jmenovitý tlak větru p_N (N/m²)	< 40	≥ 40 – < 70	≥ 70 – < 110	≥ 110 – < 170
Bezpečný tlak větru p_N (N/m²)	< 48	≥ 48 – < 84	≥ 84 – < 132	≥ 132 – < 204

Třídy	4	5	6
Jmenovitý tlak větru p_N (N/m²)	≥ 170 – < 270	≥ 270 – < 400	≥ 400
Bezpečný tlak větru p_N (N/m²)	≥ 204 – < 324	≥ 324 – < 480	≥ 480

Tabulka 2

Třídy vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u markýz s nůžkovým ramenem, markýz se sklopným ramenem, markýz s vodicími rameny, svislých svinovacích markýz, balkónových markýz, fasádních markýz, markýz pro střešní okna, markýz pro zimní zahrady a sítí proti hmyzu

Třídy	0	1	2	3
Jmenovitý tlak větru p_N (N/m²)	< 40	≥ 40 – < 70	≥ 70 – < 110	≥ 110
Bezpečný tlak větru p_N (N/m²)	< 48	≥ 48 – < 84	≥ 84 – < 132	≥ 132

Tabulka 3

Třídy vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u markýz s kloubovým ramenem

Třídy	0	1	2
Jmenovitý tlak větru p_N (N/m²)	< 40	≥ 40 – < 70	≥ 70
Bezpečný tlak větru p_N (N/m²)	< 48	≥ 48 – < 84	≥ 84