KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/690

av den 30 april 2019

om en åtgärd som vidtagits av Sverige i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG om förbud mot utsläppande på marknaden av vindkraftverksmodellerna SWT-2.3-101 och SWT-3.0-113 och om återkallande av maskiner som redan släppts ut på marknaden

[delgivet med nr C(2019) 3118]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG ([1]), särskilt artikel 11.3 andra stycket, och

av följande skäl:

(1) Sverige vidtog en åtgärd om förbud mot utsläppande på marknaden och återkallande av vindkraftverksmodellen SWT-2.3-101, då den inte uppfyllde de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i avsnitten 1.3.8.1 och 1.4.2.1 i bilaga I till direktiv 2006/42/EG. I avsnitt 1.3.8.1 om rörliga transmissionsdelar krävs att skydd som är utformade för att skydda personer mot risker som uppstår genom rörliga transmissionsdelar ska vara fasta i enlighet med avsnitt 1.4.2.1. Enligt avsnitt 1.4.2.1 ska fasta skydd vara fästade så att de inte kan öppnas eller avlägsnas utan verktyg. I detta avseende uppgav Sverige att det fasta skyddet mot rotorns rörliga delar i modell SWT-2.3-101 kan öppnas utan ett separat verktyg, vilket strider mot kraven i avsnitten 1.3.8.1 och 1.4.2.1 i bilaga I till direktiv 2006/42/EG.

(2) När det gäller vindkraftverksmodellen SWT-3.0-113 vidtog Sverige åtgärden med tanke på att maskinen inte uppfyllde de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i punkt 1.5.14 i bilaga I till direktiv 2006/42/EG. Det grundläggande hälso- och säkerhetskravet i avsnitt 1.5.14 om risken för att bli instängd i en maskin innebär att maskinen ska vara konstruerad, tillverkad eller utrustad med anordningar så att det förhindras att en person blir instängd i den, eller om det är omöjligt, med en anordning för att kalla på hjälp. I detta avseende uppgav Sverige att rökdetektorn för vindkraftverket SWT-3.0-113 inte har någon varningssignal för att varna personer som kan befinna sig inne i turbinen i händelse av brand.

(3) Efter att ha tagit emot Sveriges anmälan av skyddsåtgärden samrådde kommissionen med de berörda parterna för att höra deras åsikter. Kommissionen sände den 12 november 2018 en skrivelse till tillverkaren. I sitt svar av den 30 november 2018 informerade tillverkaren kommissionen om att den har vidtagit åtgärder för att korrigera bristande överensstämmelser hos vindkraftverksmodellerna SWT-2.3-101 och SWT-3.0-113 för att säkerställa överensstämmelse med direktiv 2006/42/EG, och att dessa åtgärder slutfördes före den fastställda tidsfristen den 31 december 2017.

(4) Den förklaring som Sverige har lämnat med avseende på skyddsåtgärden och den dokumentation som gjorts tillgänglig för kommissionen visar att vindkraftverksmodellen SWT-2.3-101 inte uppfyllde de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i avsnitten 1.3.8.1 och 1.4.2.1 i bilaga I till direktiv 2006/42/EG. Dessutom uppfyllde vindkraftverksmodellen SWT-3.0-113 inte det grundläggande hälso- och säkerhetskravet i punkt 1.5.14 i bilaga I till direktiv 2006/42/EG. Dessa brister kan sannolikt sätta människors hälsa och säkerhet i fara.

(5) Därför bör den skyddsåtgärd som vidtagits av Sverige betraktas som motiverad.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De åtgärder som Sverige vidtagit för att förbjuda utsläppande på marknaden av och att från marknaden återkalla vindkraftverksmodellen SWT-2.3-101 och vindkraftverksmodellen SWT-3.0-113 som tillverkas av Siemens Gamesa Renewable Energy AB är motiverade.

([1]) EUT L 157, 9.6.2006, s. 24.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 april 2019.

På kommissionens vägnar
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Ledamot av kommissionen