KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1. marts 2006

om ændring af beslutning 97/808/EF om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår gulv- og terrænbelægninger

(meddelt under nummer K(2006) 553)

(EØS-relevant tekst)

(2006/190/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/106/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer [1], særlig artikel 13, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I tabellen over byggevaregruppe »GULV- OG TERRÆNBELÆGNINGER (2/2)« i bilag III til Kommissionens beslutning 97/808/EF af 20. november 1997 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår gulv- og terrænbelægninger [2] er klasse F_{FL} ved en fejl anført under system 3 for attestering af overensstemmelse.

(2) Beslutning 97/808/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Byggeudvalg —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag III til beslutning 97/808/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand

---

[1] EFT L 40 af 11.2.1989, s. 12. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

[2] EFT L 331 af 3.12.1997, s. 18. Senest ændret ved beslutning 2001/596/EF (EFT L 209 af 2.8.2001, s. 33).

BILAG

I bilag III til beslutning 97/808/EF affattes tabellen og teksten vedrørende byggevaregruppe »GULV- OG TERRÆNBELÆGNINGER (2/2)« således:

»BYGGEVAREGRUPPE GULV- OG TERRÆNBELÆGNINGER (2/2)

Systemer for attestering af overensstemmelse

For den eller de nedenfor anførte byggevarer og forudsatte anvendelser anmodes Den Europæiske Standardiseringsorganisation/Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CEN/Cenelec) om at specificere følgende system eller systemer for attestering af overensstemmelse i den eller de relevante harmoniserede standarder:

Byggevare(r)	Forudsat(te) anvendelser	Niveau(er) eller klasser reaktion ved brand	System(er) for attestering af overensstemmelse
Stive terrænbelægninger A) *Komponenter* Befæstningsplader; fliser; mosaiksten; parket; belægningselementer af betonvæv eller plade; gulvriste; stive laminerede gulvbelægninger; træbaserede byggevarer B) *Bærende systemer, der markedsføres som samlesæt* Edb-gulve; huldæk	Indendørs anvendelse, herunder indendørs lokaliteter for offentlig transport	$A1_{FL}$ (1) — $A2_{FL}$ (1) — B_{FL} (1) — C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) — $A2_{FL}$ (3) — B_{FL} (3) — C_{FL} (3) — D_{FL} — E_{FL}	3 (4)
		($A1_{FL}$ to E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
Elastiske belægninger og tekstilbelægninger Homogene og heterogene elastiske gulvbelægninger, der leveres som fliser, plader eller ruller (tekstilbelægninger, også i fliseform; plast- og gummiplader (aminoplastiske varmhærdende belægninger); linoleum og kork; antistatiske plader; løst udlagte fliser; elastiske laminerede belægninger)	Indendørs anvendelse	$A1_{FL}$ (1) — $A2_{FL}$ (1) — B_{FL} (1) — C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) — $A2_{FL}$ (3) — B_{FL} (3) — C_{FL} (3) — D_{FL} — E_{FL}	3 (4)
		($A1_{FL}$ to E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
Elastiske belægninger og tekstilbelægninger Homogene og heterogene elastiske belægninger, der leveres som fliser, plader eller ruller (tekstilbelægninger, også i fliseform; plast- og gummiplader (aminoplastiske varmhærdende belægninger); linoleum og kork; antistatiske plader; løst udlagte fliser; elastiske laminerede belægninger)	Udendørs anvendelse	—	4 (6)
Afretningsmaterialer	Indendørs anvendelse	$A1_{FL}$ (1) — $A2_{FL}$ (1) — B_{FL} (1) — C_{FL} (1)	1 (2)
		$A1_{FL}$ (3) — $A2_{FL}$ (3) — B_{FL} (3) — C_{FL} (3) — D_{FL} — E_{FL}	3 (4)
		($A1_{FL}$ to E_{FL}) (5), F_{FL}	4 (6)
	Udendørs anvendelse	—	4 (6)

(1) Byggevarer/-materialer, for hvilke der på et klart identificerbart punkt i fremstillingsprocessen sker en forbedring af klassifikationen vedrørende reaktion ved brand (f.eks. tilføjelse af brandhæmmende middel eller en begrænsning af organisk materiale).
(2) System 1: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, nr. i), uden auditprøvning af stikprøver.
(3) Byggevarer/-materialer, der ikke er omfattet af fodnote 1.
(4) System 3: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, nr. ii), variant 2.
(5) Byggevarer/-materialer, som ikke skal testes for reaktion ved brand (f.eks. byggevarer/-materialer i klasse A1 i henhold til Kommissionens beslutning 96/603/EF (EFT L 267 af 19.10.1996, s. 23).
(6) System 4: Se direktiv 89/106/EØF, bilag III, afsnit 2, nr. ii), variant 3.

Systemet bør specificeres således, at det også kan anvendes, når det ikke er nødvendigt at fastlægge ydeevnen for en bestemt egenskab, fordi der i mindst en medlemsstat ikke stilles lovbestemte krav for den pågældende egenskab (se direktiv 89/106/EØF, artikel 2, stk. 1 og — i givet fald — punkt 1.2.3 i basisdokumenterne). I sådanne tilfælde må fabrikanten ikke pålægges at kontrollere den pågældende egenskab, hvis han ikke ønsker at oplyse byggevarens ydeevne på det punkt.«