KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/1228

av den 20 mars 2017

om villkoren för klassificering utan provning av utvändig och invändig puts med organiska bindemedel som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15824 och bruk för utvändig och invändig puts som omfattas av den harmoniserade standarden EN 998-1 vad gäller reaktion vid brandpåverkan

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG ([1]), särskilt artikel 27.5, och

av följande skäl:

(1) Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/364 ([2]) antogs ett system för klassificering av byggprodukters prestanda med avseende på deras reaktion vid brandpåverkan. Utvändig och invändig puts med organiska bindemedel och bruk för utvändig och invändig puts finns bland de produkter som den delegerade förordningen ska tillämpas på.

(2) Provningar har visat att utvändig och invändig puts med organiska bindemedel som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15824 och bruk för utvändig och invändig puts som omfattas av den harmoniserade standarden EN 998–1 har en stabil och förutsägbar prestanda vad gäller reaktion vid brandpåverkan, förutsatt att de uppfyller vissa villkor i fråga om högsta halt av organiska ämnen i produkten, största massa per areaenhet som påförs underlaget samt underlagets prestanda vid brandpåverkan.

(3) Utvändig och invändig puts med organiska bindemedel som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15824 och bruk för utvändig och invändig puts som omfattas av den harmoniserade standarden EN 998–1 ska när dessa villkor är uppfyllda därför anses uppnå en viss prestandaklass för reaktion vid brandpåverkan som fastställs i delegerad förordning (EU) 2016/364 utan krav på ytterligare provning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utvändig och invändig puts med organiska bindemedel som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15824 och bruk för utvändig och invändig puts som omfattas av den harmoniserade standarden EN 998–1 som uppfyller villkoren i bilagan ska anses uppfylla prestandaklasserna i bilagan utan provning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

([1]) EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/364 av den 1 juli 2015 om klassificering av byggprodukters reaktion vid brandpåverkan enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (EUT L 68, 15.3.2016, s. 4).

BILAGA

Produkter (1)	Högsta halt av organiska ämnen (2) (viktprocent)	Högsta massa per areaenhet (3) (kg/m^2)	Klass (4)
Utvändig och invändig puts med organiska bindemedel som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15824	≤ 9,0	≤ 4,0	B-s2, d0
Utvändig och invändig puts med organiska bindemedel som omfattas av den harmoniserade standarden EN 15824 och bruk för utvändig och invändig puts som omfattas av den harmoniserade standarden EN 998-1	≤ 2,5	≤ 6,0	A2-s1, d0
	≤ 4,0	≤ 4,0	
	≤ 5,0	≤ 2,0	

(1) Produkter som levereras i pasta- eller pulverform och används för utvändig och invändig beklädnad av väggar, murar, pelare, skiljeväggar och innertak. Underlagens prestanda ska vara av minst klass A2 – s1, d0, och densiteten får inte understiga 525 kg/m^3.
(2) I förhållande till torrsubstanshalten (jämförbar med den helt torkade putsen som påförts underlaget).
(3) I förhållande till den våta produkten (användningsklar).
(4) Klass i tabell 1 i bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/364.