31998L0015

KOMISIJAS DIREKTĪVA 98/15/EK
(1998. gada 27. februāris),
ar ko groza Padomes Direktīvu 91/271/EEK attiecībā uz dažām prasībām, kuras noteiktas tās I pielikumā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Direktīvu 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu [1] un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

tā kā prasības attiecībā uz komunālo notekūdeņu izplūdēm no attīrīšanas uzņēmumiem eitrofikācijai pakļautās riska zonās, kas iekļautas Direktīvas 91/271/EEK I pielikuma 2. tabulā, rada interpretācijas problēmas, kuras ir būtiski noskaidrot; tā kā tādēļ ir jāgroza minētās direktīvas I pielikuma 2. tabula;

tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota, ievērojot Direktīvas 91/271/EEK 18. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/271/EEK I pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais 1998. gada 30. septembrī izpildītu šīs direktīvas prasības. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī*.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1998. gada 27. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Ritt BJERREGAARD

[1] OV L 135, 30.5.1991., 40. lpp.

PIELIKUMS

Direktīvas 91/271/EEK I pielikuma 2. tabulu aizstāj ar šādu tekstu:

"*2. tabula*: Prasības attiecībā uz komunālo notekūdeņu izplūdēm no attīrīšanas iekārtām jutīgās zonās, kas ir pakļautas eitrofikācijai, kā norādīts II pielikuma A daļas a) punktā. Atkarībā no vietējās situācijas var piemērot vienu vai abus parametrus. Piemēro koncentrācijas vērtību vai samazinājuma procentuālo daudzumu.

Parametri	Koncentrācija	Samazinājuma minimālais procentuālais daudzums (1)	Mērīšanas standartmetode
Kopējais fosfors	2 mg/l (10 000-100 000 c.e.) 1 mg/l (vairāk par 100 000 c.e.)	80	Molekulārā absorbcijas spektrofotometrija
Kopējais slāpeklis (2)	15 mg/l (10 000-100 000 c.e.) (3) 10 mg/l (vairāk par 100 000 c.e.) (3)	70-80	Molekulārā absorbcijas spektrofotometrija

(1) Samazinājums attiecībā pret ieplūdes slodzi.

(2) Kopējais slāpeklis ir pēc Kjeldāla noteiktā kopējā slāpekļa (organiskais un amonjaka slāpeklis), nitrātu slāpekļa un nitrītu slāpekļa summa.

(3) Šīs koncentrāciju vērtības ir gada vidējās vērtības, kas minētas I pielikuma D4. punkta c) apakšpunktā. Tomēr prasības attiecībā uz slāpekli var pārbaudīt, izmantojot dienas vidējās vērtības, ja saskaņā ar I pielikuma D.1. punktu ir pierādīts, ka ir iegūts viens un tas pats aizsardzības līmenis. Šajā gadījumā kopējā slāpekļa dienas vidējais līmenis nedrīkst pārsniegt 20 mg/l visiem paraugiem, ja izplūdes temperatūra bioloģiskajā reaktorā ir augstāka vai vienāda ar 12 °C. Nosacījumu attiecībā uz temperatūru var aizstāt ar darbības laika ierobežojumu, lai ņemtu vērā reģionālos klimatiskos apstākļus."